



LEGENDA

- — istniejące elementy instalacji
— — planowane elementy instalacji

Legenda:

-  – wypust kablowy dla gniazda wtykowego 1-f pojedynczego p/t, n/t IP44
-  – wypust kablowy dla gniazda wtykowego 1-f podwójnego p/t, n/t IP20
-  – puszka podłogowa z wypustem zas. 230V
-  – istniejąca tablica rozdzielcza
-  – istniejąca tablica rozdzielcza
-  – istniejąca tablica rozdzielcza
-  – sygn. sys. gaz.
-  – istniejący gt. wył. prądu
-  – planowany łącznik przyciskowy (dwuklawiszowy), p/t, IP20
-  – planowana tablica rozdzielcza TBS.0.1
-  – planowana szafa RACK
-  – planowany projektor audio-wideo
-  – planowane gniazdo tel. RJ-11, p/t
-  – planowana centrala alarmowa, n/t
-  – planowana kam. kopułkowa IP, POE, IP min.44, min. 2 Mpx, ogniskowa 2.8 mm z doświetleniem nocnym IR min. 20 m. wewnętrzna
-  – planowana kam. typu bullet IP, POE, IP min.44, min. 2 Mpx, ogniskowa 2.8 mm, z doświetleniem nocnym IR min. 30 m, zewnętrzna
-  – planowany manipulator systemu alarmowego, n/t
-  – planowany sygnalizator alarmowy zewnętrzny/wewnętrzny akustyczno – optyczny, zintegrowana listwa błyiskowa LED, min. IP44/IK07.
-  – planowany czujnik ruchu Dualny, PIR + MW z antymaskingiem, uchwyt do montażu sufitowego lub ściennego.
-  – planowany przycisk PWP dla istniejącego wył. gt. prądu – NOARK 250 A

Uwagi (dotyczące zakresu robót dodatkowych):

1. Szczegóły odnośnie wykonania robót dodatkowych, zostały zawarte w opisie opracowania.

Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052		
OBIEKT: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi ul. Wyszynskiego 74/126, 42-202 Częstochowa		
TEMAT: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wraz z ujęciem robót koniecznych do wykonania w celu umożliwienia zakończenia budowy.		
Projektant	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/PWOE/05	
Opracował:	inż. Dominik Kluza	
1:100	Rys. 2 Inwentaryzacja oraz wykaz robót koniecznych do wykonania dla instalacji gniazd wtykowych, zasilan – porter	05.2025