

PROTOKÓŁ POMIAROWY

BADAŃ NIESKOŃCZONEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM SZKOLEŃ I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

POSKIEJ WSI

ul. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa

1. ZAMAWIAJĄCY

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Ul. Wyszyńskiego 70/126

42-200 Częstochowa

2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, nr uprawnień)

1. Piotr Randak, nr uprawnień E1/710/09782/24, D1/710/09783/24

3. BADANIA WYKONANO W DNIU: od 11.03.2026 do 20.03.2026

4. OCENA BADAŃ ODBIORCZYCH:

4.1. Ogłędziny instalacji – wynik: **POZYTYWNY Z UWAGAMI**

4.2. Pomiary instalacji – wynik: **POZYTYWNY Z UWAGAMI**

5. DECYZJA: Stan zabudowanej instalacji dobry. Wymienione w uwagach usterki i braki do poprawy. Do uzupełnienia braki wymienione w inwentaryzacji.

6. UKŁAD SIECI: TT

7. UWAGI: Wymienione usterki do naprawy

8. PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

1.

Piotr Randak

RAN-EL Instalacje elektryczne

Piotr Randak

Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów

NIP 5742022407 REGON 523418795

**UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA
I DOZORU PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH**

mgr inż. Piotr Randak

E1/710/09782/24

D1/710/09783/24

Miejscowość: Stanisławów

Data: 2026_03_20

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI

RAN-EL Instalacje elektryczne Piotr Randak

Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów

NIP: 5742022407

Protokół Nr 1

z pomiarów rezystancji izolacji

z dnia 2026_03_20

Zleceniodawca:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Ul. Wyszyńskiego 70/126

42-200 Częstochowa

Obiekt: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa

Warunki pomiaru: pomieszczenie wewnętrzne ogrzewane

Data pomiaru: 2026_03_16

Układ sieci: TT

Rodzaj pomiaru: Pomiar rezystancji izolacji Napięcie probiercze: 500V

Przyrządy pomiarowe: typ MPI-525 nr fabryczny A93621

Lp	Pomieszczenie	Obwód/Nazwa	Punkt pomiarowy	Przewód	L1-N	L1-PE	N-PE	OCENA
					[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	
1	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W1-W2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
2	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W2-W3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
3	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W3-W4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
4	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	RK-W3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
5	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W4 - W5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
6	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W6 - W7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
7	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W8 - RK	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
8	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	W13 - RK	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
9	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W8 - W14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

P. Randak

10	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W14 - W10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
11	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W8 - W9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
12	Parter kuchnia	R02 oświetlenie	W11 - W12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
13	Parter kuchnia	R02 oświetlenie	W12 - R02	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
14	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W3 - O1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
15	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	O1 - O2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
16	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W2 - O3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
17	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	O3 - O4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
18	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W4 - O5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
19	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W5 - O6	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
20	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W7 - O10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
21	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	O10 - O9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
22	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	W13 - O11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
23	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	O11 - O8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
24	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	W8 - O12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
25	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	O12 - O13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
26	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	RK - A3	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
27	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	A3 - A2	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
28	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	A2 - E2	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
29	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	E2 - A1	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
30	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	A1 - E1	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
31	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W14 - O15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
32	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	O15 - O17	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
33	Parter pom. 1.31	R02 oświetlenie	W12 - O18	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
34	Parter pom. 1.3	R02 oświetlenie	O18 - O19	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
35	Parter pom. 1.30	R02 oświetlenie	W12 - O21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
36	Parter pom. 1.30	R02 oświetlenie	O21 - O20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
37	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	R01 - W2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
38	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W2 - W1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
39	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W1 - O1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

40	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O1 - O2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
41	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O2 - O3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
42	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W1 - O4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
43	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O4 - O5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
44	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O5 - O6	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
45	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O6 - O7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
46	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W2 - O8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
47	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O8 - O9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
48	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O9 - O10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
49	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O10 - O11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytyw
50	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W2 - O12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
51	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O12 - O13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
52	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O13 - O14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
53	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	R01 - E3	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
54	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E3 - E1	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
55	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E1 - A1	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
56	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A1 - A2	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
57	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A2 - E2	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
58	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E2 - A4	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
59	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	R01 - W3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
60	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	R01 - W4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
61	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	W3 - O15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
62	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O15 - O16	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
63	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O16 - O17	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
64	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O17 - O18	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
65	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	W4 - O19	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
66	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O19 - O20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
67	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O20 - O21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

68	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O21 - O22	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
69	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	W4 - O23	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
70	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O23 - O24	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
71	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O24 - O25	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
72	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O25 - O26	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
73	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	W3 - O27	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
74	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O27 - O28	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
75	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O28 - O29	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
76	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O29 - O30	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
77	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	R01 - A5	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
78	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A5 - E4	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
79	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A5 - A6	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
80	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A6 - E5	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
81	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	E5 - A7	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
82	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A5 - A8	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
83	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A8 - A9	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
84	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A9 - A10	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
85	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F2 oświetlenie AW	A10 - A11	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
86	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - R01	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
87	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W6 - O31	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
88	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W5 - W6	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
89	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W6 - W7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
90	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - W9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
91	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - O32	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
92	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O32 - O33	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
93	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O33 - O34	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
94	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O34 - O35	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
95	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O35 - O36	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

96	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - W23	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
97	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W23 - W24	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
98	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	R01 - A12	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
99	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A12 - A13	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
100	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A13 - E6	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
101	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E6 - A14	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
102	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E6 - A15	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
103	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A15 - A16	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
104	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A16 - E7	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
105	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E7 - A17	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytyw
106	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A17 - E9	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
107	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A17 - E8	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
108	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E7 - A18	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
109	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A18 - A19	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
110	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q4/F1 oświetlenie	R01 - W11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
111	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q4/F1 oświetlenie	W11 - W25	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
112	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q4/F1 oświetlenie	W25 - W12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
113	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W17 - O48	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
114	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W17 - W18	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
115	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W18 - O49	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
116	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W19 - O50	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
117	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W19 - W20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
118	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W19 - W21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
119	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W21 - O52	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
120	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	O52 - O53	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
121	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	R01 - W17	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
122	Parter korytarz 1.36; pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W13 - W14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
123	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W14 - O43	YDYp 3x1,5	brak	brak	brak	negatywna

Flender

124	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W14 - O44	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
125	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	O44 - O45	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
126	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W14 - W15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
127	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W15 - W16	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
128	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W16 - O47	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
129	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W22 - W21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
130	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W22 - O54	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
131	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W22 - W27	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
132	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W26 - O70	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
133	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O54 - O55	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
134	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O55 - O56	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
135	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O56 - O57	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
136	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O54 - O58	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
137	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O58 - O59	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
138	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W27 - O71	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
139	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	R02 - W28	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
140	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W28 - O72	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
141	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	O72 - O73	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
142	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W28 - O74	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
143	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	O74 - O75	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
144	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W28 - W31	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
145	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W31 - O79	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
146	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	O79 - O80	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
147	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	R02 - W29	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
148	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	W4 - W10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
149	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	W10 - O60	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
150	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	O60 - O62	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
151	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	W10 - O61	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

152	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	061 - 063	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
153	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W29 - W40	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
154	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W40 - W30	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
155	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W29 - 076	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
156	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	076 - 077	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
157	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	R02 - A20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
158	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A20 - E10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
159	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E10 - A19	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
160	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E10 - E11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
161	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E11 - A21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytyw
162	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A19 - E12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
163	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - W41	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
164	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W41 - W33	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
165	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - O81	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
166	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O81 - O82	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
167	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - W35	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
168	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - W34	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
169	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W29 - W40	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
170	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	w35 - W42	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
171	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	W42 - W43	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
172	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	W42 - O78	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
173	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O78 - 095	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
174	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O95 - O96	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
175	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O96 - O97	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
176	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O97 - 098	YDYp 3x1,5	BRAK	BRAK	BRAK	negatywna
177	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	W43 - W44	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
178	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W34 - W45	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
179	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W45 - W38	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

180	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W38 - W47	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
181	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W37	BRAK				
182	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O85	BRAK				
183	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O86	BRAK				
184	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W34 - O82	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
185	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O82 - O83	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
186	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O83 - O84	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
187	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A19 - A23	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
188	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A23 - E13	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
189	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E13 - A25	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
190	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A24	BRAK				
191	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W34 - W46	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
192	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W46 - W39	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
193	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W39 - W8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
194	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W46 - O92	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
195	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O92 - O93	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
196	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O93 - O94	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
197	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O94 - O91	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
198	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O91 - O90	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
199	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O90 - O89	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
200	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O89 - O88	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
201	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A25 - E14	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
202	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E14 - A26	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
203	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A26 - A27	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
204	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A27 - E15	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
205	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E15 - A28	YDYp 2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
206	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A29	BRAK				
207	Parter kuchnia	RK/Q1/F3 GN	5 - 6	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

208	Parter kuchnia	RK/Q1/F3 GN	RK - 6	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
209	Parter kuchnia	RK/Q1/F3 GN	5 - 4	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
210	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	1 - 2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
211	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	2 - 3	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
212	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	3 - 14	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
213	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	14 - RK	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
214	Parter kuchnia	RK/Q1/F6 GN	RK - 13	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
215	Parter kuchnia	RK/Q1/F5 GN	RK - 11	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
216	Parter kuchnia	RK/Q1/F5 GN	11 - 10	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
217	Parter kuchnia	RK/Q1/F5 GN	10 - 8	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
218	Parter kuchnia	RK/Q1/F1 CNW3	7	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
219	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	R02 - 18	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
220	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	18 - 15	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
221	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	15 - 16	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
222	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	16 - 17	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
223	Parter pom. 1.31	R02/Q3/F1	19	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw.
224	Parter pom. 1.30	R02/Q1/F1	R02 - 22	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
225	Parter pom. 1.30	R02/Q1/F1	22 - 20	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
226	Parter pom. 1.30	R02/Q1/F1	20 - 21	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
227	Parter pom. 1.30	R02/Q3/F2	23	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
228	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F2 KLIMA K1	R01 - K1	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
229	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F3 KLIMA K2	R01 - K2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
230	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F4 KLIMA K3	R01 - K3	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
231	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F5 KLIMA K4	R01 - K4	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
232	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F6 KLIMA K5	R01 - K5	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
233	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F7 KLIMA K6	R01 - K6	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
234	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F8 KLIMA K7	R01 - K7	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw
235	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F9 KLIMA K8	R01 - K8	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
236	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F10 KLIMA K9	R01 - K9	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
237	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F11 KLIMA K10	R01 - K10	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
238	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F12 KLIMA K11	R01 - K11	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
239	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F13 KLIMA K12	R01 - K12	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
240	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q3/F3 GN. PROJEKTOR	R01 - GN. PROJ.	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
241	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	R01 - 1	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
242	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	1 - 2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
243	Parter sala konferencyjna pom.	R01/Q2/F2 GN.	2 - 3	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

	1.40	Ściana						
244	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	3 - 4	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
245	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	4 - 5	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
246	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	5 - 6	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
247	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	6 - 7	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
248	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F1	R01 - 8	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
249	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F1	8 - 9	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
250	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	R01 - 10	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
251	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	10 - 11	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
252	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	11 - 12	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
253	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	12 - 13	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
254	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	13 - 14	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
255	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	14 - 15	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
256	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	15 - 16	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
257	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	16 - 17	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
258	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	R01 - KP1	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
259	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP1 - KP2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
260	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP2 - KP3	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
261	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP3 - KP4	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
262	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP4 - KP5	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
263	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP5 - KP6	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
264	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP1 - KP7	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
265	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP7 - KP8	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
266	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP8 - KP9	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
267	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	R01 - KP10	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
268	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP10 - KP11	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
269	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP11 - KP12	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
270	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP12 - KP13	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

271	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP10 - KP14	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
272	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP14 - KP15	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
273	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	R01 - KP16	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
274	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP16 - KP17	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
275	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP17 - KP18	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
276	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP18 - KP19	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
277	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP16 - KP20	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
278	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP20 - KP21	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
279	Parter korytarz 1.33	R02/Q1/F3 GN	R02 - 18	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
280	Parter korytarz 1.33	R02/Q1/F3 GN	18 - 19	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
281	Parter korytarz 1.33	R01/Q2/F3 GN	R01 - 21	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw
282	Parter korytarz 1.33	R01/Q2/F1 GN	R01 - 20	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
283	Parter korytarz 1.33	R01/Q2/F1 GN	20-22	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
284	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	22 - 23	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
285	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	23 - 26	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
286	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	25 - 24	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
287	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	26 - 25	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
288	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	26 - 27	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
289	Parter pom. 1.39	R01/Q2/F1 GN	28 - 29	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
290	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	R01 - 34	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
291	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	34 - 33	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
292	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	33 - 32	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
293	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	32 - 31	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
294	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	31 - 30	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
295	Parter pom. 1.42	R01/Q2/F3 GN	34.1 - 34.2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
296	Parter pom. 1.42	R01/Q2/F3 GN	34.1 - R02	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw
297	Piętro klatka sch. Kłapa oddymiania	R02/Q2/F1	R02 - K.O.	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
298	Wypust na zewnątrz od strony budynku A	R02/Q4/F3	R02 - WYPUST	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
299	Wypust na zewnątrz od strony budynku A	R02/Q4/F4	R02 - WYPUST	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
300	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	R1.2 - W4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
301	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W4-W2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
302	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W2 - W1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
303	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W2 - W3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
304	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W2 - O2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
305	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5	O2 - O3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

		oświetlenie						
306	Piętro pom. 2.16	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W1 - O1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
307	Piętro kotłownia pom. 2.46	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W4 - O4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
308	Piętro kotłownia pom. 2.46	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W4 - O5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
309	Piętro pom. 2.45	R1.2/Q2/F6 oświetlenie	R1.2 - W5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
310	Piętro pom. 2.45	R1.2/Q2/F6 oświetlenie	W5 - O6	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
311	Piętro pom. 2.45	R1.2/Q2/F6 oświetlenie	O6 - O7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
312	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W6	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
313	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W6 - W7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
314	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W6 - O8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
315	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W6 - O9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
316	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W7 - O10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
317	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W7 - O10.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
318	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
319	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W8 - W9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
320	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W8 - O11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
321	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W8 - O12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
322	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W9 - O13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
323	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W9 - O13.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
324	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
325	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
326	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W10 - O13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
327	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W10 - O14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
328	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W11 - O15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
329	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W11 - O15.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
330	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
331	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W12 - W13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
332	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - W14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

Pranale

333	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W12 - O16	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
334	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - O17	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
335	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O17 - O18					
336	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 - O19	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
337	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 - O19.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
338	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W12 - O15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
339	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
340	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - W16	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
341	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - W18	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
342	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - O20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
343	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
344	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O22	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
345	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O23	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
346	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O23.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
347	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O24					
348	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W19	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
349	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - W20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
350	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O25	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
351	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O26	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
352	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O27	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
353	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O27.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
354	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
355	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - W22	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
356	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - O27	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
357	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - O28	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
358	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 - O29	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
359	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 O29.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
360	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna


Przebieg

361	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - W14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
362	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - O30	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
363	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - O31	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
364	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 - O32	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
365	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 O32.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
366	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
367	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - W16	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
368	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - O33	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
369	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - O34	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
370	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O35	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
371	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O35.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
372	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W17	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
373	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W17 - W18	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
374	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W17 - O36	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
375	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W17 - O37	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
376	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O38	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
377	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O38.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
378	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W19	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
379	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - W20	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
380	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O39	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
381	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O40	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
382	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O41	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
383	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O41.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
384	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W21	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
385	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - W22	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
386	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 - W23	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
387	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - O42	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
388	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 - O43	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

389	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O43 - O44	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
390	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W23 - O45	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
391	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O45 - O46	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
392	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W23 - O45.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
393	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W24	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
394	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W24 - W25	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
395	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W24 - O45	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
396	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W24 - O46	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
397	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W25 - O47	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
398	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W25 - O47.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytyw
399	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W26	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
400	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W26 - W27	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
401	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W26 - O48	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
402	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W26 - O49	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
403	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W27 - O50	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
404	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W27 - O51.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
405	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W28	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
406	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W28 - W29	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
407	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W28 - O51	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
408	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W28 - O52	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
409	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W29 - O53	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
410	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W29 - O53.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
411	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM- W30	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
412	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W30 - W31	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
413	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W30 - O54	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
414	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W30 - O55	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
415	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W31 - O56	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
416	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W31 - O56.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

417	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W32	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
418	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W32 - W33	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
419	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W32 - O57	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
420	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W32 - O58	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
421	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W33 - O59	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
422	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W33 - O59.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
423	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W34	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
424	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W34 - W35	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
425	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W34 - O60	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
426	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W34 - O61	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
427	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W35 - O62	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
428	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W35 - O62.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
429	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W36	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
430	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W36 - W37	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
431	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W36 - O63	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
432	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W36 - O64	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
433	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W37 - O65	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
434	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W67 - O65.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
435	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W38	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
436	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W38 - O66	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
437	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W38 - W40	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
438	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W40 - O69	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
439	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W40 - W41	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
440	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W41 - O70	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
441	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O70 - O71	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
442	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W41 - W39	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
443	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W39 - O67	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
444	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O67 - O68	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna



445	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W42	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
446	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W42 - O72	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
447	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W42 - O73	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
448	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W42 - W44	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
449	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W44 - O74	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
450	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W44 - O74.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
451	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W45	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
452	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W45 - O75	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
453	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W45 - O76	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
454	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W45 - W46	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytyw
455	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W46 - O77	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
456	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W46 - O77.1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
457	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	R1.2 - O79	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
458	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O79 - O78	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
459	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O78 - O88	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
460	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O79 - O80	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
461	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O80 - O81	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
462	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O81 - O82	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
463	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O82 - O83	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
464	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O83 - O84	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
465	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O84 - O85	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
466	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O85 - O86	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
467	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O86 - O87	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
468	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	R1.2 - A1	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
469	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A1 - E1	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
470	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	E1 - A2	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
471	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A1 - A3	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
472	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A3 - E2	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

473	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	E2 - A4	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
474	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A4 - A5	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
475	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A5 - A6	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	negatywna
476	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A6 - E3	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
477	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	E3 - A7	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
478	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F5 oświetlenie AW	R1.2 - E4	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
479	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F5 oświetlenie AW	E4 - A8	YDyp2x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
480	Piętro pom. 2.46	R1.2/BRAK ZAB./ GN	R1.2 - 3	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
481	Piętro pom. 2.46	R1.2/BRAK ZAB./ GN	3 - 4	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
482	Piętro pom. 2.16	R1.2/BRAK ZAB./ GN	3 - 2	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
483	Piętro pom. 2.16	R1.2/BRAK ZAB./ GN	2 - 1	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
484	Piętro korytarz	R1.2/Q1/F1	R1.2 - 5	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
485	Piętro pom. 2.43	R1.2/F4 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
486	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 9	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
487	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	9 - 11	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
488	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	11 - 10	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
489	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 7	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
490	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	7 - 8	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
491	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
492	Piętro pom. 2.41	R1.2/F2 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
493	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 12	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
494	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	12 - 13	YDyp 3x2,5				negatywna
495	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 14	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
496	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	14 - 15	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
497	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	15 - 16	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
498	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
499	Piętro pom. 2.40	R1.2/F1 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
500	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 17	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
501	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	17 - 18	YDyp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

502	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 19	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
503	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	19 - 20	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
504	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	20 - 21	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
505	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
506	Piętro pom. 2.44	R1.2/F5 ZASIL. TM	R1.2 - 133	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
507	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	133 - 134	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
508	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 129	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
509	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	129 - 130	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
510	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	130 - 131	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
511	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	131 - 132	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
512	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
513	Piętro pom. 2.42	R1.2/F3 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
514	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 123	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
515	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	123 - 124	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
516	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	124 - 126	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
517	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	126 - 125	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
518	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 127	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
519	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	127 - 128	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
520	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
521	Piętro pom. 2.39	R1.1/F18 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
522	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 29	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
523	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	29 - 23	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
524	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	23 - 22	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
525	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 25	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
526	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	25 - 26	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
527	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	26 - 35	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
528	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	35 - 24	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
529	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 28	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
530	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./	28 - 27	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

Mondeco

		GN						
531	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K1	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
532	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
533	Piętro pom. 2.38	R1.1/F17 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
534	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	30 - 33	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
535	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	33 - 34	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
536	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	31	YDYp 3x2,5				negatywna
537	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	36	YDYp 3x2,5				negatywna
538	Piętro pom. 2.35	R1.1/F16 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
539	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 37	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
540	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 39	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
541	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	39 - 40	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
542	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	40 - 41	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
543	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	41 - 42	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
544	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
545	Piętro pom. 2.32	R1.1/F14 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
546	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 46	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
547	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	46 - 45	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
548	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	45 - 44	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
549	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	44 - 43	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
550	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
551	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 48	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
552	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	48 - 47	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
553	Piętro pom. 2.30	R1.1/F12 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
554	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 50	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
555	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	50 - 51	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
556	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	51 - 52	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
557	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	52 - 53	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

558	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 49	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
559	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
560	Piętro pom. 2.28	R1.1/F10 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
561	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 54	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
562	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	54 - 55	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
563	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	55 - 56	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
564	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	56 - 57	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
565	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 58	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
566	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	58 - 59	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
567	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw
568	Piętro pom. 2.26	R1.1/F8 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
569	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
570	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 61	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
571	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	61 - 60	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
572	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 62	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
573	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	62 - 63	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
574	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	63 - 64	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
575	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	64 - 65	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
576	Piętro pom. 2.24	R1.1/F6 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
577	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 67	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw
578	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	67 - 66	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
579	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 68	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
580	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	68 - 69	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
581	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	69 - 70	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
582	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	70 - 71	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
583	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
584	Piętro pom. 2.19	R1.1/F2 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
585	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 72	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
586	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	72 - 73	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

587	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 74	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
588	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	74 - 75	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
589	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	75 - 76	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
590	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 77	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
591	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	77 - 78	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
592	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
593	Piętro pom. 2.20	R1.1/F3 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
594	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 79	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
595	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 80	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
596	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	80 - 81	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
597	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	81 - 83	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
598	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	83 - 82	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
599	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
600	Piętro pom. 2.22	R1.1/F4 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
601	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 84	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
602	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	84 - 85	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
603	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	85 - 86	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
604	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	86 - 87	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
605	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 88.1	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
606	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
607	Piętro pom. 2.23	R1.1/F5 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
608	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 88	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
609	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	88 - 89	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
610	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	89 - 90	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
611	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	90 - 91	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
612	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 92	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
613	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
614	Piętro pom. 2.25	R1.1/F7 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
615	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 93	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

616	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	93 - 94	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
617	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	94 - 95	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
618	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	95 - 96	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
619	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 97	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
620	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
621	Piętro pom. 2.27	R1.1/F9 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
622	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 98	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
623	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	98 - 99	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
624	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	99 - 100	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
625	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	100 - 101	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
626	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 102	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
627	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
628	Piętro pom. 2.29	R1.1/F11 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
629	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 103	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
630	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	103 - 104	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
631	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	104 - 105	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
632	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	105 - 106	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
633	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 107	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
634	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
635	Piętro pom. 2.31	R1.1/F13 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
636	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 108	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
637	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	108 - 109	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
638	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	109 - 110	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
639	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	110 - 111	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
640	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 112	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
641	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
642	Piętro pom. 2.34	R1.1/F19 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	>2	>2	>2	pozytywna
643	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 114	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

Planek

644	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./GN	114 - 113	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
645	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./GN	TM - 115	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
646	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./GN	TM - 116	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
647	Piętro pom. 2.36	TM/BRAK ZAB./GN	TM - 118	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
648	Piętro pom. 2.37	TM/BRAK ZAB./GN	118 - 117	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
649	Piętro pom. 2.37	TM/BRAK ZAB./GN	119	YDYp 3x2,5				negatywna
650	Piętro pom. 2.36	R1.1/Q2/F3 ZASIL. SZAFY TV	R1.1 - 121	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
651	Piętro pom. 2.36	R1.1/Q2/F3 ZASIL. SZAFY TEL.	R1.1 - 122	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
652								
653	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	RG - W1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
654	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - O1	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
655	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	O1 - O3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
656	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - O2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
657	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	O2 - O4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
658	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - W2	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
659	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	W2 - O5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
660	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	O5 - O7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
661	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	W2 - O6	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
662	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	O6 - O8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
663	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - W12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
664	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W12 - W4	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
665	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W2 - W3	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
666	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W12 - O18	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
667	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	W12 - W5	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
668	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - O9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
669	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	O9 - O10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
670	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - W7	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
671	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F12 oświetlenie	W7 - O11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna

672	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F12 oświetlenie	O11 - O12	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
673	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - W9	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
674	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	W9 - W8	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
675	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	W9 - O13	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
676	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	O13 - O14	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
677	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F12 oświetlenie	W9 - W11	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
678	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F12 oświetlenie	W11 - O16	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
679	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F12 oświetlenie	W16 - O17	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
680	Piwnica pom. 0.14	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - W10	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytywna
681	Piwnica pom. 0.14	RG/Q1/F12 oświetlenie	W10 - O15	YDYp 3x1,5	>2	>2	>2	pozytyw
682	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F7 GN	RG - 1	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
683	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F7 GN	1 - 2	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
684	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	2 - 3	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
685	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	3 - 4	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
686	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	4 - 5	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
687	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	5 - 6	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
688	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	6 - 7	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
689	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	7 - 8	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
690	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F7 GN	6 - 9	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
691	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F7 GN	9 - 10	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
692	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	RG - 11	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
693	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	11 - 12	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
694	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	12 - 13	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
695	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	11 - 14	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
696	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F9 GN	14 - 15	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytyw
697	Piwnica pom. 0.14	RG/Q1/F9 GN	15 - 16	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
698	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F9 GN	16 - 17	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
699	Piwnica pom. 0.14	RG/BRAK ZAB. GN	RG - 18	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna
700	Piwnica pom. 0.14	RG/BRAK ZAB. GN	RG - 19	YDYp 3x2,5	>2	>2	>2	pozytywna

Przodek

Lp	Obwód/Nazwa	Punkt	Przewód	L1-L2	L1-L3	L1-N	L1-PE	L2-L3	L2-N	L2-PE	L3-N	L3-PE	N-PE	OCENA
				[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	[GΩ]	
1	GN RK/brak zabezpieczenia	9	YDY 5x2,5	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
2	RG/BRAK ZAB./zasil. Winda niepełnosprawni	49	YDY 5x2,5	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
3	RG/F1 Rozdzielnia R0.1	R0.1	YDY 5x10	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
4	RG/F2 Rozdzielnia R0.2	R0.2	YDY 5x10	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
5	RG/F3 Rozdzielnia RK	RK	YDY 5x10	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
6	RG/F4 Rozdzielnia R1.1	R1.1	YDY 5x10	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
7	RG/F5 Rozdzielnia R1.2	R1.2	YDY 5x10	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
8	RG/F6 Rozdzielnia R1.3 (niezabudowana)	wypust kor. 2.15	YDY 5x10	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna
9	Wypust na zewnątrz od strony budynku A	wypust na zew.	YDY 5x2,5	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	pozytywna

Przebieg

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW

RAN-EL Instalacje elektryczne Piotr Randak

Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów

NIP: 5742022407

Protokół Nr 2

z pomiarów ciągłości przewodów

z dnia 2026_03_20

Zleceniodawca:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Ul. Wyszyńskiego 70/126

42-200 Częstochowa

Obiekt: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa

Warunki pomiaru: pomieszczenie wewnętrzne ogrzewane

Data pomiaru: 2026_03_17

Układ sieci: TT

Rodzaj pomiaru: Pomiar ciągłości przewodów

Przyrządy pomiarowe: typ MPI-525 nr fabryczny A93621

Lp	Pomieszczenie	Obwód/Nazwa	Punkt pomiarowy	Przewód	L1-N	L1-PE	N-PE	OCENA
					[Ω]	[Ω]	[Ω]	
1	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W1-W2	YDYp 3x1,5	0,4	0,3	0,4	pozytywna
2	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W2-W3	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
3	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W3-W4	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
4	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	RK-W3	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
5	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W4 - W5	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,4	pozytywna
6	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W6 - W7	YDYp 3x1,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
7	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W8 - RK	YDYp 3x1,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
8	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	W13 - RK	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
9	Parter kuchnia	RK/Q2/F2	W8 - W14	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna

Phenik

		oświetlenie						
10	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W14 - W10	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
11	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W8 - W9	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,3	pozytywna
12	Parter kuchnia	R02 oświetlenie	W11 - W12	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
13	Parter kuchnia	R02 oświetlenie	W12 - R02	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
14	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W3 - O1	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
15	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	O1 - O2	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
16	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W2 - O3	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
17	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	O3 - O4	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
18	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W4 - O5	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
19	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W5 - O6	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
20	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	W7 - O10	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
21	Parter kuchnia	RK/Q2/F1 oświetlenie	O10 - O9	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
22	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	W13 - O11	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
23	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	O11 - O8	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
24	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	W8 - O12	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
25	Parter kuchnia	RK/Q2/F3 oświetlenie	O12 - O13	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
26	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	RK - A3	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
27	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	A3 - A2	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
28	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	A2 - E2	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
29	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	E2 - A1	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
30	Parter kuchnia	RK/Q2/F4 oświetlenie AW	A1 - E1	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
31	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	W14 - O15	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
32	Parter kuchnia	RK/Q2/F2 oświetlenie	O15 - O17	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
33	Parter pom. 1.31	R02 oświetlenie	W12 - O18	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
34	Parter pom. 1.3	R02 oświetlenie	O18 - O19	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
35	Parter pom. 1.30	R02 oświetlenie	W12 - O21	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
36	Parter pom. 1.30	R02 oświetlenie	O21 - O20	YDYp 3x1,5	0,3	0,2	0,3	pozytywna
37	Parter sala	R01/Q5/F3	R01 - W2	YDYp 3x1,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna

	konferencyjna pom. 1.40	oświetlenie						
38	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W2 - W1	YDYp 3x1,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
39	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W1 - O1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
40	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O1 - O2	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
41	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O2 - O3	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
42	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W1 - O4	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
43	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O4 - O5	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,2	pozytywna
44	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O5 - O6	YDYp 3x1,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna
45	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O6 - O7	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
46	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W2 - O8	YDYp 3x1,5	0,4	0,3	0,4	pozytywna
47	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O8 - O9	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
48	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O9 - O10	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
49	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O10 - O11	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
50	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	W2 - O12	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
51	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O12 - O13	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
52	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F3 oświetlenie	O13 - O14	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
53	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	R01 - E3	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
54	Parter sala	R01/Q4/F3	E3 - E1	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna

Przebieg

	konferencyjna pom. 1.40	oświetlenie AW						
55	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E1 - A1	YDYp 2x1,5	0,3	0,2	0,3	pozytywna
56	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A1 - A2	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
57	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A2 - E2	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
58	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E2 - A4	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
59	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	R01 - W3	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
60	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	R01 - W4	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
61	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	W3 - O15	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
62	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O15 - O16	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
63	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O16 - O17	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
64	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O17 - O18	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
65	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	W4 - O19	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
66	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O19 - O20	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
67	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O20 - O21	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,2	pozytywna
68	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O21 - O22	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
69	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	W4 - O23	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
70	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O23 - O24	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
71	Parter sala	R01/Q5/F2	O24 - O25	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna

	konferencyjna pom. 1.40	oświetlenie						
72	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F2 oświetlenie	O25 - O26	YDYp 3x1,5	0,3	0,2	0,3	pozytywna
73	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	W3 - O27	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,2	pozytywna
74	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O27 - O28	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
75	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O28 - O29	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
76	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q5/F1 oświetlenie	O29 - O30	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
77	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	R01 - A5	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
78	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A5 - E4	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,2	pozytywna
79	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A5 - A6	YDYp 2x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
80	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A6 - E5	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
81	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	E5 - A7	YDYp 2x1,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna
82	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A5 - A8	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
83	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A8 - A9	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
84	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A9 - A10	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
85	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	RO1/Q4/F2 oświetlenie AW	A10 - A11	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
86	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - R01	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
87	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W6 - O31	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,4	pozytywna
88	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W5 - W6	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
89	Parter korytarz	R01/Q5/F4	W6 - W7	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,2	pozytywna

Przebieg

	1.33	oświetlenie						
90	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - W9	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
91	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - O32	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
92	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O32 - O33	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
93	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O33 - O34	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
94	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O34 - O35	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
95	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	O35 - O36	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
96	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W7 - W23	YDYp 3x1,5	0,3	0,4	0,4	pozytywna
97	Parter korytarz 1.33	R01/Q5/F4 oświetlenie	W23 - W24	YDYp 3x1,5	0,5	0,3	0,3	pozytywna
98	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	R01 - A12	YDYp 2x1,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
99	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A12 - A13	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
100	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A13 - E6	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
101	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E6 - A14	YDYp 2x1,5	0,2	0,3	0,2	pozytywna
102	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E6 - A15	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
103	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A15 - A16	YDYp 2x1,5	0,3	0,4	0,4	pozytywna
104	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A16 - E7	YDYp 2x1,5	0,4	0,3	0,4	pozytywna
105	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E7 - A17	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
106	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A17 - E9	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
107	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	A17 - E8	YDYp 2x1,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna
108	Parter korytarz 1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	R01/Q4/F3 oświetlenie AW	E7 - A18	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
109	Parter korytarz	R01/Q4/F3	A18 - A19	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna

	1.33; 1.35; 1.36; klatka sch.	oświetlenie AW						
110	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q4/F1 oświetlenie	R01 - W11	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
111	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q4/F1 oświetlenie	W11 - W25	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
112	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q4/F1 oświetlenie	W25 - W12	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
113	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W17 - O48	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
114	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W17 - W18	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
115	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W18 - O49	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
116	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W19 - O50	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
117	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W19 - W20	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
118	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W19 - W21	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
119	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	W21 - O52	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
120	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	O52 - O53	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
121	Parter korytarz toalety	R01/Q5/F5 oświetlenie	R01 - W17	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
122	Parter korytarz 1.36; pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W13 - W14	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
123	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W14 - O43	YDYp 3x1,5	brak	0,3	brak	negatywna
124	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W14 - O44	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
125	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	O44 - O45	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,2	pozytywna
126	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W14 - W15	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,3	pozytywna
127	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W15 - W16	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
128	Parter korytarz pom. 1.39	R01/Q5/F5 oświetlenie	W16 - O47	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
129	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W22 - W21	YDYp 3x1,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
130	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W22 - O54	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
131	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W22 - W27	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,4	pozytywna
132	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W26 - O70	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
133	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O54 - O55	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
134	Parter klatka	R01/Q5/F5	O55 - O56	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Przebieg

	schodowa	oświetlenie						
135	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O56 - O57	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
136	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O54 - O58	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
137	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	O58 - O59	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
138	Parter klatka schodowa	R01/Q5/F5 oświetlenie	W27 - O71	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
139	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	R02 - W28	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
140	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W28 - O72	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
141	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	O72 - O73	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
142	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W28 - O74	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
143	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	O74 - O75	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,3	pozytywna
144	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W28 - W31	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
145	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	W31 - O79	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
146	Parter pom. 1.22	R02/Q2/F5 oświetlenie	O79 - O80	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
147	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	R02 - W29	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
148	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	W4 - W10	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,3	pozytywna
149	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	W10 - O60	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
150	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	O60 - O62	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
151	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	W10 - O61	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
152	Parter pom. 1.42	R01/Q5/F2 oświetlenie	O61 - O63	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
153	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W29 - W40	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
154	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W40 - W30	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
155	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W29 - O76	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
156	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	O76 - O77	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
157	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	R02 - A20	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
158	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A20 - E10	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
159	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E10 - A19	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

160	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E10 - E11	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
161	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E11 - A21	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
162	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A19 - E12	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
163	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - W41	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
164	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W41 - W33	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
165	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - O81	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
166	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O81 - O82	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
167	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - W35	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,1	pozytywna
168	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W32 - W34	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
169	Parter korytarz 1.19	R02/Q2/F4 oświetlenie	W29 - W40	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
170	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	w35 - W42	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
171	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	W42 - W43	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
172	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	W42 - O78	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
173	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O78 - O95	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
174	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O95 - O96	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
175	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O96 - O97	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
176	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	O97 - O98	YDYp 3x1,5	BRAK	BRAK	BRAK	negatywna
177	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F4 oświetlenie	W43 - W44	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
178	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W34 - W45	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
179	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W45 - W38	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
180	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W38 - W47	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
181	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W37	BRAK				
182	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O85	BRAK				
183	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O86	BRAK				
184	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W34 - O82	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
185	Parter korytarz	R02/Q2/F4	O82 - O83	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Przebieg

		oświetlenie						
186	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O83 - O84	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
187	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A19 - A23	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
188	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A23 - E13	YDYp 2x1,5	0,2	0,1	0,2	pozytywna
189	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E13 - A25	YDYp 2x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
190	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A24	BRAK				
191	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W34 - W46	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
192	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W46 - W39	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
193	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W39 - W8	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
194	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	W46 - O92	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
195	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O92 - O93	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
196	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O93 - O94	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
197	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O94 - O91	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
198	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O91 - O90	YDYp 3x1,5	0,2	0,3	0,2	pozytywna
199	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O90 - O89	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
200	Parter korytarz	R02/Q2/F4 oświetlenie	O89 - O88	YDYp 3x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
201	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A25 - E14	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
202	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E14 - A26	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
203	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A26 - A27	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
204	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A27 - E15	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,2	pozytywna
205	Parter korytarz	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	E15 - A28	YDYp 2x1,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
206	Parter klatka schodowa	R02/Q2/F2 oświetlenie AW	A29	BRAK				
207	Parter kuchnia	RK/Q1/F3 GN	5 - 6	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
208	Parter kuchnia	RK/Q1/F3 GN	RK - 6	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
209	Parter kuchnia	RK/Q1/F3 GN	5 - 4	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
210	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	1 - 2	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
211	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	2 - 3	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
212	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	3 - 14	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
213	Parter kuchnia	RK/Q1/F4 GN	14 - RK	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna

214	Parter kuchnia	RK/Q1/F6 GN	RK - 13	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
215	Parter kuchnia	RK/Q1/F5 GN	RK - 11	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
216	Parter kuchnia	RK/Q1/F5 GN	11 - 10	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
217	Parter kuchnia	RK/Q1/F5 GN	10 - 8	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
218	Parter kuchnia	RK/Q1/F1 CNW3	7	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
219	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	R02 - 18	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
220	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	18 - 15	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
221	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	15 - 16	YDYp 3x2,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna
222	Parter pom. 1.31	R02/Q1/F3	16 - 17	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
223	Parter pom. 1.31	R02/Q3/F1	19	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,3	pozytywna
224	Parter pom. 1.30	R02/Q1/F1	R02 - 22	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
225	Parter pom. 1.30	R02/Q1/F1	22 - 20	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
226	Parter pom. 1.30	R02/Q1/F1	20 - 21	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
227	Parter pom. 1.30	R02/Q3/F2	23	YDYp 3x2,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
228	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F2 KLIMA K1	R01 - K1	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
229	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F3 KLIMA K2	R01 - K2	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
230	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F4 KLIMA K3	R01 - K3	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
231	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F5 KLIMA K4	R01 - K4	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
232	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F6 KLIMA K5	R01 - K5	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
233	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F7 KLIMA K6	R01 - K6	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
234	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F8 KLIMA K7	R01 - K7	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
235	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F9 KLIMA K8	R01 - K8	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
236	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F10 KLIMA K9	R01 - K9	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
237	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F11 KLIMA K10	R01 - K10	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
238	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q1/F12 KLIMA K11	R01 - K11	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
239	Parter sala konferencyjna	R01/Q1/F13 KLIMA K12	R01 - K12	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna

Przebieg

	pom. 1.40							
240	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q3/F3 GN. PROJEKTOR	R01 - GN. PROJ.	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
241	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	R01 - 1	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
242	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	1 - 2	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
243	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	2 - 3	YDYp 3x2,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
244	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	3 - 4	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,2	pozytywna
245	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	4 - 5	YDYp 3x2,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna
246	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	5 - 6	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
247	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F2 GN. Ściana	6 - 7	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
248	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F1	R01 - 8	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
249	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F1	8 - 9	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
250	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	R01 - 10	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
251	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	10 - 11	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
252	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	11 - 12	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
253	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	12 - 13	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
254	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	13 - 14	YDYp 3x2,5	0,2	0,3	0,2	pozytywna
255	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	14 - 15	YDYp 3x2,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
256	Parter sala konferencyjna	R01/Q2/F4	15 - 16	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna

	pom. 1.40							
257	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/Q2/F4	16 - 17	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
258	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	R01 - KP1	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
259	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP1 - KP2	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
260	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP2 - KP3	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
261	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP3 - KP4	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
262	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP4 - KP5	YDYp 3x2,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
263	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP5 - KP6	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,3	pozytywna
264	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP1 - KP7	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
265	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP7 - KP8	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,4	pozytywna
266	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP8 - KP9	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
267	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	R01 - KP10	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,2	pozytywna
268	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP10 - KP11	YDYp 3x2,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
269	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP11 - KP12	YDYp 3x2,5	0,3	0,4	0,3	pozytywna
270	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP12 - KP13	YDYp 3x2,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
271	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP10 - KP14	YDYp 3x2,5	0,4	0,4	0,3	pozytywna
272	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP14 - KP15	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
273	Parter sala konferencyjna	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta	R01 - KP16	YDYp 3x2,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna

Przebieg

	pom. 1.40	podłog.						
274	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP16 - KP17	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
275	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP17 - KP18	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
276	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP18 - KP19	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
277	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP16 - KP20	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
278	Parter sala konferencyjna pom. 1.40	R01/BRAK ZAB. Gn. Kaseta podłog.	KP20 - KP21	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
279	Parter korytarz 1.33	R02/Q1/F3 GN	R02 - 18	YDYp 3x2,5	0,4	0,4	0,4	pozytywna
280	Parter korytarz 1.33	R02/Q1/F3 GN	18 - 19	YDYp 3x2,5	0,4	0,3	0,3	pozytywna
281	Parter korytarz 1.33	R01/Q2/F3 GN	R01 - 21	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
282	Parter korytarz 1.33	R01/Q2/F1 GN	R01 - 20	YDYp 3x2,5	0,3	0,2	0,2	pozytywna
283	Parter korytarz 1.33	R01/Q2/F1 GN	20-22	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
284	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	22 - 23	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
285	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	23 - 26	YDYp 3x2,5	0,2	0,3	0,3	pozytywna
286	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	25 - 24	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
287	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	26 - 25	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
288	Parter korytarz 1.35; 1.36	R01/Q2/F1 GN	26 - 27	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
289	Parter pom. 1.39	R01/Q2/F1 GN	28 - 29	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
290	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	R01 - 34	YDYp 3x2,5	0,3	0,2	0,3	pozytywna
291	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	34 - 33	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
292	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	33 - 32	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
293	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	32 - 31	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
294	Parter pom. 1.39; toalety	R01/Q2/F2 GN	31 - 30	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
295	Parter pom. 1.42	R01/Q2/F3 GN	34.1 - 34.2	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
296	Parter pom. 1.42	R01/Q2/F3 GN	34.1 - R02	YDYp 3x2,5	0,3	0,3	0,3	pozytywna
297	Piętro klatka sch.	R02/Q2/F1	R02 - K.O.	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna

	Kłapa oddymiania							
298	Wypust na zewnątrz od strony budynku A	R02/Q4/F3	R02 - WYPUST	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
299	Wypust na zewnątrz od strony budynku A	R02/Q4/F4	R02 - WYPUST	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
300	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	R1.2 - W4	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
301	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W4-W2	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
302	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W2 - W1	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
303	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W2 - W3	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
304	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W2 - O2	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
305	Piętro korytarz 2.15	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	O2 - O3	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
306	Piętro pom. 2.16	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W1 - O1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
307	Piętro kotłownia pom. 2.46	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W4 - O4	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
308	Piętro kotłownia pom. 2.46	R1.2/Q2/F5 oświetlenie	W4 - O5	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
309	Piętro pom. 2.45	R1.2/Q2/F6 oświetlenie	R1.2 - W5	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
310	Piętro pom. 2.45	R1.2/Q2/F6 oświetlenie	W5 - O6	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
311	Piętro pom. 2.45	R1.2/Q2/F6 oświetlenie	O6 - O7	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
312	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W6	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
313	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W6 - W7	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
314	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W6 - O8	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
315	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W6 - O9	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
316	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W7 - O10	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
317	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W7 - O10.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
318	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W8	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
319	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W8 - W9	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
320	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W8 - O11	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
321	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W8 - O12	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Przebieg

322	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W9 - O13	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,1	pozytywna
323	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W9 - O13.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
324	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W10	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
325	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W11	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
326	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W10 - O13	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
327	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W10 - O14	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
328	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W11 - O15	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
329	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W11 - O15.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
330	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W12	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
331	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W12 - W13	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
332	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - W14	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
333	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W12 - O16	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
334	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - O17	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
335	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O17 - O18					
336	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 - O19	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
337	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 - O19.1	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
338	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie		YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
339	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W15	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
340	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - W16	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
341	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - W18	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
342	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - O20	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
343	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O21	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
344	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O22	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
345	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O23	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
346	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O23.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
347	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./	O24					

		oświetlenie						
348	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W19	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
349	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - W20	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
350	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O25	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
351	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O26	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
352	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O27	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
353	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O27.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
354	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W21	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
355	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - W22	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
356	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - O27	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
357	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - O28	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
358	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 - O29	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
359	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 O29.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
360	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W13	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
361	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - W14	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
362	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - O30	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
363	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W13 - O31	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
364	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 - O32	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
365	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W14 O32.1	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
366	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W15	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
367	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - W16	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
368	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - O33	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
369	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W15 - O34	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
370	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O35	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
371	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W16 - O35.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
372	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W17	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Brandt

373	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W17 - W18	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
374	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W17 - O36	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
375	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W17 - O37	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
376	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O38	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
377	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W18 - O38.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
378	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W19	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
379	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - W20	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
380	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O39	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
381	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W19 - O40	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
382	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O41	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
383	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W20 - O41.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
384	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W21	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
385	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - W22	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
386	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 - W23	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
387	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W21 - O42	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
388	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W22 - O43	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
389	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O43 - O44	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
390	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W23 - O45	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
391	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O45 - O46	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
392	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W23 - O45.1	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
393	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W24	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
394	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W24 - W25	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
395	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W24 - O45	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
396	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W24 - O46	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
397	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W25 - O47	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
398	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./	W25 -	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

		oświetlenie	O47.1					
399	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W26	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
400	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W26 - W27	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
401	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W26 - O48	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
402	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W26 - O49	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
403	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W27 - O50	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
404	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W27 - O51.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
405	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W28	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
406	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W28 - W29	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
407	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W28 - O51	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
408	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W28 - O52	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
409	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W29 - O53	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
410	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W29 - O53.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
411	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM- W30	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
412	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W30 - W31	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
413	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W30 - O54	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
414	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W30 - O55	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
415	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W31 - O56	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
416	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W31 - O56.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
417	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W32	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
418	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W32 - W33	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
419	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W32 - O57	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
420	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W32 - O58	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
421	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W33 - O59	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
422	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W33 - O59.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
423	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W34	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Przedet

424	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W34 - W35	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
425	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W34 - O60	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
426	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W34 - O61	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
427	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W35 - O62	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
428	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W35 - O62.1	YDYp 3x1,5	0,3	0,1	0,1	pozytywna
429	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W36	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
430	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W36 - W37	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
431	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W36 - O63	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
432	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W36 - O64	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
433	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W37 - O65	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
434	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W67 - O65.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
435	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W38	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
436	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W38 - O66	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
437	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W38 - W40	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
438	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W40 - O69	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
439	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W40 - W41	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
440	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W41 - O70	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
441	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O70 - O71	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
442	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W41 - W39	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
443	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W39 - O67	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
444	Piętro pom. 2.33; 2.34; 2.36; 2.37	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	O67 - O68	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
445	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W42	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
446	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W42 - O72	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
447	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W42 - O73	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
448	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W42 - W44	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
449	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./	W44 - O74	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

		oświetlenie						
450	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W44 - O74.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
451	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	TM - W45	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
452	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W45 - O75	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
453	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W45 - O76	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
454	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W45 - W46	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
455	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W46 - O77	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
456	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ oświetlenie	W46 - O77.1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
457	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	R1.2 - O79	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
458	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O79 - O78	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
459	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O78 - O88	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
460	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O79 - O80	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
461	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O80 - O81	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
462	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O81 - O82	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
463	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O82 - O83	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
464	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O83 - O84	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
465	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O84 - O85	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
466	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O85 - O86	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
467	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F1 oświetlenie	O86 - O87	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
468	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	R1.2 - A1	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
469	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A1 - E1	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
470	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	E1 - A2	YDyp2x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
471	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A1 - A3	YDyp2x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
472	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A3 - E2	YDyp2x1,5	0,2	0,2	0,1	pozytywna
473	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	E2 - A4	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
474	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A4 - A5	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Phandor

475	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A5 - A6	YDyp2x1,5	0,2	0,1	0,1	negatywna
476	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	A6 - E3	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
477	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F2 oświetlenie AW	E3 - A7	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
478	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F5 oświetlenie AW	R1.2 - E4	YDyp2x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
479	Piętro korytarz	R1.2/Q2/F5 oświetlenie AW	E4 - A8	YDyp2x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
480	Piętro pom. 2.46	R1.2/BRAK ZAB./ GN	R1.2 - 3	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
481	Piętro pom. 2.46	R1.2/BRAK ZAB./ GN	3 - 4	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
482	Piętro pom. 2.16	R1.2/BRAK ZAB./ GN	3 - 2	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
483	Piętro pom. 2.16	R1.2/BRAK ZAB./ GN	2 - 1	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
484	Piętro korytarz	R1.2/Q1/F1	R1.2 - 5	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
485	Piętro pom. 2.43	R1.2/F4 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	0,2	0,2	0,1	pozytywna
486	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 9	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
487	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	9 - 11	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
488	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	11 - 10	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
489	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 7	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
490	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ GN	7 - 8	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
491	Piętro pom. 2.43	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
492	Piętro pom. 2.41	R1.2/F2 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	0,2	0,1	0,2	pozytywna
493	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 12	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
494	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	12 - 13	YDYp 3x2,5				negatywna
495	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 14	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
496	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	14 - 15	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,2	pozytywna
497	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ GN	15 - 16	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
498	Piętro pom. 2.41	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
499	Piętro pom. 2.40	R1.2/F1 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	0,1	0,2	0,2	pozytywna
500	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 17	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

501	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	17 - 18	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
502	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 19	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
503	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	19 - 20	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
504	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ GN	20 - 21	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
505	Piętro pom. 2.40	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
506	Piętro pom. 2.44	R1.2/F5 ZASIL. TM	R1.2 - 133	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
507	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	133 - 134	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
508	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 129	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
509	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	129 - 130	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,3	pozytywna
510	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	130 - 131	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
511	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ GN	131 - 132	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
512	Piętro pom. 2.44	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
513	Piętro pom. 2.42	R1.2/F3 ZASIL. TM	R1.2 - TM	YDY 3x4	0,2	0,1	0,1	pozytywna
514	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 123	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
515	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	123 - 124	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
516	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	124 - 126	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
517	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	126 - 125	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
518	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 127	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
519	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ GN	127 - 128	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,1	pozytywna
520	Piętro pom. 2.42	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
521	Piętro pom. 2.39	R1.1/F18 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
522	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 29	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
523	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	29 - 23	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
524	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	23 - 22	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
525	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 25	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
526	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./	25 - 26	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna

Przebieg

		GN						
527	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	26 - 35	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
528	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	35 - 24	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
529	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 28	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
530	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ GN	28 - 27	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
531	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K1	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
532	Piętro pom. 2.39	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K2	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
533	Piętro pom. 2.38	R1.1/F17 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,2	0,1	0,1	pozytywna
534	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	30 - 33	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
535	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	33 - 34	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
536	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	31	YDYp 3x2,5				negatywna
537	Piętro pom. 2.38	TM/BRAK ZAB./ GN	36	YDYp 3x2,5				negatywna
538	Piętro pom. 2.35	R1.1/F16 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
539	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 37	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
540	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 39	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
541	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	39 - 40	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
542	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	40 - 41	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
543	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ GN	41 - 42	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
544	Piętro pom. 2.35	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,1	pozytywna
545	Piętro pom. 2.32	R1.1/F14 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
546	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 46	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
547	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	46 - 45	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
548	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	45 - 44	YDYp 3x2,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
549	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	44 - 43	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
550	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
551	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 48	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

552	Piętro pom. 2.32	TM/BRAK ZAB./ GN	48 - 47	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
553	Piętro pom. 2.30	R1.1/F12 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,2	0,1	pozytywna
554	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 50	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
555	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	50 - 51	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
556	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	51 - 52	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
557	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	52 - 53	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
558	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 49	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
559	Piętro pom. 2.30	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
560	Piętro pom. 2.28	R1.1/F10 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,2	pozytywna
561	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 54	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
562	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	54 - 55	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
563	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	55 - 56	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
564	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	56 - 57	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
565	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 58	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
566	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ GN	58 - 59	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
567	Piętro pom. 2.28	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
568	Piętro pom. 2.26	R1.1/F8 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
569	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
570	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 61	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
571	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	61 - 60	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
572	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 62	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
573	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	62 - 63	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
574	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	63 - 64	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
575	Piętro pom. 2.26	TM/BRAK ZAB./ GN	64 - 65	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
576	Piętro pom. 2.24	R1.1/F6 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
577	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./	TM - 67	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna


Przebieg

		GN						
578	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	67 - 66	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
579	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 68	YDYp 3x2,5	0,1	0,3	0,1	pozytywna
580	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	68 - 69	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
581	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	69 - 70	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
582	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ GN	70 - 71	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
583	Piętro pom. 2.24	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
584	Piętro pom. 2.19	R1.1/F2 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
585	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 72	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
586	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	72 - 73	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
587	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 74	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
588	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	74 - 75	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
589	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	75 - 76	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
590	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 77	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
591	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ GN	77 - 78	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
592	Piętro pom. 2.19	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
593	Piętro pom. 2.20	R1.1/F3 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
594	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 79	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
595	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 80	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
596	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	80 - 81	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
597	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	81 - 83	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
598	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ GN	83 - 82	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
599	Piętro pom. 2.20	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
600	Piętro pom. 2.22	R1.1/F4 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
601	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 84	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
602	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	84 - 85	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

603	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	85 - 86	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
604	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	86 - 87	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
605	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 88.1	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
606	Piętro pom. 2.22	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
607	Piętro pom. 2.23	R1.1/F5 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
608	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 88	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
609	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	88 - 89	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
610	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	89 - 90	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
611	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	90 - 91	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
612	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 92	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
613	Piętro pom. 2.23	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
614	Piętro pom. 2.25	R1.1/F7 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
615	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 93	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
616	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	93 - 94	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
617	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	94 - 95	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
618	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	95 - 96	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
619	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 97	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
620	Piętro pom. 2.25	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
621	Piętro pom. 2.27	R1.1/F9 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
622	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 98	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
623	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	98 - 99	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
624	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	99 - 100	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
625	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	100 - 101	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
626	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 102	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
627	Piętro pom. 2.27	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
628	Piętro pom. 2.29	R1.1/F11 ZASIL.	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Thano

		TM						
629	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 103	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
630	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	103 - 104	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
631	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	104 - 105	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
632	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	105 - 106	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
633	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 107	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
634	Piętro pom. 2.29	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
635	Piętro pom. 2.31	R1.1/F13 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
636	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 108	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
637	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	108 - 109	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
638	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	109 - 110	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
639	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	110 - 111	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
640	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 112	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
641	Piętro pom. 2.31	TM/BRAK ZAB./ KLIMA	TM - K	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
642	Piętro pom. 2.34	R1.1/F19 ZASIL. TM	R1.1 - TM	YDY 3x4	0,1	0,1	0,1	pozytywna
643	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 114	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
644	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./ GN	114 - 113	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
645	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 115	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
646	Piętro pom. 2.34	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 116	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
647	Piętro pom. 2.36	TM/BRAK ZAB./ GN	TM - 118	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
648	Piętro pom. 2.37	TM/BRAK ZAB./ GN	118 - 117	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
649	Piętro pom. 2.37	TM/BRAK ZAB./ GN	119	YDYp 3x2,5				negatywna
650	Piętro pom. 2.36	R1.1/Q2/F3 ZASIL. SZAFY TV	R1.1 - 121	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
651	Piętro pom. 2.36	R1.1/Q2/F3 ZASIL. SZAFY TEL.	R1.1 - 122	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
652								
653	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	RG - W1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna



654	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - O1	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
655	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	O1 - O3	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
656	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - O2	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
657	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	O2 - O4	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
658	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - W2	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
659	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	W2 - O5	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
660	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	O5 - O7	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
661	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	W2 - O6	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
662	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F12 oświetlenie	O6 - O8	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
663	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W1 - W12	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
664	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W12 - W4	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
665	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W2 - W3	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
666	Piwnica pom. 0.1	RG/Q1/F12 oświetlenie	W12 - O18	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
667	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	W12 - W5	YDYp 3x1,5	0,2	0,2	0,2	pozytywna
668	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - O9	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
669	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	O9 - O10	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
670	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - W7	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
671	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F12 oświetlenie	W7 - O11	YDYp 3x1,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
672	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F12 oświetlenie	O11 - O12	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
673	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - W9	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
674	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	W9 - W8	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
675	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	W9 - O13	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
676	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F12 oświetlenie	O13 - O14	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
677	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F12 oświetlenie	W9 - W11	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
678	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F12 oświetlenie	W11 - O16	YDYp 3x1,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
679	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F12	W16 - O17	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Pranek

		oświetlenie						
680	Piwnica pom. 0.14	RG/Q1/F12 oświetlenie	W5 - W10	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
681	Piwnica pom. 0.14	RG/Q1/F12 oświetlenie	W10 - O15	YDYp 3x1,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
682	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F7 GN	RG - 1	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
683	Piwnica pom. 0.2	RG/Q1/F7 GN	1 - 2	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,2	pozytywna
684	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	2 - 3	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
685	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	3 - 4	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
686	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	4 - 5	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
687	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	5 - 6	YDYp 3x2,5	0,2	0,1	0,1	pozytywna
688	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	6 - 7	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
689	Piwnica pom. 0.3	RG/Q1/F7 GN	7 - 8	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
690	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F7 GN	6 - 9	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
691	Piwnica pom. 0.5	RG/Q1/F7 GN	9 - 10	YDYp 3x2,5	0,1	0,2	0,1	pozytywna
692	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	RG - 11	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
693	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	11 - 12	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
694	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	12 - 13	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
695	Piwnica pom. 0.16	RG/Q1/F9 GN	11 - 14	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
696	Piwnica pom. 0.15	RG/Q1/F9 GN	14 - 15	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
697	Piwnica pom. 0.14	RG/Q1/F9 GN	15 - 16	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
698	Piwnica pom. 0.4	RG/Q1/F9 GN	16 - 17	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
699	Piwnica pom. 0.14	RG/BRAK ZAB. GN	RG - 18	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna
700	Piwnica pom. 0.14	RG/BRAK ZAB. GN	RG - 19	YDYp 3x2,5	0,1	0,1	0,1	pozytywna

Lp	Pomieszczenie	Obwód/Nazwa	Punkt pomiarowy	L1-L2 [Ω]	L1-L3 [Ω]	L1-N [Ω]	L1-PE [Ω]	L2-L3 [Ω]	L2-N [Ω]	L2-PE [Ω]	L3-N [Ω]	L3-PE [Ω]	N-PE [Ω]	OCENA
1	Kuchnia	GN RK/brak zabezpieczenia	9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
2	Parter korytarz 1.29	RG/BRAK ZAB./zasil. Winda niepełnosprawni	49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
3	Parter korytarz 1.33	RG/F1 Rozdzielnia R0.1	R0.1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
4	Parter korytarz 1.19	RG/F2 Rozdzielnia R0.2	R0.2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
5	Parter kuchnia pom. 1.23	RG/ F3 Rozdzielnia RK	RK	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
6	Piętro korytarz 2.18	RG/F4 Rozdzielnia R1.1	R1.1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
7	Piętro	RG/F5 Rozdzielnia	R1.2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna

	korytarz 2.18	R1.2													
8	Piętro korytarz 2.15 (za płytą OSB)	RG/F6 Rozdzielnica R1.3 (niezabudowana)	wypust kor. 2.15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna
9	Parter korytarz 1.19	Wypust na zewnątrz od strony budynku A	wypust na zew.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	pozytywna

Planok

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

RAN-EL Instalacje elektryczne Piotr Randak Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów NIP: 5742022407	Protokół Nr 3 z pomiarów impedancji pętli zwarcia z dnia 2026_03_20
Zlecniodawca: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Ul. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa Obiekt: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa	
Warunki pomiaru: pomieszczenie wewnętrzne ogrzewane Data pomiaru: 2026_03_18 Układ sieci: TT Rodzaj pomiaru: Pomiar impedancji pętli zwarcia Przyrządy pomiarowe: typ MPI-525 nr fabryczny A93621	

Lp	Rozdzielnica	Nazwa	Przewód	Nr Zab.	zab.	In [A]	Ia [A]	Za [Ω]	Zs [Ω]	Ik [A]	Ocena
1	RG	WLZ RG L1	YAKXS 4x120		gG 200A	200	2000	0,11	0,43	533	negatywna
2		WLZ RG L2			gG 200A	200	2000	0,11	0,41	561	negatywna
3		WLZ RG L3			gG 200A	200	2000	0,11	0,41	562	negatywna
4	R0.1	WLZ R0.1 L1	YDY 5X10	F1	MBN332E B32	32	160	1,44	0,52	439	pozytywna
5		WLZ R0.1 L2				32	160	1,44	0,54	423	pozytywna
6		WLZ R0.1 L3				32	160	1,44	0,54	424	pozytywna
7	R0.2	WLZ R0.2 L1	YDY 5X10	F2	MBN332E B32	32	160	1,44	0,51	450	pozytywna
8		WLZ R0.2 L2				32	160	1,44	0,5	464	pozytywna
9		WLZ R0.2 L3				32	160	1,44	0,5	463	pozytywna
10	RK	WLZ RK L1	YDY 5X10	F3	MBN332E B32	32	160	1,44	0,45	508	pozytywna
11		WLZ RK L2				32	160	1,44	0,48	477	pozytywna
12		WLZ RK L3				32	160	1,44	0,48	474	pozytywna
13	R1.1	WLZ R1.1 L1	YDY 5X10	F4	MBN332E B32	32	160	1,44	0,51	448	pozytywna
14		WLZ R1.1 L2				32	160	1,44	0,55	418	pozytywna

Pronek

15		WLZ R1.1 L3				32	160	1,44	0,52	443	pozytywna
16	R1.2	WLZ R1.2 L1	YDY 5X10	F5	MBN332E B32	32	160	1,44	0,62	371	pozytywna
17		WLZ R1.2 L2				32	160	1,44	0,64	358	pozytywna
18		WLZ R1.2 L3				32	160	1,44	0,64	359	pozytywna
19		WLZ L1				32	320	0,71	0,61	349	pozytywna
20	Ładowarka samochodowa	WLZ L2	YKY 5X10		IDEAL C32	32	320	0,71	0,6	348	pozytywna
21		WLZ L3				32	320	0,71	0,61	348	pozytywna

Phonela

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW WYŁĄCZNIKÓW RCD

RAN-EL Instalacje elektryczne Piotr Randak

Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów

NIP: 5742022407

Protokół Nr 4

z pomiarów wyłączników RCD

z dnia 2026_03_20

Zleceniodawca:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Ul. Wyszyńskiego 70/126

42-200 Częstochowa

Obiekt: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa

Warunki pomiaru: pomieszczenie wewnętrzne ogrzewane

Data pomiaru: 2026_03_18

Układ sieci: TT

Rodzaj pomiaru: Pomiar wyłączników RCD

Przyrządy pomiarowe: typ MPI-525 nr fabryczny A93621

Lp	Rozdzielnia	Nazwa	Nr Zab.	Zab	IΔn [mA]	Ia [mA]	Ta [ms]	tRCD [ms]	UI [V]	TEST	Ocena
1	R0.1	RCD1	-	EATON HNC-40/4/003	30	22,1	19	200	50	TAK	pozytywna
2		RCD2	-	EATON HNC-40/4/003	30	22,1	20	200	50	TAK	pozytywna
3		RCD3	-	EATON HNC-40/4/003	30	24,7	20	200	50	TAK	pozytywna
4		RCD4	-	EATON HNC-40/2/003	30	22,1	19	200	50	TAK	pozytywna
5		RCD5	-	EATON HNC-40/4/003	30	24,7	19	200	50	TAK	pozytywna
6	R0.2	RCD1	-	EATON HNC-40/4/003	30	-	-	200	50	TAK	niepodłączony
7		RCD2	-	EATON HNC-40/4/003	30	-	-	200	50	TAK	niepodłączony
8		RCD3	-	EATON HNC-40/4/003	30	-	-	200	50	TAK	niepodłączony
9	RK	RCD1	-	EATON HNC-40/4/003	30	23,4	20	200	50	TAK	pozytywna
10		RCD2	-	EATON HNC-40/4/003	30	26,1	11	200	50	TAK	pozytywna
11	R1.2	RCD1	-	EATON HNC-40/2/003	30	22,1	19	200	50	TAK	pozytywna
12		RCD2	-	EATON HNC-40/2/003	30	22,1	18	200	50	TAK	pozytywna

P. Randak

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW UZIEMIENÍ

RAN-EL Instalacje elektryczne Piotr Randak

Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów

NIP: 5742022407

Protokół Nr 5

z pomiarów uziemień

z dnia 2026_03_20

Zleceniodawca:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Ul. Wyszyńskiego 70/126

42-200 Częstochowa

Obiekt: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa

Warunki pomiaru: gleba sucha

Data pomiaru: 2026_03_6

Układ sieci: TT

Rodzaj pomiaru: Pomiar uziemień

Przyrządy pomiarowe: typ MPI-525 nr fabryczny A93621

Lp	Symbol	Badany punkt	RE	Kp	RE(Kp)	Ra	Ocena
			Ω		Ω	Ω	
1	ZK1	Złącze kontrolne na elewacji	1,25	1,15	1,4375	10	pozytywna
2	ZK2	Złącze kontrolne na elewacji	1,18	1,15	1,357	10	pozytywna
3	ZK3	Złącze kontrolne na elewacji	1,2	1,15	1,38	10	pozytywna
4	ZK4	Złącze kontrolne na elewacji	1,16	1,15	1,334	10	pozytywna
5	ZK5	Złącze kontrolne na elewacji	1,15	1,15	1,3225	10	pozytywna
6	ZK6	Złącze kontrolne na elewacji	1,79	1,15	2,0585	10	pozytywna
7	PWP	Złącze w szafie PWP	2,24	1,15	2,576	10	pozytywna

Randak

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW CIĄGŁOŚCI ZABUDOWANEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

RAN-EL Instalacje elektryczne Piotr Randak Stanisławów 54, 42-165 Stanisławów NIP: 5742022407	Protokół Nr 6 z pomiarów ciągłości przewodów odgromowych z dnia 2026_03_20
Zleceniodawca: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Ul. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa Obiekt: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa	
Warunki pomiaru: gleba sucha Data pomiaru: 2026_03_6 Układ sieci: TT Rodzaj pomiaru: Pomiar ciągłości przewodów odgromowych Przyrządy pomiarowe: typ MPI-525 nr fabryczny A93621	

Lp	Symbol	Badany punkt	Rx	Ocena
			Ω	
1	ZK1-ZK2	Złącze kontrolne na elewacji	3,2	Brak
2	ZK2-ZK3	Złącze kontrolne na elewacji	1,95	Brak
3	ZK3-ZK4	Złącze kontrolne na elewacji	1,2	Brak
4	ZK4-ZK5	Złącze kontrolne na elewacji	1,1	Brak
5	ZK5-ZK6	Złącze kontrolne na elewacji	8,75	Brak

Phonete

UWAGI:

1. Pomiarów instalacji dokonano na podstawie przedstawionej inwentaryzacji, rzutów instalacji z inwentaryzacji, rzutów projektu wykonawczego oraz oględzin.
2. Brak opisów zabezpieczeń rozdzielni. Przyjęto numerację wg zabudowanych urządzeń w rozdzielni, gdzie Q-oznacza wyłącznik RCD, F – kolejne zabezpieczenie po wyłączniku RCD
3. Punkty pomiarowe oznaczono na rzutach i dołączono do protokołu.
4. Miejsce: Parter korytarz pom. 1.39 – uszkodzony przewód na odcinku od włącznika W14 do oprawy O43
5. Miejsce: Piętro klatka schodowa (naprzeciw pom. 2.46) – uszkodzony przewód do lampy O98
Brak lampy awaryjnej A29 nad schodami
6. Miejsce: Parter korytarz 1.7 – Brak lampy awaryjnej A24, brak lamp O85 i O86 oraz włącznika W37 (przy planowanym przejściu do budynku B)
7. Miejsce: Pokój pom. 2.39 – Brak przewodu pomiędzy oprawą O17 a O18
8. Miejsce: Piętro korytarz – przewód w obwodzie lamp awaryjnych na odcinku od lampy A5 do A6
brak izolacji zewnętrznej na odcinku około 1m
9. Miejsce: Pokój pom. 2.41 – Ciągłość pomiędzy TM a gniazdem 12 w łazience zachowana ale w gnieździe wpięty przewód do kolejnego gniazda w obwodzie (na rzucie oznaczone 13) które jest niewycięte
10. Miejsce: Pokój pom. 2.41 – gniazdo 36 zasilone z pokoju obok; w zestawie brak przewodu antenowego z szafy TV
11. Miejsce: Pokój pom. 2.41 – gniazdo 31 w łazience, brak ciągłości z TM; W TM znajduje się przewód przeznaczony dla tego obwodu
12. Miejsce: Pokój pom. 2.41 – ciągłość pomiędzy gniazdami 30;33;34 jest ale brak ciągłości obwodu z TM; W TM znajduje się przewód dla obwodu gniazdowego
13. Miejsce: Pralnia pom. 2.37 – brak ciągłości pomiędzy gniazdem 119 a TM.
14. Instalacja kontroli dostępu w pokojach.
W każdym pokoju przewód od elektrozamka doprowadzony do tablicy mieszkaniowej TM. Drugi przewód od planowanego czytnika karty doprowadzony do TM. Brak przewodów pomiędzy poszczególnymi pokojami a centralnym punktem zbiorczym. W pokojach brak przewodów do czytnika na karte-klucz. Istniejące dwa przewody w każdym pokoju zlokalizowane w pobliżu drzwi na wysokości oczu są przewodami od sterowania klimatyzacją.
15. Nie wykonano pomiaru impedancji pętli zwarcia dla przewodów zasilających tablice mieszkaniowe TM. Zabezpieczenia TM w rozdzielnicach piętrowych nie są podpięte.

Phand

16. Instalacja odgromowa

Dla zabudowanej instalacji odgromowej wykonano pomiar ciągłości. Brak możliwości oceny ze względu na brak dokumentacji potwierdzającej zastosowany typ zwodu

17. Zasilanie wykonane zgodnie z projektem kablem YAKXS 4x120mm². Brak dostępu do złącza ZK w celu weryfikacji zabezpieczenia. Na podstawie warunków przyłączenia przyjęto że zabudowano zabezpieczenie 200A o charakterystyce gG. Zmierzona impedancja pętli zwarcia wynosi średnio 0,41 Ohm co niespełna warunku zadziałania zabezpieczenia.

Flomel

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 8 września 2025 r. Nr świadectwa: 288836/25 Strona 1/4

OBIEKT WZORCOWANIA	Tester bezpieczeństwa elektrycznego typ: PAT-10, nr fabryczny: DB0955, producent: SONEL S.A.
ZGŁASZAJĄCY	TOMASZ HAŻŁA HATOM, ul. Spadochroniarzy 6/13, 53-320 Wrocław
METODA WZORCOWANIA	Wg IW01 "Wzorcowanie mierników cyfrowych" wyd. 2.4 z dnia 07 marca 2024 r., IW09 "Wzorcowanie mierników zabezpieczeń różnicowoprądowych" wyd. 2.2 z dnia 07 marca 2024 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otoczenia: $(22,5 \div 23) ^\circ\text{C}$ Wilgotność względna powietrza: $(51,6 \div 54) \%$
DATA I MIEJSCE WZORCOWANIA	8 września 2025 r. Laboratorium Badawczo - Wzorcujące, 58 - 100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
WYNIK WZORCOWANIA	Wyniki wzorcowania podano na stronach 2/4 do 4/4 wraz z wartościami niepewności pomiaru. Zaprezentowane wyniki dotyczą wyłącznie wzorcowanego obiektu.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.
ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI	Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami zawartymi w Instrukcji Obsługi wersja 2.03 z dnia 25.07.2025 r. Zastosowane oznaczenia wg opisu w legendzie. Zasada podejmowania decyzji: niebinarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem pasma ochronnego $w = U$ na podstawie dokumentu ILAC-G8:09/2019 "Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności" pkt. 4.2.3.

SONEL S.A.
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące
Specjalista metrolog
Paweł Dynysiewicz

Niniejsze świadectwo bez zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Pawel Dynysiewicz

Data wydania: 8 września 2025 r.

Nr świadectwa: 288836/25

Strona 2/4

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono poniżej:

1. Rezystancja AC (funkcja pomiaru rezystancji przewodu uziemienia prądem 10 A).

Zakres	Wartość rezystancji odniesienia	Zmierzona wartość rezystancji	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Najw. błąd dop.	
Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
0,999	0,100	0,101	0,001	0,001	0,010	OK
	0,900	0,909	0,009	0,009	0,042	OK
1,99	1,80	1,82	0,02	0,02	0,13	OK

Przed pomiarami wykonano autozerowanie (kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych).

2. Rezystancja AC (funkcja pomiaru rezystancji przewodu uziemienia prądem 200 mA).

Zakres	Wartość rezystancji odniesienia	Zmierzona wartość rezystancji	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Najw. błąd dop.	
Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
0,99	0,05	0,05	0,00	0,01	0,08	OK
	0,90	0,90	0,00	0,01	0,12	OK
19,99	18,00	17,91	-0,09	0,18	0,98	OK

Przed pomiarami wykonano autozerowanie (kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych).

3. Napięcie AC 50 Hz (sieci).

Wartość napięcia odniesienia	Zmierzona wartość napięcia	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny	
V	V	V	V	V	
230,0	227,6	-2,4	0,5	4,8	OK

4. Rezystancja DC (funkcja pomiaru rezystancji izolacji).

Napięcie pomiarowe 250 V.

Wartość rezystancji odniesienia	Zmierzona wartość rezystancji	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny	
M Ω	M Ω	M Ω	M Ω	M Ω	
0,25	0,25	0,00	0,01	0,09	OK
90,0	89,3	-0,7	1,6	5,3	OK

Autoryzował:
Arkadiusz Nycz

Phander

Data wydania: 8 września 2025 r.

Nr świadectwa: 288836/25

Strona 3/4

4. Rezystancja DC (funkcja pomiaru rezystancji izolacji) - cd.

Napięcie pomiarowe 500 V.

Wartość rezystancji odniesienia	Zmierzona wartość rezystancji	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny	
MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	
0,50	0,50	0,00	0,02	0,11	OK
1,00	1,00	0,00	0,02	0,13	OK
5,00	5,00	0,00	0,09	0,33	OK
9,00	9,01	0,01	0,16	0,53	OK
11,0	11,0	0,0	0,2	1,4	OK
90,0	89,4	-0,6	1,6	5,3	OK

5. Prąd AC 50 Hz (zastępczy prąd upływu).

Wartość prądu odniesienia	Zmierzona wartość prądu	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny	
mA	mA	mA	mA	mA	
0,05	0,05	0,00	0,01	0,02	OK
3,60	3,57	-0,03	0,05	0,20	OK
19,0	18,9	-0,1	0,2	1,1	OK

Napięcie nominalne sieci: 230 V.

6. Prąd AC 50 Hz (różnicowy prąd upływu).

Wartość prądu odniesienia	Zmierzona wartość prądu	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny	
mA	mA	mA	mA	mA	
0,20	0,18	-0,02	0,01	0,03	*
3,60	3,54	-0,06	0,02	0,20	OK
19,0	18,7	-0,3	0,1	1,2	OK

7. Prąd AC 50 Hz (dotykowy prąd upływu).

Wartość prądu odniesienia	Zmierzona wartość prądu	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny	
mA	mA	mA	mA	mA	
0,050	0,049	-0,001	0,001	0,006	OK
0,500	0,497	-0,003	0,002	0,028	OK
4,400	4,372	-0,028	0,004	0,223	OK

Autoryzował:
Arkadiusz Nycz



Data wydania: 8 września 2025 r.

Nr świadectwa: 288836/25

Strona 4/4

8. Prąd AC 50 Hz (różnicowy IΔn - funkcja testu RCD).

Mnożnik / faza	Wartość nominalna	Zmierzona wartość prądu	Niepewność pomiaru	Nominalny przedział wskazań	
	mA	mA	mA		mA
x1 / 0°	10	10,50	0,11	10,00	11,00
	30	30,10	0,20	30,00	33,00

OK
*

9. Przedział czasu (zadziałania wyłącznika RCD).

Wartość przedziału czasu odniesienia	Zmierzona wartość przedziału czasu	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny
ms	ms	ms	ms	ms
10,0	10,0	0,0	1,1	2,2
30,0	30,0	0,0	1,1	2,6

OK
OK

10. Rezystancja AC (funkcja pomiaru rezystancji obwodu L-N).

Wartość rezystancji odniesienia	Zmierzona wartość rezystancji	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru	Największy błąd dopuszczalny
Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
15	14	-1	1	6
900	889	-11	6	59
kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
4,50	4,46	-0,04	0,03	0,32

OK
OK
OK

LEGENDA:

(dotyczy stwierdzenia zgodności, oznaczenia po prawej stronie tabeli)

- OK Spełnia. Ryzyko specyficzne błędnej akceptacji wynosi do 2,5%.
- * Warunkowo spełnia. Ryzyko specyficzne błędnej akceptacji wynosi do 50%.
- ** Warunkowo nie spełnia. Ryzyko specyficzne błędnego odrzucenia wynosi do 50%.
- *** Nie spełnia. Ryzyko specyficzne błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%.
- **** Brak możliwości oceny. Rozszerzona niepewność pomiaru przekracza wartość błędu dopuszczalnego.
- N.S. Brak specyfikacji wymagania (punkt poza stwierdzeniem zgodności).

KONIEC ŚWIADECTWA WZORCOWANIA

Autoryzował:
Arkadiusz Nycz

Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne do dnia
23.09.2029 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Andrzej Kandyba

(podpis przewodniczącego, pieczęć linienna)



**ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE
NR E1/710/09782/24**

uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku:

Gliwice, 24.09.2024 r.
(miejsce i data wystawienia świadectwa kwalifikacyjnego)

EKSPLOATACJI

Komisja Kwalifikacyjna nr 710/123/24/23
działająca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2022r. poz. 1385), na
podstawie wyniku egzaminu złożonego
w dniu 24.09.2024 r. stwierdza, że Pan/Pani*

Piotr Randak

legitymujący/legitymująca* się numerem
PESEL albo rodzajem i numerem dokumentu
tożsamości (w przypadku cudzoziemca
nieposiadającego numeru PESEL)**
92082903076

spełnia wymagania kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku
EKSPLOATACJI w zakresie:
obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy,
montażu lub demontażu, kontrolno-
pomiarowym.

* Niepotrzebne skreślić

** Należy wypełnić właściwe

dla następujących rodzajów urządzeń,
instalacji i sieci*, o których mowa
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. poz. 1392), a w przypadkach, o
których mowa w § 16 tego rozporządzenia –
w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia:**
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną: w
zakresie pkt.: 1); 2); 6); 7); 9); 12); 13).

* Należy wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji
i sieci, o których mowa w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1
lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
a w przypadkach, o których mowa w § 16 tego
rozporządzenia – w załączniku nr 2 do tego
rozporządzenia.

** Niepotrzebne skreślić

P. Randak

Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne do dnia
23.09.2029 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej Kandyba
..... inż. Andrzej Kandyba
(podpis przewodniczącego, pieczęć inna)



ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE
NR D1/710/09783/24

uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku:

Gliwice, 24.09.2024 r.
(miejsce i data wystawienia świadectwa kwalifikacyjnego)

DOZORU

Komisja Kwalifikacyjna nr 710/123/24/23
działająca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2022r. poz. 1385), na
podstawie wyniku egzaminu złożonego
w dniu 24.09.2024 r. stwierdza, że Pan/Pani*

Piotr Randak

legitymujący/legitymująca* się numerem
PESEL albo rodzajem i numerem dokumentu
tożsamości (w przypadku cudzoziemca
nieposiadającego numeru PESEL)**
92082903076

spełnia wymagania kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku **DOZORU**
w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy,
montażu lub demontażu, kontrolno-
pomiarowym.

* Niepotrzebne skreślić

** Należy wypełnić właściwie

dla następujących rodzajów urządzeń,
instalacji i sieci*, o których mowa
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. poz. 1392), a w przypadkach, o
których mowa w § 16 tego rozporządzenia –
w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia:**
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną: w
zakresie pkt.: 1); 2); 6); 7); 9); 12); 13).

* Należy wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji
i sieci, o których mowa w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1
lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
a w przypadkach, o których mowa w § 16 tego
rozporządzenia – w załączniku nr 2 do tego
rozporządzenia.

** Niepotrzebne skreślić

Phanolo

