



Schemat podłączenia klimakonwektora (instalacja C.O.)



1. - Zawór odcinający średnicy jak rurociąg
2. - Połączenie elastyczne
3. - Zawór trójdrogowy z siłownikiem zgodnie z zaleceniem producenta
4. - Zawór regulacyjny średnicy jak rurociąg

Schemat podłączenia klimakonwektora (instalacja W.L.)



1. - Zawór odcinający średnicy jak rurociąg
2. - Połączenie elastyczne
3. - Zawór trójdrogowy z siłownikiem zgodnie z zaleceniem producenta
4. - Zawór regulacyjny średnicy jak rurociąg

 STB Sp. z o.o. ul. Bór 151 c 42-200 Częstochowa tel/fax 34 366 11 66, tel.kom. 509 570 390 email: biuro@stb-stb.pl, www.stb-stb.pl KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI			
Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie		
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa		
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi	Data:	03.2019
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 18/13, obręb 100 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 74/126, 42-202 Częstochowa	Branża:	sanitarna
Nazwa rysunku:	Schemat podłączenia klimakonwektora	Nr rysunku:	S11
Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/POOS/11			
Projektant: mgr inż. Dariusz Staszczuk upr. nr LOD/3461/PWBS/17			