

Łączy z rysunkiem S9a

12

13

14

15

Agregat - jednostka zewnętrzna klimatyzacji
Wydaność (chłodzenie) 22,12 kW
Napięcie 400V/3Ph + N/50Hz
Maks. prąd roboczy 20 A
Maks. pobór mocy 12,8 kW

CNW2
Projektowana centrala nawiewno-wyiewna
z nagrzewnicą wodną, chłodziącą freonową
i wymiennikiem przeciwprądowym
V_{naw/wyw} = 2500/2500 m³/h
Moc nagrzewnicy: 8,3 kW

Wyrzutnia elewacyjna
500x300

Czerpnia elewacyjna
500x300

LEGENDA:

- Projektowana instalacja wyciągowa - kanały z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW1 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW1 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana wentylacja gwałtowna - anemostat wyciągowy

WM - Projektowana wentylacja mechaniczna - anemostat wyciągowy

- Projektowany nawiewnik ze skrzynką rozprężną i regulatorem stałego wydatku

- Projektowany wywiewnik ze skrzynką rozprężną i regulatorem stałego wydatku

0,022 m² - Projektowany podcięcie w drzwiach lub tuleje - gwarantujące projektowany przepływ powietrza

- Projektowany nawiewnik okienny

- Projektowany klimakonwektor kanałowy

- Projektowany klimakonwektor kasetonowy

+0,36
Strop - TERIVA 6.0

1.7
50,41 m²

Strop - TERIVA 6.0

1.16
34,99 m²

Projektowana sekcja nawiewna
z nagrzewnicą wodną
V_{naw/wyw} = 610 m³/h
Moc nagrzewnicy: 7,8 kW

Czerpnia elewacyjna
Ø250

Proj. wentylator
kanałowy
V_{wyw} = 50 m³/h
Moc: 15W
Pobór prądu 0,12A

Proj. wentylator
kanałowy
V_{wyw} = 30 m³/h
Moc: 15W
Pobór prądu 0,12A

Proj. wentylator
kanałowy
V_{wyw} = 330 m³/h
Moc: 100W
Pobór prądu 0,43A

Proj. wentylator
kanałowy
V_{wyw} = 250 m³/h
Moc: 100W
Pobór prądu 0,43A

1.11
Klatka
schodowa
9,52 m²

STB
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

STB Sp. z o.o.
ul. Bór 151 c
42-200 Częstochowa
tel/fax 34 366 11 66, tel.kom. 509 670 390
email biuro@stb-stb.pl, www.stb-stb.pl

Investor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie	Skala:	1:50
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa	Data:	03.2019
Przebieg:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi	Bransz:	sanitarna
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 18/13, obręb 100 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 74/126, 42-202 Częstochowa	Nr rysunku:	S9b
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA. Instalacja wentylacji		
Projektant:	mgr inż. Włodzisław Jędrzejczyk		
upr. nr:	LOD/1795/POOS/11		
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Staszczak		
upr. nr:	LOD/3461/PWBS/17		