


K100H50

Trasa korytka kablowego



Trasa projektowanego WLZ-tu



Zabudowa pożarowa WLZ-tu EI90

RKLIM1


Rozdzielnica elektryczna


RKLIM1-07

Wypust przewodu 3-żyłowego
Numer obwodu elektrycznego


RG-KLIM1


Wypust przewodu 5-żyłowego
Numer obwodu elektrycznego



Miejsce przejścia przewodów przez strop



Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor freonu (CFC),
zasilanie 24VDC, wyposażony w komunikację MODBUS.
Elementy instalacji detekcji gazów oznaczone kolorem fioletowym
do wykonania wg decyzji Zamawiającego.



Centrala sterująca systemem detekcji zamontowana w
rozdzielniczy elektrycznej RG

przedmiot: LEGENDA		branża: ELEKTR.
data: 12.03.2026 r.		skala: -----
adres budowy:	Ełk, ul. Mateckich 4; dz. nr geod. 391/2	
obiekt:	Budynek Sądu Rejonowego w Ełku	
inst. elektryczne:	mgr inż. Maciej Jurowczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne nr PDL/0077/PWBE/16	podpis:
 BIURO PROJEKTÓW ABJ-Pro Jarosław Kozioł ul. Szronowa 6 15-697 Białystok		nr rys.: E-0
WSZYSTKIE PRAWA ZASRTŻEZONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKUCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		