

UP Układ Pomiarowy (miejsce) kWh

M MODEM (miejsce)

Antena GSM/GPRS

Obudowa SS

WAGO 847-1051/000-2100

YKSY 7x2,5mm² 0,6/1kV

4x (YKY 1x1,5mm²) 0,6/1kV

ZASILANIE L1 L2 L3 PEN

ODBIÓR

Polączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej

Przewody od licznika do listwy WAGO:

- obwody prądowe - DY 2,5mm² 450/750V
- obwody napięciowe - DY 1,5mm² 450/750V

Przewody od listwy WAGO do przekładników:

- obwody prądowe - YKSY 7x2,5mm² 0,6/1kV
- obwody napięciowe - 4x (YKY 1x1,5mm²) 0,6/1kV

Baran Jerzy
11503006

przedmiot: SCHEMAT POŁĄCZEŃ UPP		branża: ELEKTR.
data: 12.03.2026 r.		skala: -----
adres budowy:	Elk, ul. Mateckich 4; dz. nr geod. 391/2	
obiekt:	Budynek Sądu Rejonowego w Elku	
inst. elektryczne:	mgr inż. Maciej Jurowczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez graniczeń w specjalności Instalacje elektryczne nr PDL.0077/PWBE/16	podpis:
 BIURO PROJEKTOWE ABJ-Pro Jarosław Kotził ul. Szronowa 6 15-697 Białystok		nr rys.: ESCH-1.1
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZĘDZONE. ŁĄCZNE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA.		

Układ sieci TN-S 400/230V