


I Piętro



Piętro I

Jedn.zew. 56 kW Przewymiarowanie układu (CR):125,0%

Cooling Capacity: 58,36 kW Indoor Total Cooling Capacity: 57,75 kW
Heating Capacity: 52,49 kW Indoor Total Heating Capacity: 52,49 kW

LEGENDA

LOKALIZACJA WEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACJI

M1M2 or PQ(IDU and ODU przewód komunikacyjny ,M1M 2x0.75mm2 ekranowany; PQ:2x 0.75 mm2 ekranowany)

X1X2 (Zasilający przewód komunikacyjny 2x0.75mm2 ekranowany)

D1D2+X1X2(Grupa przewodów komunikacyjnych oraz przewód zasilający , 2x 0.75mm2 + 2x 0.75mm2

Power wire / przewód zasilający / szczegóły cz. projektu elektrycznego

LP	Nazwa	Model	Ilość	Jednostka miary
1	Jedn. zewnętrzna	56 kW	1	szt.
2	Podstropowa	7,1 kW	2	szt.
3	Ścienne	4,5 kW	6	szt.
4	Podstropowa	3,6 kW	1	szt.
5	Kaseta 1 -stronna	3,6 kW	1	szt.
6	Kaseta 1 -stronna	2,8 kW	3	szt.
7	Ścienne	2,2 kW	2	szt.
8	Kaseta 1 -stronna	2,2 kW	4	szt.
9	Trójnik CU	01D	4	szt.
10	Trójnik CU	02D	12	szt.
11	Trójnik CU	03D	2	szt.
12	Rura Cu	Ø6.35 [mm]	39,0	m
13	Rura Cu	Ø9.52 [mm]	59,0	m
14	Rura Cu	Ø12.7 [mm]	40,0	m
15	Rura Cu	Ø15.9 [mm]	64,7	m
16	Rura Cu	Ø19.1 [mm]	12,0	m
17	Rura Cu	Ø22.2 [mm]	10,4	m
18	Rura Cu	Ø28.6 [mm]	29,0	m
19	Pilot przewodowy	ścienny	19	szt.
20	Czynnik chłodniczy	R410A	19,3	kg

przedmiot:	RZUT Piętra I - Schemat Cu 2		branża:	SANIT.
data:	06.2026 r.		skala	1:100
adres budowy:	Ełk, ul. Małeckich 4; dz. nr geod. 391/2			
obiekt:	Budynek Sądu Rejonowego w Ełku			
inst. sanitarne:	mgr inż. Jarosław Kozioł Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr PDL.0171/PWBS/19		podpis:	
			nr rys.:	2.2
				
WSZYSTKIE PRAWA ZASERWIZOWANE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.				