



Piętro II

Jedn.zew. 61,5 kW Przewymiarowanie (CR):124,4%

Cooling Capacity: 62,69 kW
Heating Capacity: 58,18 kW
Indoor Total Cooling Capacity: 61,92 kW Indoor
Total Heating Capacity: 58,18 kW

II Piętro

LEGENDA

LOKALIZACJA WEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACJI

M1M2 or PQ(IDU and ODU przewód komunikacyjny ,M1M 2x0.75mm2 ekranowany; PQ:2x 0.75 mm2 ekranowany)

X1X2 (Zasilający przewód komunikacyjny 2x0.75mm2 ekranowany

D1D2+X1X2(Grupa przewodów komunikacyjnych oraz przewód zasilający , 2x 0.75mm2 + 2x 0.75mm2

Power wire / przewód zasilający / szczegóły cz. projektu elektrycznego

No.	Name	Model	Quantity	Unit
1	Jedn. zewnętrzna	61,5 kW	1	szt.
2	Podstropowa	7,1 kW	2	szt.
3	Kaseta 1 -stronna	5,6 kW	1	szt.
4	Ścienne	4,5 kW	7	szt.
5	Podstropowa	3,6 kW	2	szt.
6	Kaseta 1 -stronna	3,6 kW	1	szt.
7	Kaseta 1 -stronna	2,8 kW	2	szt.
8	Ścienne	2,2 kW	2	szt.
9	Kaseta 1 -stronna	2,2 kW	2	szt.
10	Trójnik CU	01D	15	szt.
11	Trójnik CU	02D	3	szt.
12	Rura Cu	Ø6.35	45,4	m
13	Rura Cu	Ø9.52	1,0	m
14	Rura Cu	Ø12.7	99,3	m
15	Rura Cu	Ø15.9	38,3	m
16	Rura Cu	Ø19.1	35,1	m
17	Rura Cu	Ø22.2	8,1	m
18	Rura Cu	Ø25.4	10,8	m
19	Rura Cu	Ø28.6	37,3	m
20	Redukcja	Ø12.7<->Ø15.9	4	szt.
21	Redukcja	Ø9.52<->Ø12.7	1	szt.
22	Redukcja	Ø22.2<->Ø25.4	2	szt.
23	Pilot przewodowy	ścienny	19	szt.
24	Czynnik chłodniczy	R410A	27,0	kg

przedmiot:	RZUT Piętra II - Schemat Cu 3	branża:	SANIT.
data:	06.2026 r.	skala	1:100
adres budowy:	Ełk, ul. Mateckich 4; dz. nr geod. 391/2		
obiekt:	Budynek Sądu Rejonowego w Ełku		
inst. sanitarne:	mgr inż. Jarosław Kozioł Upewnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr PDL.0171/PWBS/19		podpis:
ASJ-PRO BIURO PROJEKTÓW ASJ-Pro Jarosław Kozioł ul. Szronowa 6 15-697 Białystok		nr rys.:	2.3
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZECZONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.			