

Kraków, 09.06.2026r.

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Zakład Gazowniczy w Krakowie**  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**

**Dawid Klimek PROJTECH**  
**Budownictwo Komunikacyjne**  
**Projekty i Nadzory**  
ul. Prosta 3  
32-052 Radziszów

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1178312.1.26

**Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w związku z remontem drogi gminnej publicznej nr 601167K (ul. Ostra Góra), dz. nr 2600, 2599/2, 2599/9, 3566/4, obręb 0015 Wola Radziszowska, j. ew. 120611-5 Skawina**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

| Typ elementu infrastr. | Ciśnienie | Średnica | Materiał | Miejscowość Ulica                                  | Ilość sztuk | Uwagi                                                           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| GAZOCIĄG               | S/C       | dn 40    | PE       | Wola Radziszowska<br>Ostra Góra                    |             | Data wykonania<br>1990                                          |
| PRZYŁĄCZ               | S/C       | dn 25    | PE       | Wola Radziszowska<br>Ostra Góra<br>Do dz. nr. 3571 | 1           | Data wykonania<br>2025<br>Przejście poprzeczne przez<br>jezdnie |
| PRZYŁĄCZ               | S/C       | dn 25    | PE       | Wola Radziszowska<br>Ostra Góra<br>Do bud. nr. 3   | 1           | Data wykonania<br>1990<br>Przejście poprzeczne przez<br>jezdnie |

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
5. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
6. Prace należy realizować w oparciu o zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401) w szczególności w oparciu o § 144 dotyczący wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie sieci i instalacji podziemnych.
7. Zgodnie z § 144 ww. Rozporządzenia:
  - ust. 1 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
  - ust. 2 Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
  - ust. 3 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
  - ust. 4 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni Kraków Podgórze, ul. Bagrowa 3, 30-733 Kraków, adres e-mail: [gazownia.krakow-podgorze@psgaz.pl](mailto:gazownia.krakow-podgorze@psgaz.pl). Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.  
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót

10. W przypadku braku możliwości zachowania w/w wartości przedmiotowych warunków technicznych należy wystąpić o warunki techniczne dotyczące przebudowy wskazanej sieci gazowej.

**11. Ważność warunków określa się do dnia 09.06.2028**

Z poważaniem

*Michał*  
*Komasa* Kierownik Sekcji  
Ewidencji Majątku  
i Uzgodnień

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pismo sporządził: Jan Hołowacz tel.(12) 628 12 74, e-mail: jan.holowacz@psgaz.pl

Załączniki:

1x Plan sytuacyjny

Otrzymują:

1x Adresat

1x Gazownia Kraków Podgórze

1x Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa.

