

Skawina, 22.05.2026r.

Znak sprawy: TT.575.272.2026.W.1171.26

Pełnomocnik, Adres do koresp:

Gmina Skawina
Ul. Rynek 1
32-050 Skawina
Projtech Dawid Klimek
ul. Prosta 3
32-052 Radziszów

Dotyczy: Wniosku o wydanie warunków technicznych w zakresie prowadzenia prac w zbliżeniu do istniejących sieci wod-kan w ramach zadania „Remont drogi gminnej publicznej nr 601167K ul. Ostra Góra na dz. nr 2600, 2599/2, 2599/9, 3566/4w m. Wola Radziszowska”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skawina ul. Radziszowska 11 w odpowiedzi na wniosek złożony pismem L.dz. P.2264.26/2026 z datą wpływu z dnia 12.05.2026 podaje, że podczas prowadzenia robót w pobliżu sieci będącej w naszej eksploatacji (zaznaczona na załączniku graficznym) należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić istniejących rurociągów. Należy zachować normatywne przykrycie istniejących rurociągów.

W przypadku wystąpienia ponadnormatywnego zbliżenia istniejącego hydrantu na końcówce sieci wodociągowej do projektowanej krawędzi jezdni i pobocza, kolidujący z projektowanymi pracami hydrant należy przebudować. Należy przedstawić do zaopiniowania przez ZWiK rozwiązania techniczne przebudowy / zmiany lokalizacji kolidującego hydrantu

Pokrywy istniejących studzienek na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zasuw na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz istniejące pokrywy od zestawu napowietrzająco-odpowietrzającego i zestawu płuczącego na sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety terenu.

Profile poprzeczne w miejscach zbliżenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanym układem drogowym z zaznaczonym pionowym zasięgiem projektowanych prac, oraz lokalizacją istniejących i projektowanych elementów uzbrojenia terenu należy przedstawić do zaopiniowania przez ZWiK

W dalszej korespondencji prosimy powoływać się na znak sprawy.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x adresat
1 x Dz. techn.Z upoważnienia Zarządu
Kierownik Działu Technicznego

inż. Łukasz Sioma

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

T: +48 12 276 12 89, F: +48 12 276 21 65, biuro@zwik.skawina.pl, www.zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy: 97 773 000,00 zł, KRS nr: 0000296154 NIP: 9442175422, Regon: 120600856, BDO: 000028972

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Skawinie, Nr konta 96 8591 0007 0020 0560 0303 0001