

LEGENDA:

- 33KV/600

900 mm

4,00

+12 °C

Φwym: 390 W

- rodzaj grzejnika

- nastawa grzejnika
- 2

- numer pom.

+12 °C

- temp. obliczeniowa pom.
- Φwym: 390 W

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła
- 16 x 2,0

- średnica i grubość rury działki obliczeniowej

Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń, normami zalecanymi do stosowania, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, zgodnie z opracowanym projektem techn. oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UWAGA:

- Projektowaną instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową, np. w systemie HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al.
- Podejścia do grzejników wykonać od dołu układając rury w bruzdzie ściennej.
- Projektowaną instalację centralnego ogrzewania prowadzić w izolacji termicznej o grubości odpowiedniej dla danej średnicy rur. Wg części opisowej projektu.
- W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane należy prowadzić je w tulejach ochronnych o średnicy conajmniej o jedną dymensję większej, od średnicy przewodów. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić szczeliwem elastycznym. Długość tulei musi zapewniać jej wysunięcie z obu stron przegrody o min. 2cm.
- Zastosować grzejniki płytowe zintegrowane z wbudowaną wkładką zaworową o mocy wg części rysunkowej oraz ze zintegrowaną głowicą termostaticzną odporną na uszkodzenia i zabezpieczoną przed demontażem
- Wszystkie otwory zgodnie z Architektura / Konstrukcja. Przejścia instalacji przez stropy, obudowy szachtów i ściany wydzielonych stref p.poż. należy zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej wg wytycznych architektonicznych.

Projektowanie Architektoniczne Michał Ołomański 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 105B lok. 35 NIP 727-149-26-45 REGON: 47228329 tel. +48 601 268 386, e-mail: architekt@micololomanski.pl, www.micololomanski.pl		
INWESTOR:	Gmina Półczyn Zdrój mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim przy Placu Wolności 3-4	
OBIEKT:	Plac 1000lecia w Półczynie- Zdrój.	
NAZWA PROJEKTU:		
Projekt zagospodarowania terenu przebudowy placu 1000lecia w Półczynie-Zdroju. ETAP II - Dworzec PKS		
PROJEKTANT:	mgr inż. Mirosław Tomala upr. bud. nr 122/97/Wł. w spec. instal. i sieci sanit.	
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Rachwał	
TEMAT RYSUNKU:		
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ETAP II - Dworzec PKS		
NR RYSUNKU:	FAZA:	BRANŻA:
SANITARNA	PB	
SKALA:	DATA:	
MAJ 2022r.	1:100	
Załącznik nr 1 do projektu, stanowiący część projektu. Projektowanie Architektoniczne Michał Ołomański, ul. Obywatelska 105B lok. 35, 94-104 Łódź, tel. +48 601 268 386, e-mail: architekt@micololomanski.pl, www.micololomanski.pl		