



Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Białogard, 25.07.2022r.

KW/...../2022

**Gmina Połczyn-Zdrój
Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój**

Dotyczy: Wniosek o wydanie warunków technicznych na: Przyłączenie do sieci kanalizacji ogólnospławnej /deszczowej – ETAP 2 dotyczący budowy dworca autobusowego .

Odprowadzanie ścieków przemysłowych w ilości Q- 21 l/s (dworzec autobusowy oraz wody deszczowe z placów i dróg miejskich).

Znak warunków przyłączenia: 329.II.1.22.NT.AS

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
/ ogólnospławnej NR 329/2022**

ADRES NIERUCHOMOŚCI: działka nr 442, obr. 0003 Połczyn-Zdrój

OBIEKT PRZYŁĄCZANY: Etap 2 – dworzec autobusowy

I. Szczegółowe warunki przyłączenia do sieci:

1. Miejsce włączenia:

Kanal ~~sanitarny~~ grawitacyjny / łączny^{*)} - istniejący

ogólnospławny Ø 250 mm, wykonany z bet. ; dz. nr 442 obr. 0003 Połczyn-Zdrój

2. Techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:

- włączenie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez posadowienie nowej betonowej studni o średnicy minimum DN 1000;

- Ścieki przemysłowe (tj. dworzec autobusowy oraz wody deszczowe z placów i dróg) przed wprowadzeniem do odbiornika powinny przejść przez separator piasku i separator substancji ropopochodnych. Projekt separatora i przyłącza uzgodnić branżowo w RWiK sp. z o.o. w Białogardzie.

- Na przyłączy kanalizacyjnym za separatorem przewidzieć studzienkę/komorę do kontroli jakości ścieków – stanowiącą punkt do poboru ścieków wraz z przepływomierzem dobranym według

dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) jego producenta oraz eksploatowany zgodnie z jej warunkami. Powyższe umożliwi rozliczenie odprowadzonych ścieków przemysłowych do kanalizacji ogólnospławnej.

3. Odprowadzenie ścieków ~~:-bytowych /~~ przemysłowych *):

Q 21 l/s;

ścieki przemysłowe - wody deszczowe z placów i dróg miejskich;

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do sieci kanalizacyjnej:

- Ścieki przemysłowe przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej powinny zostać podczyszczone celem uzyskania parametrów, które nie będą przekraczać dopuszczalnych wartości wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszych warunków. Podczyszczenie ścieków uzyskać poprzez zastosowanie separatora substancji ropopochodnych oraz separatora piasku. Za separatorami przewidzieć posadowienie studzienki/komory do kontroli jakości ścieków – stanowiącą punkt do poboru ścieków wraz z przepływomierzem.
- Projektowane rozwiązania technologiczne zastosowane na przyłączy kanalizacyjnym uzgodnić branżowo w RWiK sp. z o.o. w Białogardzie.
- Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych ustalane są przez Dział Technologiczny Spółki RWiK Sp. z o.o. - tel. nr 94/312 78 93, indywidualnie na etapie projektowania po określeniu składu i stanu ścieków przez inwestora z zastrzeżeniem, iż jakość ścieków musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2016. poz. 1757).

II. Wymagania stawiane procesowi projektowania i realizacji budowy przyłączy;

1. Warunki ogólne dotyczące projektowania przyłączy.

- a) należy opracować plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- b) należy opracować opis techniczny do sporządzonego planu sytuacyjnego
- c) plan sytuacyjny wraz z jego opisem technicznym należy opracować wg **STANDARDÓW TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAĞOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE RWiK sp. z o. o. WYDANIE III** udostępnionych na stronie www.rwik.pl

2. Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wymaga:

- a) złożenia w RWiK sp. z o. o. w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz załącznikami w postaci:
 - trzech egzemplarzy (3 egz.) planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego;
 - trzech egzemplarzy (3 egz.) opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego;
- b) po stwierdzeniu kompletności złożonego zgłoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, RWiK sp. z o. o. w ciągu 14 dnia od dnia złożenia zgłoszenia wydaje **zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza kanalizacyjnego**, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozpoczęcie robót budowlanych przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wnioskodawcę / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci zaświadczenia o którym mowa w pkt 2 b

3. Realizacja budowy przyłącza kanalizacyjnego:

- a) budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z włączeniem do sieci RWiK sp. z o. o. odbywa się:
 - staraniem i na koszt wnioskodawcy / podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 - pod nadzorem służb technicznych RW i K sp. z o. o.;
- b) odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz uwarunkowaniami wynikającymi z usytuowania w gruncie innego uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji innych obiektów budowlanych, obarcza wnioskodawcę / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci;
- c) wnioskodawca / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci uzgadnia termin odbioru robót zanikowych z wyznaczonym w zaświadczeniu pracownikiem RWiK sp. z o. o.;
- d) obowiązuje następujący skład osobowy komisji odbiorowej robót zanikowych: wnioskodawca / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, wykonawca robót instalacyjnych, przedstawiciel RWiK sp. z o. o.

3.1. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego odbiorowi w stanie odkrytym podlega:

- wykonanie włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną – posadowienie nowej studni kanalizacyjnej;
- montaż separatora frakcji ropopochodnych i studzienki do poboru prób wody;
- montaż armatury;

III. Wymagania stawiane procesowi odbioru przyłącza kanalizacyjnego;**4. Zakończenie budowy przyłącza - odbiór końcowy przyłącza.**

Zakończenie procesu budowy przyłącza kanalizacyjnego następuje w momencie spisania Protokołu Odbioru Końcowego przyłącza kanalizacyjnego.

Warunkiem spisania protokołu o którym mowa powyżej jest złożenie wniosku o jego wydanie oraz równoległe dostarczenie do RWiK sp. z o. o. kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanego przyłącza.

4.1. Dla przyłączy kanalizacyjnych dokumentację powykonawczą stanowią:

- a) protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;
- b) w przypadku przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi;
- c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w wersji papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf);

W przypadku kaskadowego włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy nanieść rzędną wierzchu rury przyłącza w miejscu wykonania kaskady.

IV. Wymagania ogólne;

1. Włączenia przyłącza do sieci dokonuje wnioskodawca / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wyłącznie pod nadzorem RW i K sp. z o. o.;
2. Przepływomierza dokonuje wyłącznie RW i K sp. z o. o.
3. W przypadku nie zawarcia przez wnioskodawcę / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci umowy na dostawę odbiór ścieków oraz ujawnieniu nielegalnego poboru wody lub nielegalnego zrzutu ścieków, naliczane będą kary wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa łącznie z odcięciem dostawy wody i odbioru ścieków.
4. W przypadku samowolnego wykonania wcinki bez uzyskania z RWiK sp. z o. o. zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, bez odbioru robót ulegających zakryciu, bez prawomocnej decyzji/umowy z zarządcą drogi na zajęcie pasa drogowego lub samowolnego wykonania czynności eksploatacyjnych na sieci będącej w posiadaniu RWiK sp. z o. o., zostanie wszczęta procedura karna przewidziana obowiązującymi przepisami prawa.

V. Uwagi końcowe;

1. Niniejsze warunki nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak również nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.
2. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez RWiK sp. z o. o. są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
3. Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach przyłączenia do sieci zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy.
4. Uwarunkowania dodatkowe:
 - Wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, szczególnie szkodliwych dla środowiska.
 - Zgodę na przejęcie ścieków przemysłowych - ustala się indywidualnie na etapie projektowania, z zastrzeżeniem, iż jakość ścieków musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2016. poz. 1757) przez Dział ds. technologicznych Spółki RWiK.

* Niepotrzebne skreślić

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu ds. technicznych
Marta Czajkowska

Otrzymują

- 1) adresat
 - 2) a/a
 - 3) RE 2 Połczyn-Zdrój
- NT/MM

**Załącznik nr 1 do warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
znak 329.II.I.22.NT.AS z dnia 25.07.2022 roku**

Wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej miasta i gminy Połczyn Zdrój.

Lp	Wskaźnik	Jednostka	Wartości dopuszczalne
1.	Odczyn pH		6,5 – 9,5
2.	Temperatura	°C	<35
3.	Zawiesina łatwo opadająca	cm ³ /l	10
4.	Zawiesina ogólna	mg/l	500
5.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	mg O ₂ /l	1200
6.	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	500
7.	Azot amonowy	mg N-NH ₄ /l	200
8.	Fosfor ogólny	mg P/l	20
9.	Chlorki	mg /l	1.000
10.	Siarczany	mg /l	500
11.	Siarczki	mg /l	1
12.	Cynk	mg Zn/l	5
13.	Cyna	mg Sn/l	2
14.	Chrom ⁶⁺	mg Cr/l	0,2
15.	Chrom ogólny	mg Cr/l	1
16.	Kadm	mg Cd/l	0,4
17.	Kobalt	mg Co/l	1
18.	Miedź	mg Cu/l	1
19.	Nikiel	mg Ni/l	1
20.	Ołów	mg Pb/l	1
21.	Rtęć	mg Hg/l	0,1
23.	Srebro	mg Ag/l	0,5
24.	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	15
25.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
26.	Substancje ropopochodne	mg/l	15
27.	Substancje powierzchniowo czynne anionowe	mg/l	15
28.	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe	mg/l	20

* - - wartości dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016. poz. 1757)

NPT/KL