



Gmina Słomsk

66-436 Słomsk ul. Sikorskiego 15
www.slomsk.pl tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słomsk, dnia 16 sierpnia 2026r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2026

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy i Modyfikacja SWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „pn. Dostawa urządzeń i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny wodociąg", ogłoszonego w BZP pod numerem 2026/BZP 00386018.

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

1. Zamawiający w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że przedmiotem części 6 jest Dostawa serwerów z oprogramowaniem i macierzy dyskowej wraz z usługami. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z OPZ, przedmiotem postępowania są również: Dostawa klastra dwóch przetłaczników, Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii zapasowych, Dostawa i montaż szafy rack, Dostawa i uruchomienie urządzenia UPS, Dostawa 2 szt. komputerów AiO, Dostawa urządzeń brzegowych typu UTM.

Odp. Tak, zamawiający potwierdza.

2. Dotyczy macierzy, podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych - Czy Zamawiający dopuści macierz, która nie wspiera podłączenia systemu Citrix?

Odp. Tak

3. Dotyczy punktu 21. UTM typu 1 - Czy Zamawiający wymaga aby UTM Typu 1 po dostarczeniu zapewniał analizę wskazanych protokołów przemysłowych opartą o licencję wieczystą?

Odp. Tak

4. Zamawiający w SWZ wskazał, że "Część oferty stanowi załącznik nr 1A, która winna być bezwzględnie dołączona do oferty pod rygorem odrzucenia oferty – dla części 4 zamówienia". Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy zapis ten nie został wprowadzony omyłkowo, ponieważ w dokumentacji postępowania nie występuje załącznik nr 1A.

Odp. Zapis wprowadzono omyłkowo. Odpowiednie załączniki do oferty dotyczą części 1 i 6 zamówienia.

5. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zapis z projektu umowy, zgodnie z którym „Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego na nowy, jeżeli był już on naprawiany”, odnosi się wyłącznie do sytuacji, o której mowa w dalszej części projektu umowy, tj. przekroczenia terminu naprawy lub wystąpienia trzykrotnej istotnej awarii danego elementu.

Odp. Tak, zamawiający potwierdza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy z: „Wykonawca zapewnia wymianę wadliwego elementu na nowy w przypadku przekroczenia terminu naprawy, a także w przypadku 3-krotnej jego istotnej awarii” na: „Wykonawca zapewnia wymianę wadliwego elementu na nowy w przypadku 3-krotnej naprawy tego samego podzespołu/komponentu w urządzeniu”?

Odp. Tak, pod warunkiem że trzykrotna naprawa obejmuje również trzykrotne wystąpienie awarii tego samego podzespołu/komponentu, niezależnie od tego, czy w ramach poszczególnych czynności serwisowych podzespół został naprawiony czy wymieniony.

7. Dotyczy napraw w siedzibie Zamawiającego: Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu naprawy do 2 dni roboczych dla serwerów i macierzy? Urządzenia są co do zasady naprawiane podczas pierwszej wizyty serwisanta, zwykle mającej miejsce następnego dnia roboczego od zakończenia diagnostyki (zgodnie z OPZ). Wydłużony termin stanowiłby zabezpieczenie na wypadek sytuacji wyjątkowych, takich jak konieczność oczekiwania na części zamienne.

Odp. Tak

8. Dotyczy napraw w siedzibie Zamawiającego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych dla komputerów?

Odp. Nie, są to tzw. stacje przesiadkowe, które mają istotne znaczenie z punktu cyberbezpieczeństwa i będą służyć do bezpiecznego i odseparowanego od środowiska roboczego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną.

9. Dotyczy napraw poza siedzibą: W projektowanych postanowieniach umowy wskazano, że w przypadku konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zapewnia bezpłatny odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia oraz bezpłatną dostawę naprawionego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych

od dnia usunięcia awarii, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści zmianę postanowienia w ten sposób, aby w przypadku konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego całkowity termin naprawy, liczony od dnia odbioru sprzętu z siedziby Zamawiającego do dnia zakończenia naprawy i jego przekazania Zamawiającemu, wynosił nie więcej niż 14 dni roboczych, bez obowiązku dostarczenia naprawionego sprzętu w terminie dodatkowych 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii?

Odp. Tak

10. Zamawiający w projekcie umowy wskazał, że „w przypadku niemożliwości dokonania naprawy Sprzętu w terminach wskazanych w lit. b i c Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na swój koszt Sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach”. Prosimy o usunięcie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, ponieważ świadczenie takie nie jest objęte standardowymi warunkami gwarancji producenta ani oferowaną usługą serwisową i nie jest gwarantowane przez producenta. Wykonawca nie ma zatem możliwości zagwarantowania realizacji tego obowiązku w ramach wymaganej gwarancji producenta. Ponadto Wykonawcy występujący w postępowaniu jako resellerzy co do zasady nie posiadają urządzeń objętych postępowaniem we własnych stanach magazynowych. Realizacja wskazanego obowiązku wymagałaby od Wykonawcy zakupu dodatkowych egzemplarzy sprzętu wyłącznie w celu ich ewentualnego użyczenia Zamawiającemu na czas naprawy. Koszt takiego rozwiązania musiałby zostać uwzględniony w cenie oferty, mimo że sprzęt zastępczy może ostatecznie nie zostać wykorzystany, co istotnie wpłynęłoby na poziom kalkulowanych kosztów oraz cenę ofertową.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku zapewnienia sprzętu zastępczego w odniesieniu do pozostałego sprzętu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że obowiązek zapewnienia rozwiązania zastępczego pozostaje w przypadku awarii macierzy dyskowej, jeżeli charakter awarii powoduje konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego i brak możliwości korzystania z macierzy.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, do zapewnienia rozwiązania zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości działania systemów Zamawiającego do czasu przywrócenia sprawności macierzy.

Pozostałe postanowienia dotyczące terminów realizacji napraw pozostają bez zmian.

11. Zamawiający w projekcie umowy wskazał, że „w sytuacji, gdy awarii ulegnie dysk twardy i będzie podlegał wymianie, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego na podstawie gwarancji producenta”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego wymogu dla systemu do wykonywania kopii zapasowych? Producent nie oferuje usługi pozostawienia dysków w przypadku awarii.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na odstąpienie od wymogu, prosimy o dopuszczenie usługi pozostawienia dysków świadczonej przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu pozostawienia u Zamawiającego uszkodzonego dysku podlegającego wymianie w ramach gwarancji.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza realizację tego obowiązku przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta, pod warunkiem zapewnienia zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za zwłokę w dostawie i usunięciu wad do 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Jednocześnie, mając na uwadze zasadę proporcjonalności wysokości kar umownych, Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2 projektu umowy, do wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

13. Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia producenta o opóźnieniach w realizacji zamówień lub przekazania Zamawiającemu informacji o wystąpieniu szczególnych przeszkód w realizacji dostawy. Uchybienie terminu w takich okolicznościach nie będzie stanowiło podstawy do naliczenia Wykonawcy kar umownych. Termin realizacji Umowy może zostać wydłużony do czasu niezbędnego na realizację zamówienia, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji finansującej zadanie na wydłużenie terminu jego rozliczenia”. Wprowadzenie powyższego zapisu ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy w sytuacjach, w których zwłoka w dostawie wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że projekt umowy w § 11 ust. 3 pkt 1 przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający uznaje istniejące postanowienia projektu umowy za wystarczające dla uregulowania sytuacji nadzwyczajnych i niezależnych od stron, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy.

14. Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmiany oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w przypadku konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania, wycofania go z produkcji, obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie lub w sytuacji, gdy producent lub jego przedstawiciel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (osoba trzecia) nie będzie mógł dostarczyć oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy możliwości zmiany oferowanego urządzenia lub oprogramowania w przypadku zakończenia jego produkcji, wycofania z produkcji lub wycofania z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

- 1) urządzenie lub oprogramowanie zastępcze będzie posiadało parametry i funkcjonalności nie gorsze od zaoferowanych oraz będzie spełniało wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia;**
- 2) zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;**
- 3) zmiana nie spowoduje pogorszenia warunków gwarancji, serwisu ani pozostałych warunków realizacji zamówienia;**
- 4) zmiana będzie wymagała uprzedniej akceptacji Zamawiającego.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości zmiany urządzenia lub oprogramowania wyłącznie z powodu braku możliwości jego dostarczenia przez producenta w terminie określonym w Umowie.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

- 1) Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 19.08.2026r. godz. 09:00.
- 2) Wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień 19.08.2026r. godz. 09:15
- 3) Wyznacza nowy termin związania ofertą na dzień 17.09.2026r.

*Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków*