



Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzeszowice

Pogotowie wodociągowe - kanalizacyjne: **tel. 692 327 425**

L. dz.153o/BE/2026

Zdzeszowice, dn 16.02.2026r.

SEWI Sebastian Raudzis

Sebastian Wilisowski spółka jawna

ul. Oleska 117

45-231 Opole

Dotyczy: opinii dla zadania projektowego: „Budowy drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej”.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 22.01.2026 r., „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzeszowicach przedkłada opinię dla zadania projektowego: „Budowy drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej”:

1. Należy wystąpić do tut. przedsiębiorstwa o wydanie warunków technicznych przebudowy wszystkich stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza z materiału PE.
2. Należy przebudować również istniejącą sieć wodociągową poza obszar istniejących bądź projektowanych rowów.
3. W rejonie wycinki drzew z uwagi na bliskie sąsiedztwo istniejącego wodociągu również należy założyć przebudowę sieci wodociągowej.
4. Należy przebudować istniejącą sieć wodociągową PVC w ul. Polnej na materiał z PE – na skrzyżowaniu należy zamontować węzeł zasuw. Sugeruje się lokalizację nowej sieci wodociągowej poza projektowaną jezdnią np. w chodniku lub poboczu.
5. Należy skorygować trasę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z PVC w taki sposób aby pod jezdnią nie było zmian kierunków prowadzenia sieci wodociągowej.
6. Wszystkie przejścia pod jezdnią należy wykonać w odcinkach prostych z zastosowaniem rur osłonowych umieszczonych na płozach zakończonych manszetami.
7. Krawężniki drogowe oraz obrzeża betonowe należy projektować w odległości min. 1 m od infrastruktury podziemnej wod.-kan. Jeśli zajdzie konieczność należy przebudować istniejącą infrastrukturę podziemną wod.-kan. w celu zapewnienia w/w minimalnych odległości.
8. Należy uzyskać opinię rzeczoznawcy p. poż. o konieczności lub braku konieczności zabudowy hydrantów p. poż.
9. Wszystkie przebudowywane odcinki sieci i przyłączy wodociągowych wykonać z materiału PE.
10. Uzbieranie podziemne wod.-kan. musi posiadać normatywne przykrycie w przeciwnym wypadku odcinki sieci oraz przyłączy wod.-kan. należy przebudować.

Dokumentację projektową w zakresie w/w uwag należy założyć do uzgodnienia w „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzeszowicach.

Sporządził: *z up. Einfeldman*

PREZES ZARZĄDU
Artur Kusch
Artur Kusch

Zał. 1 egz. Planu sytuacyjnego

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Biuro Obsługi Klienta: 77 405 59 00

e-mail: bok@wik.zdzeszowice.pl

<http://wik.zdzeszowice.pl>

NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893

Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 35 028 000,00 zł