

Wyjaśnienia treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Remont instalacji wodnej i ppoż. w budynku przy ul. Kołowej 3 w Krakowie**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ w następujący sposób:

Pytanie:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie instalacji hydrantowej z rur i kształtek ze stali nierdzewnej, łączonych metodą zaprasowywania.

Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, wykonanie instalacji hydrantowej z cienkościennych rur ze stali węglowej, ocynkowanych obustronnie, łączonych za pomocą systemowych złączek zaprasowywanych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem posiadania dla rur i kształtek odpowiednich atestów i dopuszczeń dla instalacji hydrantowej i stosowania min. średnicy wewnętrznej jak w projekcie.

DYREKTOR

mgr inż. Maria Zawiaślak