

Tabela 3.3 Parametry układów pompowych
RxL dla średnic w zakresie DN 50 -110 PE do ścieków

Przepływ Q[dm ³ /s]	Długość L[m]	Średnica Ø[mm]	Prędkość V[m/s]	Strata jednostkowa [%]	Chropowatość [mm]
1,00	100	50	0,66	19,75	0,4
1,20	100	50	0,79	28,17	0,4
1,25	100	50	0,82	30,49	0,4
1,50	100	50	0,99	43,55	0,4
1,75	100	50	1,15	58,81	0,4
2,00	100	50	1,31	76,51	0,4
2,00	100	63	0,83	22,86	0,4
2,50	100	63	1,04	35,38	0,4
3,00	100	63	1,25	50,51	0,4
3,50	100	63	1,45	68,45	0,4
2,00	100	63	0,83	22,86	0,4
2,50	100	63	1,04	35,38	0,4
3,00	100	63	1,25	50,51	0,4
3,50	100	63	1,45	68,45	0,4
2,75	100	75/66	0,8	17,07	0,4
3,00	100	75/66	0,88	20,24	0,4
3,25	100	75/66	0,95	23,66	0,4
3,50	100	75/66	1,02	27,35	0,4
3,75	100	75/66	1,1	31,29	0,4
4,00	100	75/66	1,17	35,5	0,4
4,00	100	90	0,81	13,71	0,4
5,00	100	90	1,01	21,2	0,4
6,00	100	90	1,22	30,31	0,4
7,37	100	90	1,5	45,41	0,4
6,00	100	110	0,81	10,65	0,4
6,50	100	110	0,88	12,45	0,4
7,00	100	110	0,95	14,39	0,4
7,37	100	110	1	15,91	0,4
7,50	100	110	1,02	16,47	0,4
8,00	100	110	1,09	18,69	0,4
8,50	100	110	1,16	21,05	0,4
9,00	100	110	1,22	23,54	0,4