

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Tabela 6. STAN AKTUALNY - OBLICZENIOWY NAPŁYW ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH i SOCJALNYCH z KANALIZACJI SANITARNEJ do GŁÓWNYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW. ŚREDNICE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH.															
2	L.p. wg bilansu ścieków	Nazwa Miejscowości	Ilości mieszk ńców	Ludność narastająco Na 2016	OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW						L.p. na Sche- macie	Nr pompni na trasie	Rurociąg tłocz- ny pompowni na trasie głównej		UWAGI	
3			q śr.d. l/m./d		Wsp.nierówn. rozb.wody		Q śr.d. m^3/d.	Q max d. m^3/d.	Q max godz m^3/h	Q sek. [l/s]			Śred- nica	Dług. trasy		
4					N.d.	N.h.										
5																2016
6		Trasa Lewickie - Kleosin											[mm]	[m]		
7		Napływ do P10i w Horodnianach														
8	9	LEWICKIE	405	405	70	1,5	2,8	28,4	42,5	6,6	1,8	1	P1.3	KS nie ma		
9	7	BROŃCZANY	288	693	70	1,5	2,5	48,5	72,8	10,1	2,8	2	P1.2	KS nie ma		
10	8	KOPLANY	223	916	70	1,5	2,5	64,1	96,2	13,4	3,7	3				
11	1	KOPLANY KOLONIA	171	1 087	70	1,5	2,5	76,1	114,1	15,9	4,4	4	P2i	110	644	
12	2	IGNATKI	458	1 545	70	1,5	2,3	108,2	162,2	20,7	5,8	5	P3i	110	836	q max=10 l/s
13	3	KSIĘŻYNO	979	2 524	70	1,3	1,7	176,7	229,7	21,7	6,0	6				
14	4	KSIĘŻYNO KOLONIA	156	2 680	70	1,3	1,7	187,6	243,9	23,0	6,4	7	P9i	180	371	q max=30 l/s
15	5	HORODNIANY P10i	277	2 957	70	1,3	1,7	207,0	269,1	25,4	7,1	8	P10i	225	663	q max=40 l/s
16		Napływ do P13i w Ignatki Osiedle														
17	10	HRYNIEWICZE	538	538	70	1,5	2,5	37,7	56,5	7,8	2,2	9				
18	11	ŚRÓDLESIE	292	830	70	1,5	2,5	58,1	87,2	12,1	3,4	10				
19	20	IGNATKI-OSIEDLE P13i	1 415	2 245	70	1,5	2,2	157,2	235,7	28,8	8,0	11	P13i	2*110	1595	q max=2*10 l/s
20																
21	6	KLEOSIN - razem z SM	4 690	6 935	100	1,3	1,6	693,5	901,6	80,1	22,3	12				
22		SM Kleosin, POMPOWIA				1,5	1,8	283,9	425,9	42,6	11,8					
23		(UWAGA: SM wyprowadza swoje ścieki do B-stoku własną odrębną pompownią)														
24		KLEOSIN -bez SM									10,4	12				

[illegible]