

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Tabela 8. PERSPEKTYWA 10-LETNIA - OBLICZENIOWY NAPŁYW ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH i SOCJALNYCH z KANALIZACJI SANITARNEJ do GŁÓWNYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW. ŚREDNICE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH.															
2	L.p. wg bilansu ścieków	Nazwa Miejscowości	Ilości mieszkańcó	Ludność narastająco	OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW						L.p. na Schemacie	Nr pompowni na trasie	Rurociąg tłoczny pompowni na trasie głównej		UWAGI	
3			q śr.d. l/m./d		Wsp.nierówn. rozb.wody		Q śr.d. m^3/d.	Q max d. m^3/d.	Q max godz m^3/h	Q sek. [l/s]			Śred-nica	Dług. trasy		
4					N.d.	N.h.										
5																2026
6		Trasa Lewickie - Kleosin												[mm]	[m]	
7		Napływ do P10i w Horodnianach														
8	9	LEWICKIE	498	498	70	1,5	2,8	34,9	52,3	8,1	2,3	1	P1.3	KS będzie		
9	7	BROŃCZANY	333	831	70	1,5	2,5	58,2	87,3	12,1	3,4	2	P1.2	KS będzie		
10	8	KOPLANY	238	1 069	70	1,5	2,5	74,8	112,2	15,6	4,3	3				
11	1	KOPLANY KOLONIA	191	1 260	70	1,5	2,3	88,2	132,3	16,9	4,7	4	P2i	110	644	
12	2	IGNATKI	633	1 893	70	1,5	2,0	132,5	198,8	22,1	6,1	5	P3i	110	836	q max=10 l/s
13	3	KSIĘŻYNO	1 215	3 108	70	1,3	1,7	217,6	282,8	26,7	7,4	6				
14	4	KSIĘŻYNO KOLONIA	181	3 289	70	1,3	1,7	230,2	299,3	28,3	7,9	7	P9i	180	371	q max=30 l/s
15	5	HORODNIANY P10i	342	3 631	70	1,3	1,7	254,2	330,4	31,2	8,7	8	P10i	225	663	q max=40 l/s
16		Napływ do P13i w Ignatki Osiedle														
17	10	HRYNIEWICZE	679	679	70	1,5	2,5	47,5	71,3	9,9	2,8	9				
18	11	ŚRÓDLESIE	368	1 047	70	1,5	2,5	73,3	109,9	15,3	4,2	10				
19	20	IGNATKI-OSIEDLE P13i	2 272	3 319	70	1,5	2,2	232,3	348,5	42,6	11,8	11	P13i	2*110	1595	q max=2*10 l/s
20																
21	6	KLEOSIN - razem z SM	4 690	8 009	100	1,3	1,6	800,9	1 041,2	92,5	25,7	12				
22		SM Kleosin, POMPOWIA				1,5	1,8	283,9	425,9	42,6	11,8					
23		(UWAGA: SM wyprowadza swoje ścieki do B-stoku własną odrębną pompownią)														
24		KLEOSIN -bez SM									13,9	12				

[illegible]