



Ochrona ludności i obrona cywilna

UZ.271.1.40.2028

Gdynia 13.08.2026.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi pn:

Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie do magazynu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności UM Gdynia

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Pytanie

Czy zamawiający dopuści agregat o mocy znamionowej 162 kW/202,5kVA oraz mocy maksymalnej 180kW/225kVA z uwagi na to że jest to agregat który z uwagi na swoją wagę będzie miał możliwość zamontowania na przyczepce DMC3500 wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. Jest obecnie nie do znalezienia agregatu o mocy znamionowej 170kW który wagowo można by umieścić na przyczepce DMC3500 - proszę o dopuszczenie takiego rozwiązania

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszczamy agregatu o mocy znamionowej 162kW, zgodnie z zapisami OPZ minimalna moc wynosi 170kW.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie modyfikuje jej treści w sposób prowadzący do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Tomasz Gałązka

Dyrektor Zarządzający ds. inwestycji
(dokument podpisany elektronicznie)