



-



KORYTO KABLOWE (MONTAŻ NA DACHU)

TRASA KABLOWA PIONOA GÓRA/DÓŁ

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY O MOCY 500W
MONTAŻ NA KONSTRUKCJI KLEJONEJ, 15 stopni
OPT. – OPTYMALIZATOR MOCY >500W

UZIOM POZIOMY FeZn30x4

UZIOM PIONOWY OCYNKOWANY

PRZEWÓD ODGROMOWY ALUMINIOWY $\varnothing 8$,
PRZEWÓD ODGROMOWY ALUMINIOWY $\varnothing 8$
MOCOWANY DO UCHWYTÓW NA DACHY PŁASKIE
PRZEWÓD IZOLOWANY WYSOKONAPIĘCIOWY

MASZT ODGROMOWY ALUMINIOWY FI 16
IGLICA h=...m

ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE MONTOWANE W WARSTWIE OCIEPLENIA

POLĄCZENIE SKRĘCANE

PRZEWODY ODPRZĄDZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ;
 DRUT ALUMINIOWY $\varnothing 8\text{mm}$ UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
 W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
 POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ
 ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE

OPRAWA LED, 15W, IP54

OPRAWA LED 30W, IP65,
Z CZUJNIKIEM RUCHU

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU WRAZ Z
MONTAŻEM MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY DO 50 kWp

TEMAT RYS.:

EMAT RYS.: **PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PARTER**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Opole, ul. Licealna 18
dz. nr 111, k.m. 41
jedn. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0103 Opole
INWESTOR:

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 2
45-062 Opole

Zespół projektowy: _____

Projektował

REWIZJA: 0

NR RYS.:

E-1

F:297x530mm

BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Podpisy: _____

1

pazdziernik 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE