

RZUT DACHU
SKALA 1:100

LEGENDA:

- kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy
- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy

- PV - PANELE FOTOWOLTAICZNE ZGODNIE Z CZ. ELEKTRYCZNĄ OPRACOWANI
KL - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI
KW - KOMINY WENTYLACYJNE (MUROWANE)
- ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ - wg cz. elektr.

UWAGA

Projektuje się ocieplenie kominów wełną min. gr. 3cm oraz wykończenie tynkiem silikonowym na siatce z klejem, obróbka połączenia kominów z dachem oraz obróbka blacharska "czapy" kominu, blacha stal. ocynk. powlekana gr. 0,7mm, RAL 7016.

Przewiduje się likwidację nieczynnych kominów wentylacyjnych stalowych oraz wymianę funkcjonujących. Wymiana na nowe, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 - inwentaryzację należy zlecić firmie kominiarskiej na etapie realizacji.

UWAGA

- Projekt zakłada:
- docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją - wełna mineralna granulowana gr. 22,0cm $\lambda=0,045$ W/mK/
 - docieplenie ścian zewnętrznych - styropian gr. 14,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/
 - docieplenie stropu nad przejazdem - styropian gr. 15,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/
 - docieplenie stropodachów - styropapa gr. 18,0cm $\lambda=0,038$ W/mK/
 - docieplenie ścian wewnętrznych przy części nieogrzewanej - styropian gr. 9,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/
 - docieplenie stropów przy części nieogrzewanej - styropian gr. 16,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/

* Kolorystyka elementów budynku zgodna z rysunkami elewacji.

UWAGA

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ORAZ INSTALACJA ODGROMOWA ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ ELEKTRYCZNĄ OPRACOWANIA.

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

KENOX Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 128B/2
45-340 Opole
tel. 0 662 97 85 65
www.kenox.pl; biuro.kenox@gmail.com

TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU WRAZ Z MONTAŻEM MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 50kW

TEMAT RYS.:
RZUT DACHU

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Opole, ul. Waryńskiego 30
dz. nr 6, 7/2, 9/2 k.m. 21
jedn. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0103 Opole
INWESTOR:
Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 2
45-062 Opole

NR RYS.:
A-6

SKALA:
1:100
F:420x1000mm

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT
WYKONAWCZY

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Marcel Świtala
upr. bud. nr 01/OPOKK/2023

Podpiszy:
mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

REWIZJA: 0
październik 2024r.

