

Smyków, dnia 20.08.2026 r.

**INFORMACJA nr 1  
dla Wykonawców**

**Dotyczy postępowania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza-Wółka Smolana -Granica Gminy – etap II”**

Zamawiający, Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków działając na podstawie art. 284 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 1:**

Proszę o jednoznaczne określenie technologii wykonania robót nawierzchniowych. W dokumentacji zadania znajdują się zapisy wzajemnie wykluczające się. W SST Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z mieszanki o uziarnieniu 0/31 (warstwa 12cm), zaś w dokumentacji projektowej i przedmiarze Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z kruszywa 4/31 i wykonania zamaiałowania (10cm+2cm). Wykorzystanie materiału 4/31 znacznie podnosi cenę wykonanej warstwy. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do wykonania zadania inne kruszywa niż tylko dolomitowe (np. dolomitowo-wapienne, piaskowce kwarcytowe, wapienie)?

**Odpowiedź:**

**Kalkulację cenową należy oprzeć na dostawie wyłącznie kruszywa dolomitowego w frakcjach 0–31,5 mm (dla warstwy 10 cm) oraz 0,075–4,0 mm (dla warstwy zamykającej 2 cm).**