
PRZEDMIAR

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO TBS NR 24

Adres / lokalizacja: 67-200 GŁOGÓW ul. FOLWARCZNA DZ.NR 696/6; 696/7 OŚ ŻARKÓW

ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie

Adres: ul. Piotra Skargi 8 67-200 Głogów

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Instalacji wentylacji i mgr inż. Henryk Studenny
klimatyzacji

Data opracowania przedmiaru robót: 27.07.2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Wentylatory, sztucery		
1 d.1	KNR 2-17 0208-01 analogia		Wentylatory dachowe 200.0 m3/h Wentylator Dachowy BMV EC WRAZ ZE STEROWANIEM. Tłumiąca Podstawa Dachowa 500mm TYP 1.9EC 20	szt.	
			20,000	szt.	
			RAZEM		20,000
2 d.1	KNR 2-17 0208-01 analogia		Wentylatory dachowe 120.0 m3/h Wentylator Dachowy BMV EC WRAZ ZE STEROWANIEM. Tłumiąca Podstawa Dachowa 500mm TYP 1.3EC 2	szt.	
			2,000	szt.	
			RAZEM		2,000
3 d.1	KNR 2-17 0201-01 analogia		Wentylator kanałowy ML 100/200 2	szt.	
			2,000	szt.	
			RAZEM		2,000
4 d.1	KNR 2-17 0208-01 analogia		Wentylator Dachowy CAPP.P EC 2-190/750EC 5,00	szt.	
			5,000	szt.	
			RAZEM		5,000
5 d.1	KNR 2-17 0201-01 analogia		Wentylator Kanałowy DRB EC 080/50/9500TEC 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
6 d.1	KNR 2-17 0202-03 analogia		Wentylator strumieniowy 31JT-2SL-UBD-ISL 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
7 d.1	KNR 2-17 0202-03 analogia		Wentylator strumieniowy 31JTv-2SL-UBD-ISL 2 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
8 d.1	KNR 2-17 0143-02 analogia		Czerpnia prostokątna (kanałowa) ZS typ 500x600 SO 500 mmx600 mm 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
9 d.1	KNR 2-17 0143-02 analogia		Czerpnia-ścienna-okrągła-CSO-edytowalna typ 125 125 mm ø 2	szt.	
			2,000	szt.	
			RAZEM		2,000
10 d.1	KNR 2-17 0137-02 analogia		Kratka wywiewna samoregulująca - Alize_Auto_WM typ 030 125 mm ø 8	szt.	
			8,000	szt.	
			RAZEM		8,000
11 d.1	KNR 2-17 0137-02 analogia		Kratka wywiewna samoregulująca - Alize_Auto_WM typ 050 125 mm ø 80	szt.	
			80,000	szt.	
			RAZEM		80,000
12 d.1	KNR 2-17 0148-01 analogia		Podstawa dachowa PDA typ 630x1000 SO 630 mmx1000 mm-630 mmx1000 mm 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
13 d.1	KNR 2-17 0148-01 analogia		Podstawa dachowa PDA typ 630x1000 SO 630 mmx1000 mm-630 mmx1000 mm 2	szt.	
			2,000	szt.	
			RAZEM		2,000
14 d.1	KNR 2-17 0148-01 analogia		Smay kratka nawiewna ALW ALW -ALW - profil lekki 800 mmx400 mm	szt.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			2 RAZEM	szt.	2,000
15 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		SZTUCER OSIATKOWANY OKRĄGŁY - NAWIEW 100 6 RAZEM	szt. szt.	 6,000
16 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		SZTUCER OSIATKOWANY OKRĄGŁY - NAWIEW 160 8 RAZEM	szt. szt.	 8,000
17 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		SZTUCER OSIATKOWANY OKRĄGŁY - NAWIEW 250 6 RAZEM	szt. szt.	 6,000
18 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		SZTUCER OSIATKOWANY OKRĄGŁY - WYWIEW 100 6 RAZEM	szt. szt.	 6,000
19 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		SZTUCER OSIATKOWANY OKRĄGŁY - WYWIEW 160 8 RAZEM	szt. szt.	 8,000
20 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		SZTUCER OSIATKOWANY OKRĄGŁY - WYWIEW 250 6 RAZEM	szt. szt.	 6,000
21 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		Sztucer osiatkowany okrągły - NAWIEW 80 mm ø 3 RAZEM	szt. szt.	 3,000
22 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		Sztucer osiatkowany okrągły - NAWIEW 100 100 mm ø 4 RAZEM	szt. szt.	 4,000
23 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		Sztucer osiatkowany okrągły - NAWIEW 125 125 mm ø 3 RAZEM	szt. szt.	 3,000
24 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		Sztucer osiatkowany okrągły - WYWIEW 80 mm ø 51 RAZEM	szt. szt.	 51,000
25 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		Sztucer osiatkowany okrągły - WYWIEW 100 100 mm ø 2 RAZEM	szt. szt.	 2,000
26 d.1	KNR 2-17 0139-01 analogia		Sztucer osiatkowany okrągły - WYWIEW 125 125 mm ø 1 RAZEM	szt. szt.	 1,000
27 d.1	KNR 2-17 0143-02		Wyrzutnia dachowa prostokątna WPDB 1000x630 SO 630 mmx1000 mm 1 RAZEM	szt. szt.	 1,000
28 d.1	KNR 2-17 0143-02 analogia		Wyrzutnia ścienna z siatka 250 FI 250 MM 10 RAZEM	szt. szt.	 10,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		10,000
29 d.1	KNR 0-34 0302-14		Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm 23,4	m2	
			23,400	m2	
			RAZEM		23,400
30 d.1	KNR 0-34 0113-01		Izolacja rurociągów śr. 127-140 mm matami (płytkami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 20 mm 114,4	m2	
			114,400	m2	
			RAZEM		114,400
31 d.1	KNR 0-34 0113-03		Izolacja rurociągów śr. 219-273 mm matami (płytkami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 20 mm 71,5	m2	
			71,500	m2	
			RAZEM		71,500
2			CENTRALE		
32 d.2	KNR 2-17 0207-05 analogia		Centrala nawiewna wyposażona w wentylator EC i przepustnicę Strumień - nawiew 1450 TYP SL 6030 EC1 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
33 d.2	KNR 2-17 0207-05 analogia		Aparat grzewczo-went. Nagrzewnica elektryczna LEO EL o mocy grzewczej 10,8 kW Strumień - nawiew 2000 TYP LEO ELS 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
34 d.2	KNR 2-17 0207-05 analogia		Nagrzewnica ele. Elektryczna nagrzewnica kanałowa o mocy Qg=18 kW Strumień - nawiew 1450 TYP EHM 6030/18/3 R/L 1	szt.	
			1,000	szt.	
			RAZEM		1,000
3			PRZEWODY WENTYLACYJNE		
35 d.3	KNR 2-17 0115-01		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 80 mm - udział kształtek do 65 % 27,81	m2	
			27,810	m2	
			RAZEM		27,810
36 d.3	KNR 2-17 0115-01		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 65 % 28,49	m2	
			28,490	m2	
			RAZEM		28,490
37 d.3	KNR 2-17 0115-02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 65 % 69,25	m2	
			69,250	m2	
			RAZEM		69,250
38 d.3	KNR 2-17 0115-02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 65 % 121,76	m2	
			121,760	m2	
			RAZEM		121,760
39 d.3	KNR 2-17 0115-02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 180 mm - udział kształtek do 65 % 16,88	m2	
			16,880	m2	
			RAZEM		16,880
40 d.3	KNR 2-17 0115-03		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 250 mm - udział kształtek do 65 % 88,82	m2	
			88,820	m2	
			RAZEM		88,820
41 d.3	KNR 2-17 0103-03		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % 250 mmx200 mm 8,10	m2	
			8,100	m2	
			RAZEM		8,100
42 d.3	KNR 2-17 0103-03		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % 300 mmx200 mm 9,44	m2	
			9,440	m2	
			RAZEM		9,440

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
43 d.3	KNR 2-17 0103-04		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % 0,36 {400 mmx200 mm} 0,360 48,19 {500 mmx200 mm} 48,190 RAZEM	m2 m2 m2	48,550
44 d.3	KNR 2-17 0103-05		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % 4,36 {400 mmx800 mm} 4,360 4,57 {500 mmx250 mm} 4,570 0,88 {500 mmx600 mm} 0,880 0,34 {600 mmx300 mm} 0,340 RAZEM	m2 m2 m2 m2	10,150
45 d.3	KNR 2-17 0103-06		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % 0,1 {630 mmx1000 mm} 0,100 0,74 {800 mmx400 mm} 0,740 9,43 {1000 mmx350 mm} 9,430 46,05 {1000 mmx400 mm} 46,050 4,25 {1400 mmx250 mm} 4,250 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	60,570
4			PRZEPUSTNICE I AKCESORIA		
46 d.4	KNR 2-17 0137-02 analogia		KRATKA NAWIEWNA Z PRZEPUSTNICĄ AH-AG AH-0-AG/325x125 325x125 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	2,000
47 d.4	KNR 2-17 0137-02 analogia		KRATKA NAWIEWNA Z PRZEPUSTNICĄ AH-AG AH-0-AG/525x125 525x125 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	2,000
48 d.4	KNR 2-17 0137-01 analogia		Harmann-DAF-Króciec_Przyłączeniowy typ 180 5 5,000 RAZEM	szt. szt.	5,000
49 d.4	KNR 2-17 0137-01 analogia		Harmann-DAS-Złącze_Przeciwdrżaniowe typ 180 5 5,000 RAZEM	szt. szt.	5,000
50 d.4	KNR 2-17 0137-01 analogia		Harmann-DKP-Płyta_Adaptacyjna typ 220 5 5,000 RAZEM	szt. szt.	5,000
51 d.4	KNR 2-17 0148-01 analogia		Płyta_Adaptacyjna-Brookvent-PP typ Brookvent 22 22,000 RAZEM	szt. szt.	22,000
52 d.4	KNR 2-17 0130-02 analogia		Przepustnica (okrągła) PJB DN 80 SO 54,00 54,000 RAZEM	szt. szt.	54,000
53 d.4	KNR 2-17 0130-02 analogia		Przepustnica (okrągła) PJB DN 100 SO 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	4,000
54 d.4	KNR 2-17 0130-02 analogia		Przepustnica (okrągła)DN 125 SO 2 2,000 szt.	szt.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		2,000
55 d.4	KNR 2-17 0154-02 analogia		Tłumik akustyczny CADENZA 1016 length=650 mm CADENZA a-1016-1000-0500-650	szt.	
			2	szt.	
			2,000		
			RAZEM		2,000
56 d.4	KNR 2-17 0154-02 analogia		Tłumiki akustyczne elastyczne TLE L=120 cm śr 160 mm	szt.	
			26	szt.	
			26,000		
			RAZEM		26,000
57 d.4	KNR 2-17 0154-02 analogia		Tłumik akustyczny MORENDO 251 length=650 mm MORENDO a-0251-500-250-650	szt.	
			2	szt.	
			2,000		
			RAZEM		2,000
58 d.4	KNR 2-17 0130-02 analogia		PRZEPUSTNICA VE-Przepustnica_Zwrotna-ParaForma-Brookvent-BRF 125	szt.	
			40	szt.	
			40,000		
			RAZEM		40,000
59 d.4	KNR 2-17 0130-02 analogia		VE-Regulator_Przepływu-ParaForma-Brookvent-R DR 125	szt.	
			40	szt.	
			40,000		
			RAZEM		40,000
60 d.4	KNR 2-17 0137-02 analogia		Kratka pęczniująca mcr SilGrill mcr SilGrill fi 160	szt.	
			2	szt.	
			2,000		
			RAZEM		2,000
61 d.4	KNR 2-17 0137-02 analogia		Kratka pęczniująca mcr SilGrill mcr SilGrill fi 100	szt.	
			6	szt.	
			6,000		
			RAZEM		6,000
62 d.4	KNR 2-17 0137-02 analogia		Kratka pęczniująca mcr SilGrill mcr SilGrill fi 250	szt.	
			6	szt.	
			6,000		
			RAZEM		6,000
63 d.4	KNR 2-17 0148-03 analogia		VE-Współdzielone-Złącze_Przeciwdrżaniowe-ParaForma-Brookvent-LE	szt.	
			22	szt.	
			22,000		
			RAZEM		22,000
5			KLAPY POŻAROWE		
64 d.5	KNR 2-17 0135-01 analogia		KLAPA PPOŻ OKRĄGŁA mcr FID PRO mcr FID PRO S/N, RST/WK2, nypel, stal ocynkowana fi 100 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)	szt.	
			7	szt.	
			7,000		
			RAZEM		7,000
65 d.5	KNR 2-17 0135-01 analogia		KLAPA PPOŻ OKRĄGŁA mcr FID PRO mcr FID PRO S/N, RST/WK2, nypel, stal ocynkowana fi 125 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)	szt.	
			3	szt.	
			3,000		
			RAZEM		3,000
66 d.5	KNR 2-17 0135-01 analogia		KLAPA PPOŻ OKRĄGŁA mcr FID PRO mcr FID PRO S/N, RST/WK2, nypel, stal ocynkowana fi 180 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)	szt.	
			1	szt.	
			1,000		
			RAZEM		1,000
67 d.5	KNR 2-17 0135-02 analogia		KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA mcr FID S mcr FID S/S p/P, RST/WK2, stal ocynkowana 300x200 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)	szt.	
			1	szt.	
			1,000		
			RAZEM		1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
68 d.5	KNR 2-17 0135-02 analogia		KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA mcr FID S mcr FID S/S p/P, RST/WK2, stal ocynkowana 400x200 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
69 d.5	KNR 2-17 0135-02		KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA mcr FID S mcr FID S/S p/P, RST/WK2, stal ocynkowana 500x250 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
70 d.5	KNR 2-17 0135-02 analogia		KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA mcr FID S mcr FID S/S p/P, RST/WK2, stal ocynkowana 800x400 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
71 d.5	KNR 2-17 0135-02 analogia		KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA mcr FID S mcr FID S/S p/P, RST/WK2, stal ocynkowana 1000x350 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
6			NAWIEWNIKI		
72 d.6	KNR 2-17 0156-02 analogia		Nawiewniki ciśnieniowe automatycznie regulują napływ powietrza-Brookvent-Isola wraz z okapem i łącznikiem akustycznym Isola 2.30 + RA + CE2A montowane w stolarce okiennej. 160 160,000 RAZEM	szt. szt.	 160,000
7			Zasilanie URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH		
73 d.7	kalk. własna		Wykonanie zasilania dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych wymagających energii elektrycznej, należy przewidzieć wszystkie rodzaju kable energetyczne zwykłe i p.poż. i materiały pomocnicze wraz wpięciem do szaf energetycznych. 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000