

Złocieniec, dnia 18 sierpnia 2026 roku

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA ZŁOCIENIEC – wymiana sieci ciepłowniczej”

W dniu 14-17 sierpnia 2026 roku do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dot. treści SWZ:

Pytanie 1

W treści SWZ Zamawiający zawarł zapis o osobistym wykonaniu kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Jednocześnie w rozdziale XVIII SWZ dotyczącym podwykonawstwa zawarł następujący zapis „Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiednia modyfikację SWZ.

Zamawiający odpowiada: zapisy w SWZ zostaną ujednolicone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. robot budowlano-montażowych oraz technologicznych w zakresie budowy sieci ciepłowniczych.”

Tym samym zmienia się zapis Działu XVIII SWZ.

Pytanie 2

Dla zwiększenia konkurencyjności czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert, że Wykonawca wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej preizolowanej o wartości łącznej min. 3 000 000,00 zł ??

Zamawiający odpowiada: Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność zadania zmienia warunek opisany w Dziale IV ust. 2 a) na zapis:

- a) Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej preizolowanej , z czego co najmniej jedna robota budowlana o wartości min. 3 000 0000,00 zł brutto, kolejna robota bez określonej wartości minimalnej (przy czym 1 robota zrealizowana w ramach jednego kontraktu/umowy oraz może być wartością dla realizacji wielu sieci);**

Tym samym zmienia się zapis Działu IV SWZ.

Pytanie 3

W celu prawidłowej wyceny zadań prosimy o przesłanie schematów montażowych sieci ciepłych oraz zestawienia materiałów.

Zamawiający odpowiada: Pełny opis zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. Należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją montażu dla tego typu instalacji.