

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 17/1
tel.: (85) 740 50 00
fax: (85) 676 66 09
e-mail: sekretariat@re6.ob@pgedystrybucja.pl

Białystok, 28 lipca 2023 r.

L. dz. RE6/RM/SRJ/PGED0795498KW23/2023

Egz. nr 1



Pracownia projektowa
"PROLUS" Piotr Łuszczynski
Krupniki, ul. Świerkowa 71
16-070 Białystok

W odpowiedzi na wniosek Gminy Czarna Białostocka dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją p.n. „Przebudowa z rozbudową ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przesyła w załączeniu Warunki Usunięcia Kolizji nr RE6/RM/0795498/2023.

Jeżeli akceptują Państwo Warunki Usunięcia Kolizji i załączony do niniejszego pisma projekt umowy usunięcia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Białystok Teren w celu uzupełnienia projektu umowy o niezbędne dane.

Jednocześnie informujemy, że podstawą zawarcia umowy usunięcia kolizji jest opracowanie i uzgodnienie ze Spółką dokumentacji techniczno-prawnej określonej w Warunkach Usunięcia Kolizji, sporządzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z planowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Dyrektor
Adam Robert Pruszyński
podpis, pieczęć

Załącznik 3 / 16 stron

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Załącznik nr 1 (4 str.) | - Warunki usunięcia kolizji nr RE6/RM/0795498/2023 |
| 2. Załącznik nr 2 (10 str.) | - Wzór umowy usunięcia kolizji - 3a |
| 3. Załącznik nr 3 (2 str.) | - Klauzula informacyjna |

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Sebastian Reut-Jaworowski, Wydział Majątku Sieciowego RE6
tel. 085 740 50 00

Białystok, dnia: 28.07.2023 r.

Nr RE6/RM/0795498/2023

Gmina Czarna Białostocka
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16 – 020 Czarna Białostocka
NIP: 9661771733 REGON: 050659036

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. („Spółka”) odpowiadając na wniosek dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją określa się następujące warunki przebudowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”.

1. Miejsce występowania kolizji:

- dz. nr 1579/11, 1579/2, 1579/3, 1579/5, 1579/6, 1579/7, 1579/8 – obręb 0044– miasto Czarna Białostocka

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.:

- 1) Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm² od ST 07-1194 do ZK-15526 kol. E15-E16
- 2) Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm² od ZK-15526 do ZK-15527 kol. E15-E16 i kol. E13-E14
- 3) Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm² od ZK-15527 do ZK-15528 kol. E13-E14 i kol. E11-E12
- 4) Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm² od ZK-15528 do ZK-15529 kol. E11-E12
- 5) Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm² od ZK-15529 do ZK-15530 kol. E9-E10
- 6) **projektowana kontenerowa stacja transformatorowa - ZUD nr eS-594.22**
- 7) **projektowana kablowa linia energetyczna nN - ZUD nr e-594.22**
- 8) **projektowana kablowa linia energetyczna SN - ZUD nr eS-594.22**

Uwaga! - urządzenia nie będące własnością PGE Dystrybucja S.A..

- 1) Kolizje E3-E4-E5-E6, E17, E18, E19 - linie kablowe nN 0,4kV ośw. ulicznego - urządzenia na majątku gminy.
- 2) Kolizja E1 – E2 - linie kablowe nN 0,4kV zasilania przepompowni ścieków - urządzenia na majątku gminy.

Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w pkt. 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt. 2, stosując Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., dostępne na witrynie internetowej: <http://www.pgedystrybucja.pl/przyłączenia/przydatne-dokumenty> w zakładce: „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych” w następującym zakresie:
- i. *Kolidujące z planowaną inwestycją drogową urządzenia i odcinki istniejących linii energetycznych przebudować/przenieść/odtworzyć w wymaganym przewidywaną kolizją zakresie;*
 - ii. *W odniesieniu do projektowanych elementów sieci energetycznej SN i nN (ZUD nr eS-594.22, ZUD nr e-594.22) w przypadku potrzeby zmiany miejsca posadowienia urządzeń lub trasy linii kablowych w związku z ewentualną kolizją z planowaną inwestycją drogową należy przewidzieć dla projektowanych urządzeń lokalizację w obrębie projektowanego pasa drogowego oraz opracować projekt zamienny wraz z uzyskaniem na rzecz PGE Dystrybucja S.A. niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji elektroenergetycznej;*
 - iii. *Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być odpowiedniej jakości, dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).*
 - iv. *Przebudowane odcinki linii należy projektować wg. obowiązujących przepisów i norm.*
 - v. *Przebudowa winna być wykonana zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi i normami państwowymi.*
 - vi. *Dla projektowanych i istniejących kabli SN 15kV i nN 0,4kV w miejscach krzyżowania się trasy z drogami, zjazdami, powierzchniami utwardzonymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną przewidzieć zabezpieczenie w postaci przepustów kablowych uszczelnionych w miejscach wprowadzenia kabli.*
 - vii. *W przypadku zmian niwelety terenu dostosować istniejące rzędne posadowienia urządzeń do nowych warunków terenowych,*
 - viii. *Po wykonaniu przebudowy urządzeń energetycznych należy wykonać pomiary powykonawcze,*
 - ix. *Sporządzić inwentaryzację geodezyjną przebudowanych urządzeń,*
 - x. *Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą,*
 - xi. *Odtworzyć istniejący układ połączeń,*
 - xii. *Zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiorców na czas prowadzonych prac oraz refinansować wynikłe z tego tytułu koszty,*
 - xiii. *Przed przystąpieniem do prac należy dokonać w RE Białystok Teren zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac celem ustalenia terminów wyłączenia linii i podłączenia zasilania rezerwowego oraz ewentualnego nadzoru przy wykonywaniu prac,*
 - xiv. *Za usługi związane z wyłączeniem, dopuszczeniem do pracy pracowników oraz nadzorem będą pobrane opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą OSD.*
- b) opracować projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporządzić na jego podstawie kosztorys inwestorski.
- c) prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności

wyłączenia, niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia.
Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez podłączenia zasilania rezerwowego realizowanego z niezależnych agregatów prądotwórczych dostarczonych kosztem i staraniem Inwestora.

- d) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji uzgodnić dokumentację techniczno-prawną (lit. b) wraz z kosztorysem inwestorskim z: **Rejonem Energetycznym Białystok Teren** w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- e) uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
- f) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji należy pozyskać i dostarczyć Spółce – własnym kosztem i staraniem (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przenoszone/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunięciu kolizji w postaci:
 - i. w przypadku kolizji z drogami – tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną przebudowane urządzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;
 - ii. w przypadku kolizji z drogami – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;

Dopuszcza się możliwość pozyskania tytułu prawnego oraz dokonania wpisów w stosownych księgach wieczystych po zakończeniu procesu usunięcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy kaucji (według wzoru obowiązującego w Spółce).

- g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac związanych z usunięciem kolizji,
 - h) zdemontować/przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
 - j) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usuwania kolizji.
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 i 9 poniżej.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarta będzie informacja, iż usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje warunek, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu:
Sebastian Reut-Jaworowski, adres: ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok, tel. 85 740 50 00,

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).

Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majatku Sieciowego
Sebastian Reut-Jaworowski
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
.....
Dyrektor
Adam Rolański
zatwierdził