



Znak pisma: Or.271.13.13.2026

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

1. Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji zielańców będzie obowiązywał przez taki sam okres jak na pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego Wykonawcę. Bieżąca pielęgnacja zieleni drogowej pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Pytanie 2:

2. Prosimy o informację, kto jest właścicielem drewna z wycinki drzew, jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, drewno z wycinki (stanowiące własność Zamawiającego) należy odwieźć i złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. Wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie 3:

3. Prosimy o informację, czyją własnością jest materiał z rozbiórki. Jeśli jest własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki pozostanie do zagospodarowania we własnym zakresie przez Wykonawcę robót.

Pytanie 4:

4. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że na oznakowanie poziome będzie obowiązywał taki sam okres gwarancji jak na pozostałe roboty budowlane.

Pytanie 5:

5. Według opisu na jezdni w miejscu występowania podłoża G1 grubość warstwy wiążącej wynosi 5 cm, natomiast według przekroju i przedmiaru 8cm. Prosimy o określenie grubości warstwy wiążącej.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że grubość warstwy wiążącej należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i przekrojami czyli 8 cm.


Pytanie 6:

6. W SST D.05.03.05. w punkcie 2.2. brak jest tabeli z wymaganiami dla kruszywa drobnego niełamanego do warstwy ścieralnej KR1-2. Według WT-1 2014, na które powołuje się w-w SST do warstwy ścieralnej KR1-2 zezwala się na zastosowanie kruszywa drobnego niełamanego. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z WT-1 2014 i WT-2 2014, które zezwalają na stosowanie mieszanki kruszywa drobnego łamanego i niełamanego?

Odpowiedź 6:

Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z WT-1 2014 i WT-2 2014 z dopuszczeniem kruszywa drobnego łamanego i niełamanego.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski