



Znak pisma: Or.271.13.17.2026

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytania:

Zwracamy się o zamieszczenie rysunków technicznych lub wizualizacji wiat przystankowych, gablot rozkładowych, ławek oraz koszy na śmieci.

Prosimy o określenie materiałów z jakich mają być wykonane wiaty.

Prosimy o potwierdzenie, że ławki i kosze na śmieci mają być wykonane z materiałów wskazanych w pozycjach przedmiarowych nr 130 i 131.

Odpowiedzi :

Zamawiający nie dysponuje rysunkami technicznymi lub wizualizacją wiat przystankowych. Jednocześnie informuje, że ich konstrukcja o wymiarach długość: min. 4,00 m i szerokość: 1,20- 1,60 m, powinna być stalowa, ocynkowana z profili zamkniętych o przekroju kwadratu lub prostokąta o grubości ścianki min 2 mm, pomalowana (na kolor uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji), ściany wypełnione poliwęglanem komorowym gr. min. 6mm bezbarwnym (dopuszcza się wykonanie ściany tylnej z blachy ocynkowanej i pomalowanej), dach wykonany z ocynkowanej blachy malowanej.

Ławka (z oparciem lub bez) na całej długości tylnej ściany wykonana z listew drewnianych lakierowanych lub listew kompozytowych, tabliczki na rozkład jazdy o formacie zbliżonym do A4 - tabliczki muszą umożliwiać wymianę rozkładów jazdy bez klejenia, kosze na śmieci przykręcane do konstrukcji wiaty lub na osobnym słupku/wolnostojące stalowe, cynowane, malowane proszkowo.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski