

Czarna Białostocka, dn. 25 sierpnia 2026 r



Znak pisma: Or.271.13. 21.2026

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

1. Prosimy o podanie szczegółowych materiałów i wytycznych dot. realizacji wiat przystankowych zgodnie z zapisem w SST.

Projektowane wiaty przystankowe należy wykonać według rysunków załączonych do projektu drogowego.

Materiały te mają jedynie charakter orientacyjny, a szczegółowe materiały i wytyczne odnośnie realizacji wiat przystankowych należy uzyskać w odnośnym Wydziale Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dysponuje rysunkami technicznymi lub wizualizacją wiat przystankowych. Jednocześnie informuje, że ich konstrukcja o wymiarach długość: min. 4,00 m i szerokość: 1,20- 1,60 m, powinna być stalowa, ocynkowana z profili zamkniętych o przekroju kwadratu lub prostokąta o grubości ścianki min 2 mm, pomalowana (na kolor uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji), ściany wypełnione poliwęglanem komorowym gr. min. 6mm bezbarwnym (dopuszcza się wykonanie ściany tylnej z blachy ocynkowanej i pomalowanej), dach wykonany z ocynkowanej blachy malowanej.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrułski