| lp.1 | lp.2 | lp.3 | lp.4 |
|---|---|---|---|
| okno potrójne | okno podwójne | okno pojedyńcze | drzwi balkonowe |
| o1 | o2 | o3 | db1 |
|  |  |  |  |

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY, RODZAJ OKIEN I DRZWI ORAZ ILOŚĆ SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM;
2. PROPORCJE PODZIAŁY OKIEN NA KWATERY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;
3. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ ŚCIŚLE WG. ZALECEŃ PRODUCENTA;
4. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ I/LUB INWESTOREM;
5. OKNA NIE PRZEDSTAWIONE NA POWYŻSZYM SCHEMACIE WYKONAĆ W SPOSÓB ANALOGICZNY;
6. UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

– Profile PCV barwione w masie w kolorze zbliżonym do RAL 7006, min. 7 komorowe, gł. zabudowy min. 80mm;
– Kolorystyka profili od zewnątrz: lakierowane w kolorze RAL7006, lub kolor bezpośrednio do niego zbliżony w postaci okleiny o strukturze drewnopodobnej;
– Kolorystyka profili od wewnątrz – lakierowane w kolorze RAL7006, lub kolor bezpośrednio do niego zbliżony w postaci okleiny o strukturze drewnopodobnej (próbki przedstawić do akceptacji przez inwestora);
– Uw≤0,9 W/m2*K, Ug≤0,5 W/m2*K;
– Szklenie pakietem 3–szybowym z ciepłą ramką (czarną) 4 (lub 3.3.1 – poniżej 90cm)/18/4/18/4 Ar, wypełnienie pakietów Argonem;
– Szklenie bezpieczne szyby wewnętrznej pakietu w stolarce sięgającej poniżej 90cm od podłogi (VSG);
– Mikrowentylacja możliwa poprzez rozszczelnienie na okuciach okiennych (odpowiednie ustawienie klamki);
– Szprosy systemowe wewnątrz pakietów szybowych w kolorze zbliżonym do koloru okien PCV (próbki przedstawić do akceptacji przez inwestora) gr. ~12mm, szprosy oddalone równą odległość (max. 12cm) od profili, wzór –wg rys.;
– Nawiewniki ciśnieniowe automatyczne z możliwością ręcznego przysłonięcia, nawiewniki z tłumieniem akustycznym;
– Klamki w kolorze zbliżonym do koloru okien (próbki przedstawić do akceptacji przez inwestora) ;
– Okucia w kolorze ciemnym zbliżonym do RAL7006;
– W każdym oknie co najmniej jeden lufcik uchylny, z możliwością pełnego uchyłu do konserwacji. Lufcik uchylany za pomocą dedykowanej dźwigni;
– Dedykowany ciepły montaż (szczelny, warstwowy, z użyciem niskoprężnej piany wysokoelastycznej o drobnej strukturze komórkowej i płynnej membrany);
– Sposób kierunku rozwierania skrzydła (prawe/lewe) dla każdego z pomieszczeń, ustalić z inwestorem;
– Drzwi balkonowe z niskim ciepłym progiem;