

**DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
w KALISZU**



Aleja Wolności 13 62 – 800 Kalisz email: dyrektor@kalisz.so.gov.pl

tel. 62 765 79 53

Kalisz, dnia 25 sierpnia 2026 roku

Numer ewidencyjny **G.261.7.2026**

***Do Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr ewidencyjny G.261.7.2026, pn.: **Remont instalacji elektrycznych WLZ oraz wewnętrznej instalacji zasilającej w budynkach Sądu Okręgowego w Kaliszu przy al. Wolności 11 i al. Wolności 13.**

I. WYJAŚNIENIA

Sąd Okręgowy w Kaliszu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.08.2026 r. i 20.08.2026 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 19.08.2026 r.

W celu prawidłowego przygotowania i skalkulowania oferty cenowej, zwracamy się z prośbą o pilne uzupełnienie oraz wyjaśnienie poniższych elementów dokumentacji projektowej:

1. Jakość schematów: Przekazane schematy rozdzielnic są nieczytelne (słaba jakość), co uniemożliwia ich rzetelną wycenę. Prosimy o udostępnienie tych rysunków w formacie PDF wysokiej rozdzielczości lub w wersji edytowalnej DWG.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia ponownie dokumentację w formacie PDF. Poprzednio były to skany dokumentacji. Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji DWG.

2. Brakujący rysunek: W materiałach przetargowych brakuje rysunku nr R49. Prosimy o jego dostarczenie.

Odpowiedź: W materiałach zamieszczono rysunek R49. Zamawiający załącza zgodnie z powyższą odpowiedzią.

3. Punkt zasilania RGA i RGB: Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca, z którego należy zasilić rozdzielnicę RGA oraz RGB kablem N2XH-J 1x300 mm².

Odpowiedź: Opis strona nr 11: „Nowo projektowane rozdzielnie główne A i B zasilane będą z rozdzielni głównej w budynku przy al. Wolności 11. Do rozdzielni należy doprowadzić przewody typu NHXH-J 5x2,5 dla każdej rozdzielni osobno RGA i RGB oraz podłączyć pod zaciski istniejącego układu wyłącznika p.poż w rozdzielni RG.” Zamawiający odsyła także do rzutu nr E-5.

4. Zakres wymiany linii zasilających (WLZ): Prosimy o potwierdzenie, że wymianę wewnętrznych linii zasilających (WLZ) należy przewidzieć wyłącznie dla tych rozdzielnic, dla których przedstawiono obliczenia w projekcie wykonawczym na stronie 20. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozdzielnic nieuwjętych w wyżej wymienionych obliczeniach, zakres prac obejmuje wyłącznie wymianę samych rozdzielnic na nowe, z pozostawieniem istniejącego (dotychczasowego) zasilania.

Odpowiedź: Zakres prac został opisany na stronach nr 8-11. W przypadku wystąpienia zamówienia dodatkowego, nieujętego w dokumentacji projektowej rozwiązania będą rozliczane dodatkowo zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu przetargowym.

Jeżeli wystąpią roboty zbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, a ujęte w projekcie wówczas Zamawiający zmniejszy zakres zamówienia i odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy, także zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu przetargowym.

Pytanie z dnia 20.08.2026 r.

1. Sposób prowadzenia tras WLZ i rodzaj sufitów podwieszanych: Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich miejscach, w których dokumentacja przewiduje podtynkowe prowadzenie tras WLZ, budynek jest wyposażony w sufity podwieszane. Jednocześnie prosimy o wskazanie, jakiego typu są to sufity. W przypadku braku sufitów podwieszanych w tych strefach, prosimy o informację, czy należy skalkulować pełne bruzdowanie, zaprawianie i odtwarzanie tynków wraz z malowaniem.

Odpowiedź: Zakres prac został opisany na stronach nr 8-11. W budynku Sądu Okręgowego w przestrzeniach komunikacyjnych (korytarze) sufity z płyt kasetonowych 60x60, z płyt modułowych 60x60. W budynku Sądu Rejonowego (al. Wolności 13) w części sufity podwieszane z płyty GK, a w części z płyty kasetonowej, w znacznej części brak sufitów podwieszanych. W przypadku braku sufitów podwieszanych należy skalkulować pełne bruzdowanie, zaprawianie i odtwarzanie tynków wraz z malowaniem.

Rozwiązania prowadzenia tras zostały przedstawione na rzutach od E-1 do E-5.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

1) Ust. 1 w Rozdziale XVII SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **30 września 2026 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2) Ust. 1 w Rozdziale XVIII SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/> w terminie do dnia **01 września 2026 r. do godz. 08.30.**

3) Ust. 3 Rozdziału XVIII SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Sesja otwarcia ofert poprzez ich odszyfrowanie odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w dniu **01 września 2026 r. i rozpocznie się o godz. 09.00.**

- Załącznik: dokumentacja projektowa

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu

z upoważnienia

Edyta Walczak

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	156213.482937.503256
Nazwa dokumentu	Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 25.08.2026.pdf
Tytuł dokumentu	Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 25.08.2026
Sygnatura dokumentu	G.261.7.2026
Data dokumentu	25.08.2026 14:16:45
Skrót dokumentu	2D5E91CD7B4C9830E30E31C3C6C7B0CF4172EC60
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	25.08.2026
Sygnatariusz	Edyta Walczak
Stanowisko	Starszy księgowy
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	25.08.2026 14:19:48
Autor wydruku:	Janiak Agnieszka