

14.04.2023

Busko-Zdrój, 7 kwietnia 2023 r.

L. dz. / 3026 /2022

Egz. nr 1

**Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno-Inżynierskie"
PROSTA-PROJEKT"**
ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na pisma PP/23/P-BUZ/MZ/659-661 z dnia 31.03.2022r informuje, iż pozytywnie uzgadnia trasę projektowanej budowy ulic Leopolda Byrkowskiego, Krystynny Jamroz i Spacerowej w Busku-Zdroju w stosunku do istniejących linii kablowych nN przy zachowaniu niżej podanych warunków:

- 1) Prace na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istn. kablami elektroenergetycznymi zaprojektować zgodnie z normą N SEP-E-004 w zakresie sposobu wykonania, ochrony mechanicznej oraz obowiązujących odległości.
- 2) W przypadkach zmiany niwelety jezdni i chodnika na odcinkach występujących wypłyceń kabli należy zagłębić je do głębokości 0,8m. W miejscach zjazdów na posesje i przejść przez ulicę na istniejących kablach należy zabudować rury osłonowe dwudzielne - jeśli nie występują.
- 3) Dostarczyć do RE Busko protokoły z pomiarów pomontażowych kabli.
- 4) Przed przystąpieniem do pracy należy uzgodnić usytuowanie infrastruktury elektroenergetycznej w RE Busko.
- 5) Podczas prac w pobliżu urządzeń podziemnych prace wykonywać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.
- 6) Kategorycznie zabrania się wykonywania prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym bez nadzoru ze strony RE w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
- 7) Nadzór ze strony RE Busko jest usługą odpłatną, realizowana na dodatkowe zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.
- 8) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Busko prace w strefie sieci elektroenergetycznych min. 14 dni przed przystąpieniem do tych prac.
- 9) Wykonywanie prac bez zgłoszenia jest naruszeniem własności PGE Dystrybucja SA, RE Busko i będzie zgłaszane do organów ścigania.
- 10) W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych sprawca jest zobowiązany do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.
- 11) Skrzyżowania lub zbliżenia wymagają spisania protokołów przed ich zakryciem z udziałem przedstawiciela RE Busko.

12) Podczas prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji przy liniach elektroenergetycznych napowietrznych należy zachować wymagane odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ws. BHP podczas wykonywania prac budowlanych (dz. U 2003 nr 47, poz. 401). W przypadku mniejszych odległości określonych w w/w Rozporządzeniu bezpieczne warunki wykonania takich prac należy uzgodnić w RE Busko.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

Z-ca Dyrektora
Andrzej Dubaj

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RM/MP

busko.os@pgedystrybucja.pl