

STAROSTA BUSKI

Znak sprawy: GKN.6630.65.2023

BUSKO ZDRÓJ 2023-08-16

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach: 2023-08-16 - 2023-08-16

Wnioskodawca: Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

26-020 Chmielnik
Piotrkowice ul. Kielecka 37

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uwagi:

Przewodniczący narady: Kierownik Referatu PODGiK - mgr inż. Sławomir Sadowski

Lokalizacja: m. Busko-Zdrój obr.09-działki według zakresu projektu

Opis przedmiotu narady:

- 1 sieć wodociągowa
- 2 przyłącze wodociągowe
- 3 sieć kanalizacyjna
- 4 przyłącze kanalizacyjne
- 5 sieć inna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Ewe Energia sp. z o.o.	Piotr Ciupa - EWE energia sp. z o.o. 2023-08-08 12:54:16	brak uwag
	NEXERA SP. Z O.O.	Andrzej Grycmacher - NEXERA 2023-08-15 12:16:33	brak uwag
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Artur Wielgus - UM Kielce 2023-08-08 15:18:59	brak uwag

1	Orange Polska S.Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji Wschód		brak uczestnictwa w naradzie
2	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko	Marek Prostack - PGE S.A. 2023-08-09 07:22:20	Projekt uzgadnia się po spełnieniu poniższych warunków: 1.Prace na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istn. kablami elektroenergetycznymi zaprojektować zgodnie z normą N SEP-E-004 w zakresie sposobu wykonania, ochrony mechanicznej oraz obowiązujących odległości. Na istniejących kablach należy zabudować rury osłonowe dwudzielne o odpowiedniej kolorystyce i przekroju. 2.Należy wystąpić do RE Busko z wnioskiem o wydanie warunków na usunięcie kolizji dot. projektowanej inwestycji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi 3.Przed przystąpieniem do pracy należy uzgodnić usytuowanie infrastruktury elektroenergetycznej w RE Busko. 4.Podczas prac w pobliżu urządzeń podziemnych prace wykonywać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność. 5.Kategorycznie zabrania się wykonywania prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym bez nadzoru ze strony RE w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. 6.Nadzór ze strony RE Busko jest usługą odpłatną, realizowana na dodatkowe zlecenie Inwestora lub Wykonawcy. 7.Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Busko prace w strefie sieci elektroenergetycznych min. 14 dni przed przystąpieniem do tych prac. 8.Wykonywanie prac bez zgłoszenia jest naruszeniem własności PGE Dystrybucja SA, RE Busko i będzie zgłaszane do organów ścigania. 9.W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych sprawca jest zobowiązany do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy. 10.Skrzyżowania lub zbliżenia wymagają spisania protokołów przed ich zakryciem z udziałem przedstawiciela RE Busko.
3	Gmina Busko Zdrój	Krzysztof Trelński 2023-08-08 07:55:41	brak uwag
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju		brak uczestnictwa w naradzie
5	Polska Spółka Gazownictwa SP. Z O.O Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	Jerzy Cichecki - PSGaz 2023-08-16 12:27:52	Gazownia w Busku - Zdroju uzgadnia z uwagami: Należy zachować odległość min. 0,5 m od sieci gazowej i 0,2m (w pionie) na skrzyżowaniach i

			zbliżeniach projektowanej infrastruktury od istniejącej infrastruktury gazowej. Ewentualne uszkodzenie oznakowania sieci gazowej, taśmą znakującą i przewodem lokalizacyjnym, należy uzupełnić i zgłosić do odbioru przed zasypaniem. Prace w strefie kontrolowanej sieci gazowej (skrzyżowania i zbliżenia) należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela PSG Gazowni w Busku - Zdroju. Zlecenie nadzoru nad pracami, łącznie z powiadomieniem o rozpoczęciu prac z odpowiednim wyprzedzeniem należy złożyć w Oddziale Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2.
--	--	--	---

z up. STAROSTY
mgr inż. Sławomir Sadowski

Kierownik Referatu
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
/Dokument podpisany elektronicznie/

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)