

Ojrzeń, dnia 17.08.2026 r.

ZPU.271.118.2026


Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Zakup agregatów prądotwórczych**” do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga spełnienia normy emisji Stage V?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.



WÓJT
mgr inż. Artur Delura