



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Zadanie realizowane jest w ramach priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)”

Działania 05.03 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne:

- zakres prac remontowych jest wyszczególniony w załączonych przedmiarach robót
- prace remontowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami w tym m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).
- wymagane jest zastosowanie wyrobów budowlanych odpornych na mycie i dezynfekcję, uszkodzenia mechaniczne oraz rozwój drobnoustrojów. Wszystkie wyroby budowlane powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje, świadectwa wymagane przepisami prawa, w tym m. in. wymagane przepisami przeciwpożarowymi
- remontowane pomieszczenia na czas trwania prac powinny być odizolowane pyłoszczelnie od funkcjonujących części szpitala/poradni.

1. Wymagania branża budowlana:

- w pomieszczeniach z czułą aparaturą medyczną posadzki prądoprzewodzące w pozostałych pomieszczeniach posadzki antyelektrostatyczne
- drzwi bezprogowe, gładkie, nienasiąkliwe odporne na mycie i dezynfekcję, w łazienkach drzwi wodoodporne, szerokość drzwi musi umożliwiać swobodny przejazd wózków inwalidzkich i łóżek
- sufity podwieszane higieniczne z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia
- farby nieuczulające, bezwonne, odporne na mycie i dezynfekcję, klasa odporności na szorowanie na mokro 1 (zgodnie z normą PN-EN 13300)
- zabezpieczenia (odbojnice ścienne, odbojnice na futrynach, narożniki ochronne) do wys. 1.0 m
- fragmenty ścian nad umywalkami i zlewami (fartuszki) wykonać z materiałów gładkich, nienasiąkliwych i odpornymi na mycie i dezynfekcję (np. płytki ceramiczne, okładziny z tworzyw sztucznych), co najmniej do wysokości 1,60 /2,00 m
- wykładziny podłogowe homogeniczne, antypoślizgowe o klasie R10/R11, klasa ścieralności T, klasa użytkowa co najmniej 33. Przy montażu wykładzin podłogowych listwy wyobleniowe (zaokrąglone) w miejscu połączenia ściany z podłogą

2. Wymagania branża elektryczna i teletechniczna:

- obwody gniazd, oświetlenia wyprowadzić z lokalnych rozdzielnic piętrowych zlokalizowanych w szachtach elektrycznych. Dokonać inwentaryzacji istniejących obwodów, w razie konieczności rozbudować o dodatkową aparaturę zabezpieczającą. Zachować podział obwodów zgodny z istniejącym na obiekcie (podział na obwody rezerwowane, gwarantowane, komputerowe i ogólne)
- nowe oprawy oświetleniowe w technologii LED oraz oprawy awaryjne z podtrzymaniem min. 1h
- okablowanie sieci teleinformatycznej w kategorii 6
- zachować kolorystykę: gniazda 230 V zasilanie sieciowe (bez rezerwowania agregatem) – **białe**
gniazda 230 V DATA – **czerwone**
gniazda 230 V rezerwowane agregatem – **szare**



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Zadanie realizowane jest w ramach priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)”

Działania 05.03 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

gniazda 230 V rezerwowane UPS (aparatura medyczna) - **zielone**

3. Wymagania branża sanitarna i gazy medyczne:

- montaż i odbiór instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami

5. Wymagania przeciwpożarowe

- wymagane jest stosowanie materiałów niepalnych oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wszystkich instalacji przechodzących przez stropy lub ściany stanowiące elementy oddzielenia pożarowego

Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w zakresie oceny pomieszczeń i instalacji wewnętrznych a w razie potrzeby wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych)