

WEO-ZBO 271.2.12.2026
GMINA KRZESZOWICE
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Krzeszowice, 13 sierpnia 2026 r.

Do uczestników postępowania w trybie podstawowym
„Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody, umożliwiającej uzdatnianie wody pochodzącej z różnych
źródeł.” (Ogłoszenie 2026/BZP 00390016/01 z dnia 12 sierpnia 2026)

- I. Burmistrz Gminy Krzeszowice, działając w imieniu Zamawiającego, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy na zamówienie publiczne jw., na podstawie art. 284 ustawy Pzp z dn. 11 września 2019 odpowiada na zapytanie wniesione do postępowania o następującej treści:

Pytanie nr 1.

Dzień dobry, w nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, chcielibyśmy zapytać, czy byłoby Państwo zainteresowani wdrożeniem, w ramach prowadzonego postępowania, technologii uzdatniania wody stanowiącej wyposażenie mobilnej stacji kontenerowej w wykonaniu całości ze stali nierdzewnej? Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody. Dla lepszego zobrazowania naszych projektów i inwestycji w tym zakresie proponujemy oglądnąć poniższe filmy: (.....)

Nadmieniamy, że wdrażana przez nas bezciśnieniowa technologia uzdatniania wody znajduje coraz szersze zainteresowanie wśród polskich inwestorów, co jest wynikiem nie tylko jakości i efektywności działania naszych filtrów, ale również rezultatem bilansu ekonomicznego. Załączamy również niektóre z otrzymanych przez nas referencji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wdrożenie zaproponowanej technologii uzdatniania wody w ramach prowadzonego postępowania.

- II. Pismo zostaje umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31bac69a-e70d-4d6c-85ef-ca8d62a7ac98>
- III. Wszystkie udzielone informacje są wiążące. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Burmistrz Gminy

mgr inż. Wacław Gregorczyk