

Rokietnica, dnia 25.08.2026 r.

RRD.7013.15.2026

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km 1+385 do km 2+510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowości Rokietnica” prowadzonego w trybie podstawowym.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) udostępniamy treść pytań oraz odpowiedzi.

W dniu 21.08.2026 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:

1. Czy Zamawiający ma stwierdzoną grupę nośności podłoża? Na jaką grupę nośności podłoża należy projektować konstrukcję poszerzeń?
2. Czy Zamawiający potwierdza niekatalogową konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach? Czy należy spełnić warunek mrozoodporności na istniejącej konstrukcji nawierzchni?
3. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie chodnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, tj. szer. 1,8 m z uwzględnieniem skrajni drogowej (łączna szer. 2,3 m)? Czy Zamawiający dopuszcza zwężenie chodnika do szer. min. 1,0 m (łączna szerokość ze skrajnią drogową 1,5 m)?
4. Czy Zamawiający rozważa możliwość wydłużenia terminu realizacji? Realny czas zaprojektowania inwestycji to około 8-12 m-cy: - koncepcja (2 miesiące), - decyzja środowiskowa (3-6 miesięcy), - pozwolenie wodnoprawne (2-3 miesiące), - zgłoszenie (1 miesiąc). Wnosimy o rozważenie przedłużenia terminu realizacji zadania do 24 miesięcy, ponieważ obecny termin jest nierealny do wykonania.
5. Czy w obrębie inwestycji występują obiekty zabytkowe wymagające przestawienia lub szczególnego zabezpieczenia?
6. Czy w obrębie inwestycji występują czynne osuwiska?
7. Czy w zakres zamówienia wchodzi budowa kanału technologicznego? Czy Wykonawca ma uwzględnić zwolnienie z kanału technologicznego?

Odpowiedzi:

1. Należy wykonać konstrukcję poszerzenia zgodnie z załączonym PFU.
2. Należy wykonać konstrukcję poszerzenia zgodnie z załączonym PFU.

3. Należy zaprojektować chodnik na odcinku wskazanym w PFU oraz uzyskać zgodę organu administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania. W ocenie Zamawiającego realizacja zadania w terminie 12-tu miesięcy od daty podpisania umowy jest jak najbardziej możliwa. Zamawiający swoje założenia opiera na doświadczeniu z wcześniej zrealizowanego podobnego zamówienia, które wykonawca wykonał w terminie 11-tu miesięcy.
5. W obrębie inwestycji nie występują obiekty zabytkowe.
6. W obrębie inwestycji brak czynnych osuwisk.
7. Zamawiający nie planuje budowy kanału technologicznego. Wykonawca powinien uwzględnić uzyskanie zwolnienia z budowy kanału technologicznego.

**WÓJT**
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek