

ZP.271.25.2026

Sułkowice, dnia 25 sierpnia 2026 r.

do: Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

dotyczy zadania pn:

Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA ZP.271.25.2026

W trakcie postępowania przetargowego wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni renomowanego Polskiego producenta nawierzchni poliuretanowej zgodnej z normą PN EN 14877:2014. Nawierzchnia posiada wszystkie wymagane atesty oraz dokumenty. Określenie widełek w większości parametrów ogranicza nawierzchnie o wynikach, które wskazują na lepsze nawierzchnie. Dla przykładu określenie wytrzymałości na rozciąganie między 0,4 – 0,56 Mpa, nie dopuszczając nawierzchni o wyższym wyniku wytrzymałościowym, który obiektywnie świadczy o produkcie lepszej jakości. Poniżej przedstawiono wymagane wartości, pozostałe parametry zgodne z obowiązującą normą. Wybrane właściwości techniczne nawierzchni zgodne z normą PN EN 14877:2014 WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANA WARTOŚĆ Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² (MPa) $\geq 0,7$ Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40 Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm² (MPa) $\geq 0,72$ Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % ≥ 67 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), % 35-50 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), % ≥ 38 Odkształcenie pionowe, (23°C), mm 1,8-2,4 Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g $\leq 0,6$ Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) ≥ 4 Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha 80-110 - nawierzchnia mokra 55-80

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących nawierzchni należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 14877:2014 oraz obejmujące w szczególności:

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,4 MPa
- wydłużenie względne przy zerwaniu – min. 40%
- wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu – min. 67%
- amortyzacja / redukcja siły przy 23°C – 35–50%,
- amortyzacja / redukcja siły po starzeniu przy 23°C – min. 38%,



- odkształcenie pionowe przy 23°C – 1,8–2,4 mm,

Zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej całkowitej grubości nawierzchni 13 mm. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze oraz nie ogranicza kraju pochodzenia produktu pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów wskazanych w dokumentach zamówienia. Pozostałe parametry oraz dokumenty wymagane pozostawia się bez zmian.

Powyżej, zamieszczono wszystkie odpowiedzi do pytania jakie wpłynęły do przedmiotowego postępowania.

BURMISTRZ
Artur Grabczyk
(podpis elektroniczny)

