



W, Z




ZESTAWIENIE ARMATURY DLA WODOCIAGU W MIEJSCOWOŚCI RĘDZINY W UL. FABRYCZNEJ		
lp	opis armatury	szt.
1.	łuk kohnierzowy 90° ze stopką DN100mm	2
2.	zasuwa kohnierzowa DN100mm z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	1
3.	kohnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 100/125 mm	4
4.	trójnik kohnierzowy DN 100/80mm	1
5.	łuk kohnierzowy 90° DN80mm	1
6.	zasuwa kohnierzowa DN80mm z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	2
7.	króciec dwukohnierzowy L=400mm DN80mm, kształtka FF	2
8.	łuk kohnierzowy 90° ze stopką DN80mm	2
9.	hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego DN 80mm, ze skrzynką do hydrantów podziemnych	2
10.	zwężka dwukohnierzowa DN100/80 mm	1
11.	łącznik rurowo - kohnierzowy DN 100/125 mm	1

HP1



HP2



UWAGA:

- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE WYKONAĆ ZA POMOCĄ ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ARMATURA MUSI BYĆ WYKONANA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
- ZASTOSOWAĆ KSZTAŁTKI ZABEZPIECZONE PRZED PRZESUNIĘCIEM DO ŁĄCZENIA PRZEWODU PE Z ARMATURĄ

„S A N W I” Jaskrów, ul. Częstochowska 82, 42-244 Mstów tel. 501-842-078, e-mail:krystian.wiszard@wp.pl		
PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. RĘDZINY W UL. FABRYCZNEJ, DZ. 523, OBRĘB: RĘDZINY OKUPNIKI, GMINA: RĘDZINY		
nazwa rysunku:	WĘZŁY MONTAŻOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	Skala: -
projektował:	mgr inż. Krystian WISZARD Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	nr rys. 3
sprawił:	mgr inż. Przemysław GAWRON Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	Data opracowania 2024r.