



Nr: ZP.271.07.01.2026

Rędziny 2026.08.17

## INFORMACJA nr 1

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania :

**„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Gmina Rędziny”  
Nr ZP.271.06.2026**

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców :

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą bezwykopową (np. przewiert sterowany HDD / przecisk), a w konsekwencji na zmianę materiału rur z projektowanych rur PVC na rury PE o parametrach równoważnych lub wyższych?

### **Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż ze względów technicznych (zgrzewanie rur PE i tworzenie się nierówności wewnątrz , trudności w utrzymaniu odpowiednich spadków oraz brak zgody PWiK jako przyszłego eksploatatora sieci) nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni i przewiertem pod torami kolejowymi o wartości netto co najmniej 3.000.000,00 zł?

### **Odpowiedź :**

Zamawiający uzna takie doświadczenie.

WÓJT  
*Adam Jaruga*  
dr Adam Jaruga

*[Signature]*

