



Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, 24.08.2026r.

Znak sprawy: BFZ.271.1.15.2026

- WYKONAWCY -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Eko Słupno – program poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego realizowana będzie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słupno wraz z infrastrukturą techniczną” – numer ogłoszenia 2026/BZP 00390770

Zamawiający - Gmina Słupno, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026r., poz. 793) przekazuje pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy większej niż 585 Wp, np. modułów o mocy 590 Wp, pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą nie gorsze niż wymagania określone w dokumentacji technicznej.

Jednocześnie prosimy o wskazanie, jaką dopuszczalną tolerancję względem projektowanej mocy całkowitej instalacji należy przyjąć. Czy Zamawiający dopuszcza odchylenie od zakładanej mocy instalacji, wynoszącej 533,52 kWp, na poziomie np. $\pm 0,5$ kWp?

Powyższe pytanie wynika z możliwych ograniczeń w dostępności rynkowej modułów o dokładnie określonej mocy, a dopuszczenie modułów o nieco wyższej mocy oraz niewielkiej tolerancji mocy całkowitej instalacji pozwoli na zapewnienie odpowiedniej dostępności urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza i dopuszcza zastosowanie modułów o mocy większej niż zastosowane w projekcie (które były dostępne w czasie opracowywania projektu), a które są obecnie dostępne na rynku, pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą nie gorsze niż zaprojektowane. Preferujemy tolerancję względem zaprojektowanej mocy całkowitej instalacji na plus. Można przyjąć w przedziale ok. 530 - 560kWp.

Wójt Gminy Słupno

Marcin Zawadka