




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI						
TYP DRZWI	Dz1		Dz2		Dz3	
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU						
	widok zewnętrzny		widok zewnętrzny		widok zewnętrzny	
	WYM. S (wym. w świetle ościeży)		WYM. S (wym. w świetle ościeży)		WYM. S (wym. w świetle ościeży)	
	155 cm (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)		102 cm (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)		155 cm (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)	
	WYM. H (wym. w świetle ościeży)		WYM. H (wym. w świetle ościeży)		WYM. H (wym. w świetle ościeży)	
		265 cm (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)			207 cm (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)	215 cm (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)
WYM. Sz (wym. w świetle ościeżnicy)		szer. min. 120 cm		szer. min. 90 cm		120 cm
WYM. Hz (wym. w świetle ościeżnicy)		h min. 200 cm		h min. 200 cm		200 cm
Materiał		Aluminium		Stal		Aluminium
RODZAJ SKRZYDŁA	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	1 (skrzydło bierne)	1 (skrzydło czynne)			1 (skrzydło bierne)	1 (skrzydło czynne)
IŁOŚĆ SZT. PARTER	1	1	-	3	3	3
IŁOŚĆ SZT. RAZEM	1 komplet (komplet:skrzydło czynne i bierne)		3		3 komplety (komplet:skrzydło czynne i bierne)	
UWAGI	- Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe - przeszklone z ryglami dolnym i górnym skrzydła biernego z górną krawędzią progu na poziomie posadzki wewn. i zewn., - Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł drzwiowych, - Umax1,3 dla całych drzwi, - Wymiar otworu drzwiowego w świetle po rozwarcu skrzydła aktywnego pod kątem 90 stopni - min. 90x200 cm, (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy) - Szyby bezpieczne P4A (obustronnie) - Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy klasy C + zamek górny, - Pochwyt aluminiowy - antracyt - Skrzydło aktywne drzwi wyposażać w regulowany samozamykacz, - Kolor: antracyt RAL 7016 - Stopka ze stali nierdzewnej, - Odbojnik mocowany do posadzki/spocznika ze stali nierdzewnej z opaską gumową,		- Drzwi zewnętrzne stalowe - płaszczone jednoskrzydłowe montowane na kotwy - Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł drzwiowych - Umax1,3 dla całych drzwi - Wymiar otworu drzwiowego w świetle po rozwarcu skrzydła aktywnego pod kątem 90 stopni min. 90x200 cm - Skrzydła drzwi płaszczych wykonane z dwóch arkuszy blachy cynkowanej gr. 0,7 mm malowanej proszkowo, - kolor: antracyt RAL 7016, - Ościeżnica drzwi wykonana z kształowników stalowych, profilowanych o grubości 2 mm i malowanych proszkowo. Na obwodzie ościeżnicy uszczelka przylgowa wykonana z EPDM. Wypełnienie skrzydła - styropian - Próg przykręcany - Klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej na sztyldzie podłużnym - Zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy - klasy C, wkładka patentowa + dodatkowy zamek górny - Stopka ze stali nierdzewnej, - Odbojnicza gumowa montowana w spoczniku lub na ścianie,		- Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe - przeszklone z ryglami dolnym i górnym skrzydła biernego z górną krawędzią progu na poziomie posadzki wewn. i zewn., - Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł drzwiowych, - Umax1,3 dla całych drzwi, - Wymiar otworu drzwiowego w świetle po rozwarcu skrzydła aktywnego pod kątem 90 stopni - min. 90x200 cm, (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy) - Szyby bezpieczne P4A (obustronnie) - Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy klasy C + zamek górny, - Pochwyt aluminiowy - antracyt - Skrzydło aktywne drzwi wyposażać w regulowany samozamykacz, - Kolor: antracyt RAL 7016 - Stopka ze stali nierdzewnej, - Odbojnik mocowany do posadzki/spocznika ze stali nierdzewnej z opaską gumową,	

Uwagi: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Wszystkie drzwi z możliwością regulacji.
Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy uzzględnić wymiar otworu wymagany przez wybranego producenta. Przed zamówieniem stolarki należy pobrać wymiary z natury (otworów drzwiowych pozostawionych po wymurowaniu/wykuciu) lub zlecić pomiar firmie montażowej/producentowi. Otwory dostosować do wymiarów zalecanych przez wybranego producenta drzwi.
Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin.
Montaż powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowaną firmę wg instrukcji producenta zgodnie z dokumentacją montażową i zaleceniami dokumentacji systemowej.
Skrzydła/klamki drzwi otwieranych na ścianę i pozostałych drzwi należy zabezpieczyć przez montaż odbojnic podłogowych lub ściennych (wg opisu dla poszczególnych oznaczeń drzwi). Wykaz rozpatrywać z rzutem parteru.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KIERNOZI (w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiernozi") PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KIERNOZI		
INWESTOR: Miasto i Gmina Kiernozia ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia		
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 413/4, identyfikator działki: 100505_4.0007.413/4 obręb: 0007 KIERNOZIA, jedn. ewid. 100505_4 Kiernozia obszar miejski woj. łódzkie, pow. łowicki		
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:
ZESTAWIENIE DRZWI		-
PROJEKTANT (specj. arch. bez ogr.):	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
<i>mgr inż. arch. Tomasz Gajewski</i>	<i>62/91 Sk-ce</i>	
OPRACOWANIE:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
<i>mgr inż. arch. Jakub Bodek</i>		
 BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Architektury Jakub Bodek tel. 509 299 685 e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com ul. Skłodowskiej 6 99-418 Bełchów		
DATA:	Lipiec 2026	NR RYS. PTW.A/9