

|                |          |
|----------------|----------|
| BILANS MOCY    |          |
| P <sub>1</sub> | 2,2 [kW] |
| P <sub>2</sub> | 2,2 [kW] |
| P <sub>3</sub> | 2,2 [kW] |
| P <sub>4</sub> | 3,4 [W]  |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| OBŁADZOWNIA ROZDZIELAJĄCY |              |
| LOKALIZACJA               | WŁASCIWOŚĆ   |
| LOKAL OBLADZOWNI          | II           |
| STANOWISKO OBLADZOWNI     | KT10, P44    |
| TEMPERATURA PRACY         | -25...+40 °C |

3) LUB INDEKSOWAĆ

- UWAGI:
- Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z normą EN 60439-1
  - Wszystkie obwody opisane "rezervo" i pokazane w schemacie wraz z aparaturą należy w pełni wyposażyc w aparaty
  - Na ciepłe przebiegach należy przedstawić rysunki warstwowe elewacji do akceptacji.
  - Zachować rezerwę miejsca min. 15%

UKŁAD TN-S  
SAMOISTNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTOR  
POWIAŁ BIELSKI  
ul.MICKIEWICZA 46  
17-100 BIELSK PODLASKI

GENERALNY PROJEKTANT  
HABITAT Sp. z o.o.  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 37 lok 102  
05-800 Pruszków  
+48 579078579, biuro@habitat.org.pl,  
www.habitat.org.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT  
mgr inż. Robert Wysocki  
DOB/0292/PBE/21  
urupnienie budowane do projektowania  
bez ograniczeń w specyfności instalacji elektrycznych

PROJEKT  
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej  
wraz z infrastrukturą techniczną  
przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul.  
Hołowieskiej 18 w Bielesku Podlaskim

DZIAŁKA NR EW. 3504/1 OBRĘB BIELSK PODLASKI  
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 200301\_1.0003.3504/1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT RYSUNKU

SCHEMAT ZASILANIA

|            |            |      |   |
|------------|------------|------|---|
| data       | 10.04.2025 | skąd | — |
| nr rysunku | IE_S_01    |      |   |