

Kurowo, dnia 24.08 2026 r.

Zamawiający:

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzemy

Numer BZP: 2026/BZP 00391123/01

Informacja o pytaniach

Dotyczy: w dniu 24.08.2026 r. o godz. 14.54 wpłynęło pytanie dotyczące parametrów wyciągarki i wózka pod łodzie dot postępowania pt. „Rozbudowa z przebudową i częściową rozbiórką budynku hangaru na sprzęt ppoż. i łodzie w Uhowie”

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do pytania.

Pytanie 1: Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych dla wyciągarki elektrycznej i wózka pod łodzie oraz sprecyzowanie ile sztuk poszczególnych urządzeń ma dostarczyć Wykonawca.

Odpowiedź:

1. Wyciągarka 1 szt. - Ma po pochylni wciągnąć do hangaru łódź z wózkiem o łącznej masie 500 kg, z liną min 25m. Minimalny uciąg wyciągarki - 750 kg. Sterowana pilotem bazprzewodowym.

2. Wózki pod łodzie - 4 szt. o konstrukcji stalowej ocynkowanej z kółkami pod kil i boki z tworzywa. Każdy wózek na 4 kółkach, w tym min. dwóch przednich skrętnych, ułożyskowanych łożyskami odpornymi na wodę, do transportu łodzi o wymiarach 450 cm x 175 cm (wymiar górny łodzi po pawężach). Maksymalna wysokość wózka - 30 cm. Kółka wózków muszą być wyposażone w blokadę skrętu, aby w razie konieczności umożliwić jazdę wyłącznie na wprost.

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu