

PROTOKÓŁ

Dnia 4.01.1999r. z odbioru części budowlanej dźwigu
..... niżej podpisany inspektor nadzoru inwestorskiego

inż. Adam Kuleta
(wymienić tytuł, imię i nazwisko)

legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 464/69 i 184/92

dokonał odbioru technicznego części budowlanej dźwigu - osobowego, ~~osobowego, szpitalnego~~

nr fabr. 9862028 zainstalowanego w Łodzi

w budynku Sadu Rejonowego ul. Piłsudskiego 143
(podać dokładny adres)

przy udziale przedstawiciela kierownictwa budowy

p. Ludwiniak
(wymienić imię, nazwisko, tytuł, funkcję)

W wyniku przeprowadzonych oględzin na miejscu oraz zbadaniu zgodności wykonanego szybu i maszynowni z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym nr 240/97/0.06

zatwierdzonym dnia 14.05.97 przez :

Główny Urząd Planowania, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Łodzi
(podać organ, który zatwierdził projekt)

stwierdza się co następuje :

1. Maszynownia i szyb zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem i Rozporządzeniem M.G.P. i B. z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.Ust.Nr 10) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normy PN/EN 81.2. oraz wytycznymi budowlanymi firmy Schindler.

2. Maszynownia i szyb mają ściany i stropy odporności ogniowej klasy D.

3. Podszybie posiada strop podłogowy o wytrzymałości na obciążenie

8000 kg/m²

4. Maszynownia i szyb zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem izolacji akustycznej.

5. Powierzchnie ścian szybu są bez uskoków, pionowe i prostopadłe do siebie. Odchylenie od pionu tylko na zewnątrz szybu, dla ścian

z drzwiami przystankowymi wynosi 5 mm, dla pozostałych 15 mm co spełnia wymogi normy przedmiotowej dla danego rodzaju dźwigu.

6. Szyb ma :

a) nadszybie o wysokości 3400 mm

b) podszybie o głębokości 1300 mm

ZAKŁAD Remontowo-Budowlany

Spółka Prawa Cywilnego

Bogdan Rymaszewski i Józef Biniak

98-200 SIERADZ, ul. Okrężskiego 82

tel. (0-43) 22-36-36

NIP 627-000-63-53

Regon 73050022

Łódź

dnia 4.01.1999r.

- nieaktualne skreślić

INSPEKTOR NADZORU

inż. ADAM KULETA
Projektowanie, Wykonawstwo, Opinie
Uprawniony w Zakresie
Architektury, Konstrukcji i Instalacji
Nr Upr. 464/69 i 184/92
93-286 Łódź tel. 81-70-13
ul. Przędzalniana 102/104 m. 11