

IGK.271.20.2026

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sulicice

Pytania i wyjaśnienia (1)

W odpowiedzi na pytania do treści SWZ:

Załączony do przetargu projekt zakłada zastosowanie w podbudowie kamienia wapiennego 0-31,5mm. Proszę o informację, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kamienia innego pochodzenia w przypadku jeśli mieszanka będzie spełniała wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej.

zamawiający wyjaśnia:

Projektowaną podbudowę stanowi kruszywo wapienne łamane mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm. Zamiennie można zastosować kruszywa kamienne łamane twarde, tj.: bazalt, granit, melafir, gabro. Definitywnie jako podbudowę nie należy stosować m.in. gruzu betonowego.

Krokowa, dn. 17.08.2026 r.

Z up. WOJTA
KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Szałek