

Łowicz, dn. 13.10.2025 r.
RM/PK/2025

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz

Na pismo znak: PGED01153343KP25 zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. RE Łowicz w dniu 08.10.2025r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu kolizyjnej przebudowy/przesunięcia stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego w związku z budową parkingu przy stadionie w m. Łowicz ul. Starzyńskiego dz. nr ewid. 2336/17 gm. Łowicz.

Uzgodnienie nr 1273/2025 r.

Nazwa obiektu:	Przebudowa/przesunięcie stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego.
Adres obiektu:	Łowicz ul. Starzyńskiego dz. nr ewid. 2336/17 gm. Łowicz obręb-0008 Śródmieście.
Inwestor:	Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
Jednostka projektowa:	BIPROINSTAL Sp. z o.o., ul. Złotno 220, 94-411 Łódź, tel. 514 908 159, rafal.marciniak@biproinstal.pl .
Przedmiot projektu:	Przebudowa/przesunięcie stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego.
Zakres projektu objęty uzgodnieniem:	- projekt zagospodarowania terenu (mapa) - urządzenia elektroenergetyczne – sieć nN 0,4 kV - punkt pomiaru energii - parametry i dane techniczne - schematy elektryczne
Podstawa uzgodnienia:	Warunki usunięcia kolizji nr 33/RE04/2025 określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Łowicz w dniu 31.07.2025r.
Rejon Energetyczny Łowicz/Wydział Majątku Sieciowego po sprawdzeniu zgodności z ww. warunkami usunięcia kolizji opiniuje <u>pozytywnie</u> przedłożony projekt.	

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie): -

– bez uwag.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić:

- Wydział Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łowicz (tel. 46 830 12 43), w lokalizacji Łowicz ul. Mostowa 30, z którym należy ustalić szczegółowy harmonogram prac;
w szczególności zawierający prace związane z zapewnieniem ciągłości dostaw dla odbiorców.

2. Prace prowadzić w taki sposób, aby zachować ciągłość dostaw do odbiorców energii elektrycznej.
Wyłączenie spod napięcia urządzeń należy uzgodnić najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w Centralnej Dyspozycji Mocy Oddziału Łódź.
3. Podczas realizacji inwestycji prawa osób trzecich muszą zostać zachowane.
4. Prace w pobliżu linii elektroenergetycznych i urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy prowadzić pod nadzorem upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
5. Urządzenia i elementy sieci oznaczyć zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. – Tom 10 – Opisy i oznaczenia elementów sieci dystrybucyjnej” – luty 2019.
6. Termin przewidywanego uruchomienia należy uzgodnić z 2 tygodniowym wyprzedzeniem celem dokonania komisijnego sprawdzenia urządzeń Odbiorcy z udziałem przedstawicieli Inwestora i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
7. Po zakończeniu prac należy przekazać do Wydziału Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łowicz dokumentację powykonawczą.
8. Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

Ze strony Rejonu/Wydziału sprawę prowadzi: Piotr Kuś, tel. 46 830 1456.

Z poważaniem
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Sylwester Guzek

Do wiadomości

1.

Załączniki:

1. Załączniki do uzgodnienia .