

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

	Łącznik pojedynczy IP20 /IP44
	Łącznik świecznikowy IP20 /IP44
	Łącznik schodowy IP20 /IP44
	Łącznik krzyżowy IP20 /IP44
	Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A
	Gniazdo, uziemione, 2 wtyki 16 A
	Gniazdo, uziemione, 1 wtyk 16 A, IP44
	Gniazdo 400V, uziemione, 1 wtyk 16 A, IP44
	Punkt przyłączeniowy kuchni elektrycznej, N2XH-J 5x6 mm2, wyprowadzić z zapasem 0,3 m kabla
	Gniazdo podwójne RJ45, montowane we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi
	Gniazdo RJ45, PoE, do punktów dostępu AccessPoint, FTP kat.6, wyprowadzić pod sufitem, montować natynkowo punkty dostępu, 2,4 i 5 GHz, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
	Gniazdo RTV, doprowadzić sygnał kablem RG6, montować we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi
	Wypust bramofonu kablem FTP kat. 6, łączyć do bramofonu
	Autonomiczna optyczna czujka dymu, zasilanie bateryjnie 9V
	Rozdzielnica elektryczna
	Rozdzielnica teletechniczna, montaż na wysokości 2,2m
	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
	Wypust zasilania, N2XH-J 3x2,5 mm2 szafa rack, wyprowadzić z zapasem 1m na wysokości 2,4m, wprowadzić do proj. rozdzielniczy teletechnicznej
	Wypust zasilania, N2XH-J 5x4 mm2, zasilanie zewnętrznej jednostki pompy ciepła, wyprowadzić z zapasem 1m, łączyć do zacisków urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta
	Wypust zasilania, N2XH-J 5x4 mm2, zasilanie wewnętrznej jednostki pompy ciepła, wyprowadzić z zapasem 1m, łączyć do zacisków urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta
	Wypust okablowania do termostatu - prowadzić od skrzynki rozdzielczej do termostatu podtynkowo
	Wypust zasilania - N2XH-J 3x2,5 mm2, zasilanie skrzynki rozdzielczej ogrzewania podłogowego, wprowadzić do skrzynki z zapasem 0,5m

		PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl	
Temat:	Budowa Rodzinnego Domu dziecka w powiecie Brodnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 87-313 Brozbie		
Adres:	dz. nr 404/35 obręb 0001 Brozbie, Gmina Brozbie, powiat Brodnicki		
Inwestor:	Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica		
Rysunek:	Rzut piętra - inst. elektryczne		
Projektant :	mgr inż. Marcin Bytner nr upr. KUP/0083/PBE/21 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń inż. Bartłomiej Piasecki		Podpisy:
Projektant sprawdzający:	nr upr. KUP/0158/POOE/10 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń		
Asystent projektanta:	Szymon Wiśniewski		
Data:	Skala:	Branża:	Nr rys:
05.0255	1:100	Elektryczna	PT_1E-2