

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE KOMPUTEROWE:

- 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (istniejące wyłączenie budynku w RG-PWP).
- TP1

RG

- projektowana rozdzielnica piętrowa.
- istniejąca rozdzielnica główna
- PD1

- projektowana szafa wiszące 19", 6U 600x450mm np: typ Neku W6406/B, Stalflex S-RC19-6U-450MB, inne.
- 

- projektowane gniazdo ogólne 230V, 16A, na wysokości 30cm bądź zg. z opisem, np: Kontakt-Simon, Simon 55 lub podobne.
- 

- projektowane gniazdo j.w. lecz IP44 (IP45),
- 

- projektowany zestaw gniazd wyposażony: 2x(2P+Z) + RJ45 kat. 6, montaż na ścianie na wysokości 0,3m lub zgodnie z opisem.
- 

- projektowane gniazda teletechniczne 2xRJ45 kat. 6 bądź zg. z opisem, np: Kontakt-Simon, Simon 55 lub podobne.
- 

- wypust kabla komunikacyjnego/sterowniczego lub teletechniczny zakończony gniazdem lub wtyczką zgodnie z opisem (RJ45, USB, HDMI, RTV)
- 

- wypust zasilania 1faz lub wypust zasilająco-sterujący.
- 

- wypust zasilania 3faz.
- h=50

- wysokość montażu liczona od posadzki (h=±0,00 - podłączenie w podłodze).
- GSW
ES200

LSW
ES20

- główna szyna wyrównawcza (uziemiająca).
- 

- wewnętrzne połączenia wyrównawcze (LSW).
- 

- uziemienie, podłączenie ekwipotencjalne ekranu ściany, wyposażenia lub urządzenia do zacisku PE.
- 

- magistrala wyrównawcza LgYżo 1x25mm2.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA:

- 

- oprawa liniowa mocowana na stropie lub oprawa zwieszana pojedyncza lub systemowa ze źródłami LED, typ zg. z opisem.
- 

- oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 4,3W, 1h, np: TM.Technologie Ontec S M1 180 M AT lub Hybryd Profile SGN z piktogramem kierunku ewakuacji i wyjścia ewakuacyjnego, praca na ciemno; montaż na wysokości ok. 2,5m.
- 

- oprawa oświetlenia awaryjnego LED, np.:
.AW - TM.Technologie TM.ONTEC R C1U 60 NM AT, 1,7W, 1h
- 

- wyłącznik lub przycisk pojedynczy TPR1.01/111 p.t. lub n.t. 230V, 10A, np: Kontakt-Simon, Simon 55 lub podobny.
- 

- przełącznik świecznikowy lub przycisk podwójny TP2L2.01/111 p.t. lub n.t. 230V, 10A, np: Kontakt-Simon, Simon 55 lub podobny.
- 

- przełącznik potrójny lub przycisk potrójny TP31.01/111, 230V, 10A, n.: Kontakt-Simon, Simon 55 lub podobny.
- 

- czujka obecności mikrosensorowa 360°, multisensor, np: Hager EE815, F&F DRM-08
- 

- j.w. lecz IP44/IP45.

Zestawienie oprav.

Symbol	Ilość	Kod	Nazwa	Wyposażony w	Opis	Moc
	3	19.3087.0001.21	MATRIX SURFACE LED 2600 MICRO-PRM 21 E 830	2xacne_2600lm_830	LUXIONA Triol MATRIX SURFACE LED 2600 MICRO-PRM 21 E 830	14.40W
	12	19.3087.0005.21	MATRIX SURFACE LED 5200 MICRO-PRM 21 E 830	4xacne_5200lm_830	LUXIONA Triol MATRIX SURFACE LED 5200 MICRO-PRM 21 E 830	28.20W
	3	19.3087.0003.21	MATRIX SURFACE LED 4400 MICRO-PRM 21 E 830	2xacne_4400lm_830	LUXIONA Triol MATRIX SURFACE LED 4400 MICRO-PRM 21 E 830	24.70W
	1	46_NM	TM.ONTEC R CIU NM	1x010293 1LED 1,7 W	TM TECHNOLOGIE TM.ONTEC R CIU NM	1.70W

- TP1/01.1

- numeracja obwodu oświetlenia.
- TP /10

- numeracja obwodu gniazd i odbiorników ogólnych.
- TP /K1

- numeracja obwodu gniazd komputerowych.
- PD1:01,02,...

- numeracja gniazd i punktów dostępowych sieci komputerowej.



- przegrody i uszczelnienia pożarowe w ścianach.



- przegrody i uszczelnienia pożarowe w stropach.

UWAGI:

- Przed rozpoczęciem robót wymiary sprawdzić w naturze, a ewentualne niezgodności pomiędzy projektem a stanem faktycznym należy wyjaśniać i uzgadniać w N.A.
- Całość prac objętych niniejszym opracowaniem należy powierzyć wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym specjalistom – wykonawcom posiadającym doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju prac, poświadczone odpowiednimi uprawnieniami.
- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac zgodnie z niniejszym opracowaniem powinny posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogólnym.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji oraz przeprowadzić wizję obiektu.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawach autorskich z dn. 04.02.1994 r.)

USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE Andrzej Jeżewski
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 42 m. 35
kom. +48 604 465 452, email: jezewski.and@gmail.com

INWESTOR:
Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:
Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Pułtusk
ul. Zaulek 22, 06-100 Pułtusk

TEMAT:
PROJEKT GRUNTOWEGO REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W OBIEKcie ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W WARSZAWIE
ZLOKALIZOWANEGO W PUŁTUSKU PRZY UL. ZAULEK 22
Działka ewidencyjna nr 2973 z obrębu 20 PUŁTUSK
Identyfikator działki 142404_4.0020.2973

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

UMOWA :

DAG.021.30.2025

BRANŻA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

z dnia 14.07. 2025

NAZWA RYSUNKU

Legenda

DATA :
14.09.2025

NR RYSUNKU:
E000

SKALA:
—

PROJEKTANCI

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIENI

PODPIS

mgr inż. Tomasz Federowicz

instalacje elektroenergetyczne

MAZ/0509/PWBE/17