

ANEKS DO PROJEKTU PN: "WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA SZTUCZNEGO B2 NA STADIONIE MIEJSKIM IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO PRZY ULICY ŁUKASIEWICZA 34 W PŁOCKU.

W związku z procedurą przetargową w celu zwiększenia konkurencyjności, aby uniknąć ograniczonej liczby oferentów „jednego” Zamawiający zmienia zapisy w sprawie niektórych parametrów trawy syntetycznej.

WARIANT 1

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry (warianty do wyboru przez Wykonawcę):

1. Metoda produkcji: tuftowana
2. Podkład sztucznej trawy: poliuretanowy (nie dopuszcza się trawy na podkładzie z lateksu styradianowo- butadianowego)
3. Ciężar całkowity nawierzchni na m² — min. 3200 g
4. Rodzaj i przekrój włókna
 - pierwsze włókno monofilowe proste wzmocnione rdzeniem
 - drugie włókno – monofilowe proste wzmocnione
 - dopuszcza się dodatkowo trzecie włókno fibrylowane
5. Grubość włókna:
 - pierwsze włókno min. 340 mikronów
 - drugie włókno min. 360 mikronów
 - dopuszcza się dodatkowo trzecie włókno fibrylowane min. 100 mikronów
6. Ilość pęczków na m² — min. 10000
7. Ilość włókien na m² — min. 150000
8. Skład włókna: 100% polietylen(PE),
9. Wysokość włókna: min 45 mm, max. 50 mm(tolerancja +/- 5%)
10. Ciężar włókna (dtex) – min. 16.000
11. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
12. Siła wrywania pęczka sztucznej trawy po starzeniu – min. 52N
13. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu 2000mm/h
14. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu — min. 110 N/ 100mm

WARIANT 2

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry (warianty do wyboru przez Wykonawcę) :

1. Metoda produkcji: tkanie
2. Podkład trawy: w całości wykonane z PP (polipropylen) lub PE (polietylen). Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradianowo- butadianowego).
3. Ciężar całkowity nawierzchni na m² — min. 2300 g
4. Rodzaj i przekrój włókna
 - pierwsze włókno- monofilowe proste wzmocnione
 - drugie włókno - monofilowe proste wzmocnione
 - trzecie włókno – monofilowe proste wzmocnione
 - dopuszcza się dodatkowe włókno monofilowe fibrylowane

5. Grubość włókna

- pierwsze włókno - min. 340 μm
- drugie włókno - min. 360 μm
- trzecie włókno - min. 360 μm
- dopuszcza się dodatkowe włókno fibrylowane min. 100 mikronów

6. Ilość pęczków na m^2 — min. 10.000

7. Ilość włókien na m^2 — min. 120000

8. Skład włókna : 100 % Polietylenowe

9. Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45mm, max 50 mm(tolerancja +/- 5%)

10. Ciężar włókna (dtex) — min 16 000

11. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

12. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu wodą — min. 2600mm/h

13. Siła wyrywania pęczków trawy po starzeniu — min. 52 N

14. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu — min. 120 N/ 100mm

Rodzaj podkładu elastycznego pod sztuczną trawę : wymaga się zainstalowania sztucznej trawy na macie amortyzującej typu shockpad o grubości minimum 10 mm zgodnej z raportem z badań niezależnego laboratorium dla nawierzchni piłkarskiej .

Sporządziła:

PROJEKTANT
inż. Grażyna Kępczyńska
upr. bud. 92/89
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej