

moc urządzenia 1,7,65 kW
 moc urządzenia 3,94 kW
 napięcie 3~400 V
 pojemność podgrzewacza 177 L
 waga 189/118 kg
 kocioł gazowy kondensacyjny
 Moc cieplna 5,6-25,5 kW

7 +20 °C
 Φwym: 4784 W

8 +24 °C
 Φwym: 329 W

9 +24 °C
 Φwym: 509 W

7 a 10,49 m² VA 150 16x2 91,7 m
 7 b 10,47 m² VA 150 16x2 88,1 m
 7 c 10,47 m² VA 150 16x2 84,6 m
 7 d 10,46 m² VA 150 16x2 77,3 m
 7 e 10,46 m² VA 150 16x2 77,9 m
 7 f 10,46 m² VA 150 16x2 82,5 m
 7 g 10,46 m² VA 150 16x2 87,0 m
 7 h 10,38 m² VA 150 16x2 81,6 m
 8 5,98 m² VA 150 16x2 75,2 m
 9 8,38 m² VA 150 16x2 85,6 m

4 +20 °C
 Φwym: 862 W

3 +20 °C
 Φwym: 812 W

2 +20 °C
 Φwym: 995 W

12 +20 °C
 Φwym: 1457 W

11 +20 °C
 Φwym: 864 W

1 +20 °C
 Φwym: 1281 W

4 a 8,63 m² VA 150 16x2
 4 b 8,06 m² VA 150 16x2 55,8 m
 3 a 8,18 m² VA 150 16x2 58,3 m
 3 b 9,94 m² VA 150 16x2 77,2 m
 2 a 8,62 m² VA 150 16x2 59,5 m
 2 b 9,97 m² VA 150 16x2 81,1 m
 1 b 8,60 m² VA 150 16x2
 1 c 8,49 m² VA 150 16x2 56,9 m
 1 a 8,53 m² VA 150 16x2
 12 c 6,32 m² VA 150 16x2 53,3 m
 12 a 7,21 m² VA 150 16x2 38,8 m
 12 d 6,38 m² VA 150 16x2 62,9 m
 12 b 7,18 m² VA 150 16x2 65,5 m
 11 a 8,64 m² VA 150 16x2 76,6 m
 11 b 8,63 m² VA 150 16x2 89,2 m

PARTER – zestawienie pomieszczeń		
nr	nazwa pom.	pow. podłogi
1	Hall	25,26 m ²
2	Sala spotkań	19,84 m ²
3	Gabinet dyrektora	16,48 m ²
4	Korytarz	17,23 m ²
5	Pom. socjalne	9,27 m ²
6	Kotłownia	7,15 m ²
7	Czytelnia / Aula	95,28 m ²
8	WC	5,97 m ²
9	WC	9,40 m ²
10	Klatka schodowa	6,15 m ²
11	Izba pamięci	17,30 m ²
12	Biblioteka malucha	29,33 m ²
		258,66 m ²

 Projektowana wentylacja grawitacyjna

 Projektowane urządzenia sanitarne

Ściana z cegły ceramicznej

- - proj. rurociąg inst. powrotu C.O.
- - proj. rurociąg inst. zasilania C.O.

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

Projekt techniczny

Projekt budowy instalacji wewnętrznych: wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

Budynek Dworu Sroczyńskich
Bolesław, dz. nr 592/1, gmina Bolesław

Instalacja centralnego ogrzewania

Rzut parteru

Mgr Inż. Kamil Czernecki
NR UPR: MAP/0224/PWOS/14
SPECJALNOŚĆ: SANITARNA

NR RYS:
S-04

DATA:
08.2025

SKALA:
1:100

R RYS: